

招标编号：ZJTY-2024-12-23-007

浙能武威 $2 \times 1000\text{MW}$ 调峰火电机组工程
烟气超低排放工程真空脱水皮带机项目
招 标 文 件

招标人：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

招标代理机构：浙江天音管理咨询有限公司（公章）

2025 年 01 月 09 日

第一章 招标公告/投标邀请函

浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组工程烟气超低排放工程真空脱水皮带机招标公告

浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组工程烟气超低排放工程真空脱水皮带机已具备招标条件，招标人为浙江浙能科技环保集团股份有限公司，委托代理机构为浙江天音管理咨询有限公司，资金来源已落实，现采用公开招标资格后审方式进行采购。

一、本次招标内容

3 套真空脱水皮带机及其附属设备和相应备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。

二、投标资格条件、要求

1. 投标人是能够独立承担民事责任的法人，或其他组织。
2. 投标人在浙江省能源集团有限公司及其下属公司存在“不良行为”，被列入浙能集团供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的，且该处置仍在有效期内，不得参与本标段投标。
3. 近三年内被列入国家应急管理部(查询网址为:<https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyx/>)认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”，且有效期结束时间晚于投标截止日的，不得参与本项目投标。
4. 投标人自 2022 年 1 月 1 日（时间以合同签订日期为准）至投标截止日，具有 2 个及以上国内单机容量 600MW 及以上的燃煤发电机组真空皮带机的合同业绩【业绩证明材料要求提供合同复制件，合同复制件至少包含首页、签字盖章页和能体现供货范围的页面】。

5. 不接受代理商投标。

是否接受联合体投标：否。联合体投标的应满足下列要求：

三、招标文件获取

1. 未取得“浙能集团智慧供应链一体化平台”用户名和密码的潜在投标人，请前往“浙能集团智能供应链一体化平台”(<https://zsrn.zjenergy.com.cn/>)进行注册备选供应商或浙能供应商，并下载“浙江能源投标管家”，凭本企业用户名和密码登录“浙江能源投标管家”购买招标文件后，可下载招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件。

2. 招标文件出售时间：2025 年 01 月 21 日 09 时 00 分至 2025 年 01 月 27 日 17 时 00 分。

3. 招标文件每套售价：100 元，售后不退。

4. 潜在投标人须通过本企业的银行账户将标书费汇至下述银行帐户后，并通过“浙江能源投标管家”关联相应金额的银行流水进行购买。

开户名称：浙江天音管理咨询有限公司

开户行：工商银行杭州市分行西湖支行

帐号：1202 0204 1990 0157 384

四、投标文件递交

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 02 月 13 日 09 时 30 分，投标人应在截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交电子投标文件。

2. 本项目通过“浙江能源投标管家”进行远程开标，投标人无需至开标现场。

3. 逾期上传的投标文件，“浙能集团智能供应链一体化平台”将予以拒收。

五、公告发布媒介

本次招标公告同时在浙能集团智慧供应链一体化平台,中国招标投标公共服务平台,中国采购与招标网,政采云上发布。

六、联系方式

招标人：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

联系人：杨宗夷

联系电话：057186605146

招标代理机构：浙江天音管理咨询有限公司

招标代理地址：杭州市拱墅区白马大厦九楼 B 座

招标文件出售、平台操作，客服联系电话：400-0571515

注：（1）各投标人需使用 CA 方可完成网上投标，由于办理 CA 需要较长时间，建议需要办理的投标人尽早办理，以免影响投标。CA 网上自助申报地址：<https://zsrn.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html>，各投标人可自由选择申请办理实体 CA 或扫码 APP。

（2）购买招标文件和递交投标保证金时，需引用相等金额的银行流水，若购买多个标段招标文件或递交多个标段保证金的，请按规定金额分别汇款。

（3）浙江能源投标管家、操作手册下载地址：<https://zsrn.zjenergy.com.cn/zjnycms/helpNew.html?math=4#>。

（4）各单位注册备选供应商无需缴纳会员费，审核通过后可参与招标代理公司发布的公开采购（招标、竞谈、询价等）项目，注册审核周期一般为 1 个工作日；注册浙能供应商需缴纳会员费 600 元/年，审核通过后可参与招标代理公司发布的公开采购（招标、竞谈、询价等）项目，以及业主单位发布的非招寻源采购项目，注册通过后如未缴纳会员费则自行转为备选供应商，注册审核周期一般为 3 个工作日。

招标代理机构项目负责人：（签名）

招标代理机构：（公章）

2025 年 01 月 09 日

第二章 投标人须知前附表及投标人须知

第一节 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：浙江浙能科技环保集团股份有限公司 联系人： 杨宗夷 电话： 057186605146
1.1.3	招标代理机构	名称：浙江天音管理咨询有限公司 地址： 杭州市拱墅区白马大厦九楼D座 联系人：王飞琛 电话：0571-87762213 邮箱：wangfeichen@zntianyin.com
1.1.4	采购项目名称	浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组工程
1.1.5	项目建设地点	甘肃省,武威市,民勤县
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	3套真空脱水皮带机及其附属设备和相应备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。（具体要求详见招标文件第五章招标内容及技术要求）。
1.3.2	交货期及进度要求	2025年10月15日前（具体要求详见第五章 招标内容及技术要求）
1.3.3	交货地点	详见第四章合同条款
1.3.4	质量要求	具体要求详见第五章 招标内容及技术要求
1.4.1	投标人资格条件、要求	见招标公告内容
1.4.2	是否接受 联合体投标	☒ 否 应满足下列要求：无
1.9.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____ 召开地点：____
1.9.2	投标人在投标预备会前 提出问题	同 2.2.1 投标人要求招标文件的截止时间形式

条款号	条款名称	编列内容
1.9.3	招标文件澄清发出形式	同 2.2.1 投标人要求招标文件的澄清、修改、补充
1.10.1	分包	☒ 否 要求如下：
1.11.2	偏差	☐ 不允许 ☒ 允许，要求如下：投标人对招标文件有偏差，若评标委员会认定该偏差属于实质性内容，则否决其投标；若评标委员会认定为非实质性偏差，有权对投标价格进行调整或在评标分数作相应体现。
2.1	构成招标文件的其他资料	图纸（附件一）及澄清答疑文件
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间与形式	时间：2025 年 02 月 06 日 17 时 00 分 形式：潜在投标人应通过“浙江能源投标管家”-“本标段项目-澄清疑问-我的问题”，在线提出。
2.2.2	招标文件 澄清、修改、补充	一、澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15 日前，通过“浙能集团智慧供应链一体化平台”通知所有购买招标文件的投标人，不足 15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 5 天前，以上款相同的形式发布。 二、潜在投标人应自行关注“浙江能源投标管家”-“本标段项目的澄清疑问-澄清补疑”进行查阅下载，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	☐ 样品（如需），样品要求：____；（种类、型号规格、数量） ☐ 演示视频/Demo（如需），演示视频/Demo 要求____； 投标人认为有必要提供的其他材料。
3.2.4	最高投标限价	是否设置最高限价： ☒ 否 最高投标限价或其计算方法： ☐ 本次招标最高投标限价为：____万元。 ☐ 在投标截止时间____日前以补充文件的形式公布。 ☐ 本次招标最高投标限价的计算方法：____
3.2.5	投标报价的其他要求	投标总价为多种税率报价合计的，须对各项报价注明增值税率。

条款号	条款名称	编列内容
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	□不要求递交投标保证金。 ☑要求递交投标保证金。 一、投标保证金的金额：9 万元。 二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 三、投标人须在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交本标段的投标保证金，完成保证金关联。若未完成保证金递交的，则会影响商务标的递交。以本文件规定以外形式递交的投标保证金的或未在规定时间内通过“浙江能源投标管家”成功关联投标保证金的，视为未递交投标保证金。 四、投标保证金的缴存方式：电汇、网银或保证保险。 （一）电汇、网银方式缴纳投标保证金流程 1. 登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，点击“关联流水”支付本标段的保证金，完成支付后，下载回执，放入投标文件中。 备注：银行流水说明 （1）通过电汇或网银的形式从投标单位基本账户汇至其在“浙能智慧供应链一体化平台”的指定账号（汇款账号须与注册时所留的基本户信息一致），且与保证金金额一致的银行流水才可用于递交投标保证金。汇款信息如下： 账户名称：浙江天音管理咨询有限公司 开户行：工商银行杭州市分行西湖支行 银行帐号：1202 0204 1990 0157 384 （二）保证保险方式缴纳流程（购买保险的费用须从基本账户支出） 1. 登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，点击“申请保函”后，选择一家保险经纪公司的保证金保险平台进行投保，点击“涌嘉保险”或“英大保险”后，自行选择保险公司进行投保。保单购买成功后，在“投标-投标保证金”页面中，点击“保函信息”，下载保证金回执，放入投标文件中。备注： （1）保险责任开始前，投保人符合退保要求的，请按《投标保证保险保险单及保险条款》要求及时办理退保手续。投保人可登陆“浙

条款号	条款名称	编列内容
		江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，点击“退回保函”申请退回保险费用，保险公司按《投标保证保险保险单及保险条款》要求收取一定比例的退保手续费。投保人未及时办理退保手续的，导致无法退回保险费用的，投保人自行负责。 (2) 若投标人存在相关法律法规及招标文件规定的投标保证金可不予退还的情形，被保险人可向保险人提出索赔，保险人在接到被保险人索赔通知后，在保险责任确定前先行支付保险理赔金额至被保险人指定账户，同时保险人有权向投保人进行追偿。 被保险人指定账户名称：浙江天音管理咨询有限公司 被保险人指定账户账号：1202002119100068952 被保险人指定账户开户行：中国工商银行杭州白马支行 (3) 招标人指定浙江天音管理咨询有限公司作为本标段的被保险人（受益人），并委托其办理相关索赔事宜；浙江天音管理咨询有限公司在扣除相关招标代理服务费用后，剩余索赔金额退还招标人。 (4) 保险责任开始后，保险费用不再退回。 (5) 联系方式 涌嘉保险客服联系：13511360323 英大保险客服联系：010-63411486 (三) 重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 招标人授权采购代理机构浙江天音管理咨询有限公司全权负责投标保证保险的相关事宜，包括但不限于保险理赔等。
3.4.2	投标保证金的退还	一、投标保证金退还（电汇或网银形式） (一) 投标保证金退还（沿原路退回交款账户） 1. 未中标的投标人投标保证金在招标结果通知书发出后5日内退还。 2. 中标人的投标保证金在中标人签订书面合同后5日内退还。招标代理服务费默认在中标人的投标保证金中扣除，差额部分在签订书面承包合同后5日内退还。 3. 若招标人终止招标并且已实际收取投标保证金的，在招标人通知投标人终止招标之日起5日内向所有投标人退还投标保证金。 4. 投标人在投标截止时间前书面通知招标人撤回已递交投标文件或放弃投标，招标人已收取投标保证金的，在开标后，收到投标

条款号	条款名称	编列内容
		人撤回保证金的书面通知后 5 日内退还。 5. 投标人汇款后, 由于各种原因未与标段关联成功的, 收到投标人书面通知后 5 日内退还。 6. 投标保证金有效期到期前, 招标人认为有必要延长投标有效期的, 应在投标有效期内将希望延长有效期的意向书面通知所有投标人。投标人同意延长的, 投标保证金有效期按延长后计算。 7. 投标保证金退还时, 投标人开具保证金利息发票后, 同时退还银行同期存款利息。 (二) 联系人及联系方式: 联系单位: 浙江天音管理咨询有限公司 联系电话: 400-0571515 联系地址: 杭州市拱墅区华浙广场 8 号白马大厦 5 楼 E 座
3.4.3	投标保证金 可不予退还的情形	投标保证金可不予退还的情形: (一) 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的。 (二) 中标人无正当理由不与招标人订立合同, 或在签订合同时向招标人提出附加条件, 或未按招标文件要求提交履约担保的。 (三) 投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 (四) 合同签署后, 中标人无正当理由不按招标文件要求支付招标代理服务费的。 出现上述不予退还情形的, 招标人告知投标人后, 可不再退还给投标人投标保证金。投标人采用保证保险方式缴纳保证金的, 则由保险人代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利。
3.5.1	资格审查资料	一、企业法人营业执照。 二、法定代表人资格证明或授权委托书。 三、联合体各方签订的共同投标协议 (联合体投标的提供)。 四、招标公告投标人资格条件、要求及否决投标的情形中需要投标人提供的其他资料。 以上附证书证件、资料等证明材料须用原件扫描件, 并加盖投标人公章, 原件备查。上述证书、资料均应在有效期内, 已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效 (国家行政管理部门特别规定允许延长有效期的除外)。 如评标委员会要求核查原件时, 投标人必须在评标委员会规定的

条款号	条款名称	编列内容
		时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理。
3.5.2	否决投标的情形	一、凡评标委员会拟作出否决投标认定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 二、招标文件中的投标资格条件、要求是资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审，作否决投标处理。 三、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决。 （一）投标人资格条件不符合国家有关规定的。 （二）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的。 （三）投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第 373 项规定为准）签字或盖章的。 （四）存在投标人须知第 1.4.3 条“投标人不得存在下列情形之一”的。 （五）联合体投标时未提供联合体协议的。 （六）投标文件载明的交货期不响应招标文件要求的。 （七）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。 （八）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。 （九）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）。 （十）投标函与开标一览表价格不一致的（小数点错误除外） （十一）投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的或未提供的。 （十二）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

条款号	条款名称	编列内容
		（十三）采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的。 （十四）投标有效期不满足招标文件要求的。 （十五）报价评审时，投标人拒绝按第三章评标办法的条款修正投标报价的。 （十六）若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值超过其投标总价 10%的。 （十七）若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值未超过投标总价 10%，经询标后，投标人未承诺少报的部分已含在投标总价中的。 （十八）招标文件第三章评标办法《关键部件品牌规格表》（若有）中规定的部件，若投标人在投标文件中未明确唯一品牌或评标委员会判定投标人所投品牌与招标文件列明品牌“不相当于”的。 （十九）招标文件第三章评标办法《重要部件品牌规格表》（若有）中规定的部件，若评标委员会判定投标人所投品牌与招标文件列明品牌“不相当于”的。 （二十）投标人对招标文件有偏差，若评标委员会认定该偏差属于实质性内容的。 （二十一）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，或存在投标人须知前附表“串通投标补充说明条款”规定情形之一的。 （二十二）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。
3.6.1	是否允许递交 备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.7.3	投标文件 签字或盖章要求	一、投标函和报价表须加盖单位公章或法定代表人签字。 二、由投标人的法定代表人加盖单位公章的，应附法定代表人身份证明；由代理人加盖单位公章的，应附授权委托书，授权委托书应加盖单位公章或法定代表人签字。

条款号	条款名称	编列内容
3.7.4	投标文件份数	加密电子投标文件一份，作为投标文件正本。 请在门户首页 (https://zsrn.zjenergy.com.cn/) 下载中心下载“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件，并加密上传。
4.2.1	投标截止时间	2025 年 02 月 13 日 09 时 30 分
4.2.2	递交投标文件	一、在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”进行加密上传，递交时间以投标回执中递交时间为准。 ☐ 二、样品等在投标截止时间前按招标文件要求递交至以下地点：_____。
4.2.5	投标文件的拒收情形	一、逾期未上传的投标文件。 二、未加密的投标文件。 三、投标保证金未与所投标段关联的投标文件 四、开标后未在规定时间内完成解密成功的投标文件。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025 年 02 月 13 日 09 时 30 分 开标地点：通过“浙江能源投标管家”远程开标。
5.1	参加开标会议的要求	采用“不见面”开标方式，投标人的代表必须通过“浙江能源投标管家”-“远程开标”在线参加开标会议，并在开标后 60 分钟内完成解密投标文件的工作。 开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。 不见面开标软硬件要求：投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。
5.2	开标	一、开标程序 （一）投标人参加开标须携带加密投标文件的 CA 证书用于解密投标文件。（未携带 CA 证书的，可用“投标保障数字信封”解密） （二）投标截止时间后，招标人宣布开标。投标人须通过“浙江能源投标管家”进行签到，并在开标后 60 分钟内完成解密投标文件的工作。

条款号	条款名称	编列内容
		（三）所有投标人均解密完成或投标人解密时间结束后，招标人宣布唱标，公布开标结果。 （四）开标结果公布后，投标人应在 10 分钟内对开标结果进行确认，未进行确认的视为自动确认。结果确认后，开标结束。 （五）投标人对开标有异议的，应通过“浙江能源投标管家”提出。 二、开标特别说明 （一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 （二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件（招标人可以不退还投标保证金）；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书或者用编制投标文件的电脑导出“投标保障数字信封”解密电子投标文件。 （数字证书办理地址：https://zsrcm.zjenergy.com.cn/zjnycms/w ebfile/goCA.html） 三、特殊情况处理 （一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，导致解密环节出现问题，招标人可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。 （二）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标文件不能在规定的时间内完成解密的，招标人可延长解密时间，并告知在线的投标人。 （三）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标人无法上传投标文件，在开标前招标人有权延长投标截止时间和开标时间或者宣布招标失败。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。
6.3.2	评标委员会推荐	1 名

条款号	条款名称	编列内容
	中标候选人的人数	
7.1	中标候选人公示 媒介及期限	中标候选人是否公示：是 公示期限：3 日 公示媒介：浙能集团智慧供应链一体化平台, 中国招标投标公共服务平台, 中国采购与招标网, 政采云 招标失败情况一并在以上媒介网站公示，投标人请自行关注相关标段公示内容及后续流程，招标人不再另行通知。
7.3	定标	是否授权评标委员会确定中标人：☐是 ☒否 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.5.1	履约担保	是否要求中标人提交履约担保： ☒要求。履约担保的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。履约担保金额：合同总价的 <u>10</u>%。 ☐不要求。
10	异议与投诉	一、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前通过“浙江能源投标管家”向招标人或招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 3 个工作日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应在开标过程中通过“浙江能源投标管家”提出异议。招标人将当场通过“浙能集团智慧一体化供应链平台”对异议给予处理或者告知处理的办法。 （三）投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。投标人应通过

条款号	条款名称	编列内容
		“浙江能源投标管家”提出异议，其他利害关系人可通过书面方式提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 二、投诉 （一）投标人或者其他利害关系人进行投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 （二）投标人或者其他利害关系人就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。未先向招标人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利。 （三）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过“浙江能源投标管家”向浙能集团招投标管理部提出书面投诉。 （四）投诉邮箱：ts@zntianyin.com 三、异议和投诉注意事项 （一）异议或投诉提出人是法人的，提交材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，提交材料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 （二）有下列情形之一的异议，招标人有权不予受理 1. 异议发起人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人。 2. 未在规定的异议期限内提出的。 3. 异议书未按照要求签字盖章的。 4. 异议书未提供有效联系人及联系方式的。 5. 异议事项不明确具体，且未提供有效线索，难以查实确认的。 6. 涉及招标或评标过程具体细节、其他投标人商业秘密及投标文件相关具体内容，但未能提供上述信息具体来源的。 7. 异议书内容不符合规定，提交的异议证明材料不全，经招标代理机构或招标人要求仍须补充而未能在规定时间内提供的。

条款号	条款名称	编列内容
		8. 招标人已经作出明确答复,没有新事实证据,就同一问题重复提出异议的。 (三) 有下列情形之一的投诉, 监督部门不予受理 1. 投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无利害关系。 2. 投诉事项不具体, 且未提供有效线索, 难以查证的。 3. 投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的 以法人名义投诉的, 投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的。 4. 超过投诉时效的。 5. 已经作出处理决定, 并且投诉人没有提出新的证据。 6. 投诉事项应先提出异议没有提出异议、异议已进入处理程序的。 (四) 提出投诉的应当知道起始时间界定 1. 对招标文件公告资格条件的投诉以出售招标文件的第一天为准。 2. 对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以出售招标文件最后一天为准。 3. 对开标的投诉以开标时间为准。 4. 对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。
11	是否采用 电子招标投标	☒是,具体要求: 请在门户首页(https://zsrcm.zjenergy.comcn/) 下载中心下载“浙江能源投标管家”, 编制电子投标文件。 ☐否
12	招标代理费	收取对象: 按标段向中标人收取
13	需要补充的其他内容	一、前附表中以“□”标识的表示此条款不适用本次招标, 以“☒”标识的表示此条款适用本次招标。 二、招标文件前后不一致的, 以前附表内容为准; 投标函与投标函附录不一致的, 以投标函为准; 除招标文件另有规定外, 投标函的投标报价与报价清单汇总报价不一致时, 以投标函报价为准。 三、标书费发票通过“浙能投标管家”“我的订单”下载。代理服务 费发票通过“浙能投标管家”-“定标”-“通知书”下载。投标

条款号	条款名称	编列内容
		人如有疑问，请联系客服电话：400-0571515。 四、串通投标补充说明条款 评标委员会在评标过程中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理。评标结束后，投标人能证明其不属于串通投标行为的，也不影响对其按否决投标处理的结果。 （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。 （二）不同投标人的电子投标文件记录编制时的计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号和 IP 地址信息有一条及以上相同的。 （三）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。 （四）不同投标人从同一投标单位或同一自然人的 I P 地址下载招标文件、上传投标文件或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员。 （五）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 （六）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 （七）不同投标人的投标文件相互混装。 （八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （九）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 （十）投标人之间约定中标人。 （十一）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 （十二）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。 （十三）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 五、关于品牌部件的评审说明：详见第三章评标办法。 六、因本项目招标投标阶段产生或与此相关的任何争议，未能通过协商、异议或投诉等方式解决的，招标人、投标人、中标人及招标代理人均应将争议提交至招标代理机构所在地(杭州市拱墅区)有

条款号	条款名称	编列内容
		管辖权的人民法院诉讼解决。中标后合同履行阶段发生的争议按已签约合同的争议解决条款之约定执行。 七、其它说明：无。

第二节 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期及进度要求、交货地点和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期及进度要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

- (4) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (6) 投标人及其法定代表人与本标段其他投标人及其法定代表人（组成同一联合体的除外）存在控股或被控股关系的；
- (7) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (10) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (11) 在最近三年内有骗取中标或发生重大产品质量问题（以相关行政主管部门《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效法律文书为准；最近三年指自投标截止之日向前追溯 3 年，以生效法律文书的落款时间为准）；
- (12) 被国家市场监督管理总局在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (13) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (14) 至投标截止时间前 3 年内，投标人及拟派项目负责人有行贿犯罪记录的，具体以中国裁判文书网查询结果为准（网址 <http://wenshu.court.gov.cn>），或以法院判决书为依据；
- (15) 因投标人原因，近 2 年内在浙能集团及其下属企业中造成人身死亡事故的（以浙能集团事故（事件）通报为准）。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后,招标人将对投标人所提问题的澄清,以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性的勘察、设计或施工工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

对主设备本体/整机/整系统的设计、加工制造、施工安装等其中一个或多个项目的主要服务或实施范围、责任有明确要求的情形。对于向主制造商提供原材料、零组件、或加工等服务的仅视为外购(外协)件,不视为本条所限制的投标人分包情形。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目,接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。

1.11.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围的,偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差,均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明,除列明的内容外,视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告(或投标邀请书);
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 技术规范;

(6) 投标文件格式;

(7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后,应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人,确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复,否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容: 报价部分、商务部分、技术部分, 具体详见投标文件格式。

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认,构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金,除投标人须知前附表另有规定外,增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和,投标报价与分项报价的合价不一致的,应以总价为准,修正分项报价;如分项报价中存在缺漏项,则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改投标文件“分

项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金。

3.4.2 招标人投标保证金的退还：详见投标人须知前附表。

3.4.3 投标保证金将不予退还的情形：详见投标人须知前附表。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

投标人应按前附表的要求提供资格审查及实质性响应资料。未提供或提供的资料不满足要求的，视为资格审查或实质性审查未通过，其投标将被否决。

3.5.1 资格审查资料：详见投标人须知前附表。

3.5.2 否决投标的情形：详见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招

标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和浙江能源智慧供应链一体化平台的要求加密投标文件。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，“浙能集团智慧供应链一体化平台”即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 投标文件拒收的情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在“浙江能源投标管家”对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，“浙能集团智慧供应链一体化平台”将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、标记和递交。

5. 开标程序

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标会议的要求详见投标人须知前附表。

5.2 开标

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属。
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.3 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.4 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。在中标通知书发出之后，若中标人因存在“不良行为”被列入浙能集团供应商“黑名单”的，招标人有权取消其中标资格。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个；

- (2) 开标后，成功解密的投标人少于 3 个；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
- (4) 招标文件明确的其他情形。

8.2 不再招标（依法必须招标项目适用）

重新招标后投标人仍少于 3 个的，经项目审批或核准部门批准后可不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得收受他人的财物或者其他好处，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 异议与投诉

见投标人须知前附表。

11. 是否采用电子招标投标

见投标人须知前附表。

12. 招标代理服务费

招标代理服务费是否由中标人支付，见投标人须知前附表。若向中标人收取的，招标代理机构将按招标代理服务费承诺函中约定的收费标准进行收取。

13. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（技术标打分制的综合评估法）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第 12 号）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序

- （一）熟悉招标文件和评标办法；
- （二）投标文件的符合性评审；
- （三）投标文件的技术标评审；
- （四）投标文件的商务标评审；
- （五）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
- （六）当否决投标后，剩余投标人少于 3 个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；
- （七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；
- （八）完成评标报告。

四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1. 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
2. 如评标委员会发现投标文件不满足投标人资格条件、要求的或存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”第三款的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续的技术标、商务标审查和投标文件的综合评分程序。

（二）投标文件的技术标评审

1. 评标委员会的技术专家应对投标人的投标文件进行技术标审查，专家评审采用集体评标，记名表决，少数服从多数的方法进行。

2. 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。

3. 由技术评标专家负责对通过符合性审查的投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：各技术评标专家的打分的算术平均值作为最终得分，如技术评标专家 4 人及以上的，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数 2 位）。

4. 技术评标因素及其量化标准：

序号	评分项目	得分
1	技术评审	100.0
1.1	加工能力、制造水平	10
1.1.1	加工能力、制造水平、试验能力	4
1.1.2	分包和外购情况	6
1.2	投标货物技术指标的符合性、优越性	59
1.2.1	整体设计符合性、优越性和先进性	4
1.2.2	成品石膏产量	4
1.2.3	成品石膏含水率、氯离子含量	8
1.2.4	整套系统工艺水耗量	4
1.2.5	滤布材质、形式、参数	5
1.2.6	真空皮带有效过滤面积	3
1.2.7	真空泵形式、真空度、电压等级	3
1.2.8	整体逻辑控制性能	6
1.2.9	滤布皮带冲洗效果	5
1.2.10	带机速度（正常/最大/最小）	5
1.2.11	系统整体施工方案、防腐施工方案的合理性、先进性	8
1.2.12	冲洗水系统设计的合理性、冲洗效果	4
1.3	主要制作材料选用的比较	10
1.3.1	滤布	4
1.3.2	支撑皮带	3
1.3.3	水箱	1
1.3.4	真空皮带脱水机框架结构	1

1.3.5	冲洗水、密封水管路	1
1.4	组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容	12
1.4.1	设备技术资料的交付	2
1.4.2	监造、检验和验收试验	2
1.4.3	供货范围完整性、供货进度	2
1.4.4	现场服务	2
1.4.5	随机备件、专业工具	2
1.4.6	标书完整性、规范性	2
1.5	投标人是否具有较强的服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况等	3
1.5.1	售后服务	1
1.5.2	质量承诺	1
1.5.3	设计联络、技术服务响应	1
1.6	其它	6
1.6.1	业绩：满足业绩要求得 1 分，每增加 1 个符合业绩要求的项目增加 0.5 分，最高得 3 分	3
1.6.2	技术培训	1
1.6.3	对招标文件要求的响应（差异表）	2

（三）投标文件的商务标评审

1. 由商务评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2. 商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。若有效投标人所报增值税税率不一致，则扣除增值税后的投标价作为报价评审依据；若有效投标人所报增值税税率一致，则按投标人的投标价作为报价评审依据；若有效投标人报价中所含增值税税率有两种及以上的，则扣除增值税后的投标价作为报价评审依据；投标评标价应在此基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3. 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。

4. 评标价格调整

（1）除投标人在报价表中声明给予投标总价折扣外，投标人报价中，若单价之和与总价（总价为单价与数量的乘积）有差异时，以总价为准，并对单价进行修正，但总价金额小数点有明显错误的除外；若文字和数字表示的金额之间有差异，则以文字表示的金额为准，并对数字作相应的修正（文字描述明显笔

误的除外)；若投标人投标总价与各分项价之和不一致时，以总价为准，按其各分项报价之和与总价的比例统一进行下浮或上浮。

(2) 合同条款中规定了招标人(也指买方)提出的付款计划，如果投标书对此有偏离但又属买方可接受的，按开标当日中国人民银行公布的五年以上贷款利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。

(3) 投标人的供货范围如有缺项、漏项的，若投标人对该项有报价但未按此价格组入投标总价的则按其对该项的最高报价计入其评标价中，若投标人对该项无报价的则按其他投标人对该项的最高报价计入其评标价中。若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值未超过投标总价 10%，经询标后，投标人未承诺少报的部分已含在投标总价中的，作否决投标处理；投标人承诺少报的部分已含在投标总价中，评标价仍作核增处理。

投标人的供货范围如有超出招标文件供货范围要求的内容的，评标时评标委员会有权核减该超出部分的价格。

(4) 若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价。

5. 评标价格分的计算

1) C 为某投标人的商务价格得分；

2) P 为根据评标价格调整办法，经调整后的某投标人的评标价；

3) A 为经计算后的投标人评标价的平均值，计算规则如下：

①若有效投标人数量在 5 家及以下时，计算所有有效评标价的平均值 A；若有效投标人数量在 6-7 家时，去掉一家最高价后计算 A。若有效投标人数量在 8 家及以上时，去掉一家最高价和一家最低价后计算 A。

②若存在评标价高于 1.25A 或低于 0.6A 的情况，分别以 1.25A、0.6A 代入，计算得出 A1。若存在代入后价格高于 1.25A1 或低于 0.6A1 的，分别以 1.25A1、0.6A1 代入后，计算得出 A2，A2 作为最终平均价 A。

a、当 $P=0.85A$ 时， $C=100$ ；

b、当 $P<0.85A$ 时，不扣分；

c、当 $P>0.85A$ 时，每高 1%A 扣 0.7 分。

d、价格得分最低为 60 分。

评标价格分的计算采用差额累进法，偏差率不足 1%时，使用直线插入法计算，保留二位小数。关于报价质量评分及品牌部件评审的说明

1. 报价质量评分采用扣分法，具体扣分细则详见《主要部件品牌规格表》中的部件评审说明。

2. 主要部件品牌规格表》中的部件评审说明

(1) 若投标人在投标文件中明确主选品牌的，按主选品牌进行评标。

(2) 若投标人在投标文件中列明两个及以上品牌但未明确主选品牌的，按其所投品牌中最低技术水平的品牌进行技术评审，同时扣除相应的报价质量分。

(3) 若投标人在投标文件中品牌表述模糊不清，仅以“响应”、“符合要求”等方式进行响应的，视为投标人所投品牌为招标文件列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分。

(4) 若投标人在投标文件中列明了一个或多个品牌，且含“或相当于”、“或同等档次”等模糊字眼的，视为投标人所投品牌为投标文件中列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分。

(5) 若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩、市场占有情况或其他第三方证明文件等，佐证所投品牌与推荐品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，评标委员会按下述方式进行处理：

- 1) 按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价。
- 2) 按所投品牌技术水平最低的进行评审。

(6) 《主要部件品牌规格表》部件品牌规定如下：

序号	部件名称	拟参考品牌规格(或相当于)	报价质量分	备注
1	真空脱水皮带机滤布	Scandiafelt、Tamfelt、敷岛	1.0	无
2	真空泵	倍缔纳士、鹤见、佛山水泵、武汉威龙	1.0	无

(五) 投标文件的综合评分

评标委员会在得出技术的量化结果、评标价格分、不平衡报价评分（若有）、报价质量评分（若有）后，按以下公式进行加权，分别得出各投标人的综合评分：

1. 投标人的评标价格分（Kp）、技术评分（Kt）的权重为：

Kp=70%，Kt=30%；

2. 综合评标分 Cv(i)：

综合评分：Cv(i) = Kt * Ct(i) + Kp * Cp(i) + Cq(i)，其中：

Ct(i) 为第 i 个投标人的技术评分，Kt 为技术分权重；

Cp(i) 为第 i 个投标人的评标价格分，Kp 为价格分权重；

Cq(i) 为第 i 个投标人的报价质量分。

3. 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

五、询标

(一) 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（二）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

（三）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（五）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

六、推荐中标候选人

（一）评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过记名投票表决方式确定排序。

（二）评标委员会根据投标人须知前附表规定，确定中标人或推荐中标候选人。

七、完成评标报告

（一）**评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。**评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容

1. 开标一览表；
2. 评标内容、过程和结果；
3. 询标澄清文件；
4. 否决投标情况说明及依据；
5. 推荐中标候选人；
6. 其他建议。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

浙能武威 $2 \times 1000\text{MW}$ 调峰火电机组工
程烟气超低排放工程设计、设备供货

EP 项目

_____ 设备

采购合同

买方：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

卖方：

本合同由下列双方于 2024 年__月__日于杭州签订；

- (1) 浙江浙能科技环保集团股份有限公司，以下简称买方；与
(2) _____，以下简称卖方。

“买方”与“卖方”在本合同项下单独不确指时简称“一方”，合称“双方”。

鉴于：(1) \$合同名称-业主方\$合同名称-工程名称(以下简称“工程”)需采购[\$合同名称-设备或施工名称] (以下简称“合同货物”)。

(2) 依据招标投标法律法规、总承包合同及买方管理流程的要求，买方依法选择确定卖方作为合同货物的供应商。

为此，双方签署本合同如下条款：

第一条 定义与解释

1.1 定义

除本合同另有说明，下述词语在本合同中使用时，具有如下含义：

- (1) “技术资料”是指合同货物及其与相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能考核试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种电子版文档等)，和本合同附件规定的用于正确运行和维护的文件。
- (2) “合同货物”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和有关物品，如本合同附件 1 所列示和规定。
- (3) “监造”是指在合同货物的制造过程中, 由买方派出或委托有资质的监造单位派出代表对卖方提供的合同货物的关键部位进行质量监督, 实行文件见证和现场见证。
- (4) “性能考核试验”是指为检验合同货物是否达到本合同附件 1 规定的性能保证值按本合同附件规定所进行的试验。
- (5) “初步验收”是指合同货物的性能考核试验结果达到本合同附件 1 规定的所有保证值后进行的验收。
- (6) “最终验收”是指合同设备质量质保期满后且无任何尚未解决的或遗留的质量问题，买方签发合同设备最终验收合格证书。
- (7) “技术服务”是指由卖方提供的与工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能考核试验、运行、检修有关的技术指导、技术协调、技术配合和技术培训等全过程的服务。
- (8) “现场”是指工程现场。

-
- (9) “备品备件”是指根据本合同提供的备用部件，如本合同附件 1 所列示和规定。
- (10) “专用工具”是指根据本合同提供的，用于合同货物安装、维护所需的专用工具，详见本合同附件 1。
- (11) “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和系统试运行阶段进行的运行。
- (12) “分包商”是指卖方依据本合同约定对外分包本工程任何非关键部分时的合同相对方，包括其继任方和经许可的受让方。
- (13) “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得该套合同货物的已交付的货物总价值达到合同货物价格 98%以上，并且余下未交的设备不影响系统的安装、调试和性能考核试验。
- (14) “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指 24 小时；“周”是指 7 天。
- (15) “正式财务收据”是指卖方所在地政府部门（工商、财政或税务等）监制的结算收据或资金往来专用发票。
- (16) “最终用户”为项目业主，就本项目而言，指\$合同名称-业主方。”
- (17) “质量保证期”是指合同设备签发初步验收证书之日起 12 个月。
- (18) “设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。造成施工质量无法保障、影响设备及系统运行安全性、可靠性和经济性的为重大质量缺陷，其余为一般质量缺陷。

1.2 解释

本合同履行过程中，将依据下列规则作出解释：

- (1) 本合同所提及的“方”是指该方及其法定承继者或经许可的受让人，包括该方的法定代表人或该方的授权代表。
- (2) “书面文件”是指任何与本合同有关的手稿、打字或印刷的有印章和/或具有法定代表人或其授权代表签名的文件。
- (3) 本合同论及合同货物时所指的“套”是指与项目主体机组相配套的合同货物，即与某一机组关联的合同货物即构成一“套”合同货物。如果相关合同货物为两台机组共用的，则应列入先完成的机组所对应的该套合同货物中。
- (4) “包括”一词在本合同中使用不具有限制性含义，应理解为“包括但不限于”。
- (5) 本合同所指工作日指除国家法定节假日以后的公历日。
- (6) 本合同的标题仅为查阅的方便，不影响对本合同的解释。

第二条 合同标的

- 2.1 卖方应按本合同约定条件向买方供应合同货物，卖方应确保其所供应的合同货物均

为全新的、其在安全、技术性能方面能够满足买方需要。

- 2.2 合同货物的名称、规范（型号）、数量及构成合同货物的技术资料、专用工具、备品备件、技术服务详见本合同附件。

第三条 合同价格及支付

- 3.1 就卖方按本合同供应上述第二条所述的合同货物，买方应向卖方支付的合同价款为人民币\$合同总价元（大写：人民币\$合同大写总价）（以下简称“合同价格”）。本合同价格包括构成合同货物的设备、技术资料及其他服务的全部费用，包括设计、制造、包装及按本合同约定交付至交付点所需的运输及保险费、税费等全部费用。本合同价格组成详见附件价格表。

本合同总价为增值税\$税率%含税价，由不含税价及价外增值税组成，不含税价【\$不含税价】元，价外增值税【\$增值税】元（小数点后面数据需以发票开具金额为准）。不含税价在本合同期限内固定不变，价外增值税则根据国家最新发布的增值税税率作出相应调整。该价款包含了卖方为履行本合同所需要的所有费用。

3.2 支付

3.2.1 预付款

合同生效日期起，卖方提交下列单据经买方审核无误后 30 日内，支付给卖方合同总价的 10% 作为预付款。

（1）卖方应提交金额为合同总价 10% 的正式收款收据。

（2）卖方银行开具的金额为合同总价 10% 的不可撤销的以买方为受益人的履约保函（格式见附件 5），履约保函在从签发之日起至供货合同下所有合同设备的初步验收证书签发后满 30 日之日止的期间内有效。

（3）预付款金额为合同总价 100% 的增值税专用发票正本一份。

3.2.2 到货款

合同设备运抵现场并开箱验收合格后，买方在收到卖方提供的下列单据，经审核无误后【30】日内支付合同总价的 70%。

（1）金额为合同总价 70% 的正式收款正本一份。

（2）由买方签署的合同设备开箱验收情况记录一份。

（3）到货款金额为合同总价 100% 的增值税专用发票正本一份。

3.2.3 验收款

合同设备通过性能试验并进行初步验收后，卖方依据本合同第【7.3】条取得该合同设备初步验收合格证书，卖方提供下列单据经买方审核无误后，买方在 30 日内支付合同总价的 10%：

（1）金额为合同总价的 10% 的收款收据正本一份。

（2）由买方签署的合同设备初步验收证书正本一份。

(3) 验收款金额为合同总价 100%的增值税专用发票正本一份。

3.2.4 质保金

合同设备价款的 10%作为合同货物质量保证金，待合同设备质量保证期满并通过最终验收，卖方依据合同第【7.4】条取得合同设备最终验收合格证书后，卖方提供下列单据经买方审核无误后，买方在 30 日内支付合同总价的[\$质保金比例]%：

- (1) 金额为合同总价的 10%的收款收据正本一份。
- (2) 由买方签署的合同设备最终性能验收证书正本一份。
- (3) 质保金金额为合同总价 100%的增值税专用发票正本一份。

3.3 如果卖方应向买方支付违约金、损坏赔偿费、现场加工及代采购费、罚款的，卖方应在接到买方的书面索赔通知后 30 天内，用电汇方式将款项由卖方银行的卖方账户汇入买方银行的买方账户。如逾期不交，买方有权从履约保函或在本合同项下的下一期应支付给卖方的款项中将这部分索赔金额及其利息（按同期银行贷款利率计算）扣除，不足部分，买方有权继续追索。

3.4 发生重大质量缺陷问题时，买方有权暂停付款，并相应延长质量保证期。

第四条 合同货物的包装与交付

4.1 卖方交付的所有合同货物应按本合同附件一要求及国家标准进行包装，满足合同货物长途运输、多次搬运和装卸要求，确保合同货物安全、无损地运抵本合同所述交付地点。

4.2 卖方应在每件包装箱的四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷货物相关的必要信息（包括但不限于合同号、目的地、收货单位名称、设备名称、唛头等）。

4.3 本合同货物的交货期及交货顺序应符合买方要求，并满足工程建设设备安装进度和顺序的要求。

4.4 交付地点及收货人

本合同项下设备的交付地点为 项目现场 ， 车板交付。

收货人联系方式：

交货期：

4.5 在每批合同货物备妥可供发货的 24 小时之内，卖方应以传真将该批合同货物的相关信息通知买方，以便买方做好接收准备。

4.6 所有权及风险转移

4.6.1 合同货物所有权自合同货物交付时起由卖方转移给买方。合同货物现场开箱检验后的毁损、灭失风险由买方承担，现场开箱检验前，除非因买方保管不善，否则合同货物的毁损与灭失风险由卖方承担。

-
- 4.6.2 在质量保证期内和在质量保证期满后三年内由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备(或部件)的损坏或潜在瑕疵,而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件,则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐,最迟不得超过买方通知后5天内(或双方约定的时间内)运到指定交付点,并且通知买方。如果属于产品缺陷或其他严重质量问题,无论是否处在质保期内,卖方均应负责保修、更换及赔偿全部损失,其义务不因任何期间届满而豁免。
- 4.6.3 合同货物所有权与风险的转移并不解除或免除卖方按本合同约定对合同货物性能指标及缺陷责任应承担的责任与风险。如果买方按本合同约定有权拒收或要求卖方更换合同货物的全部或任何部分的,则买方拒收或要求更换部分自买方要求之时起其风险与所有权转移至卖方。

第五条 质量监造与检验

- 5.1 买方有权委派监造工程师对合同货物的设计、制造及工厂检测直至发运的全过程实施监督,以了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况。卖方应根据买方要求配合买方监造工程师工作,包括在监造中及时提供相应资料 and 标准,由此而发生任何费用由卖方承担。
- 5.2 合同货物制造过程中,卖方应严格按照质量标准要求,在整个生产过程中(包括原材料选用)均应进行严格的检验和试验,并形成完整的正式记录文件。卖方应确保未经工厂检验合格的合同货物不得发货。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分卖方要以快递方式邮寄给买方存档。此外,卖方还应提供质量证明文件。
- 5.3 现场开箱检验
- 5.3.1 合同货物运到现场后,买方应尽快开箱检验,检验合同货物的数量,规格和质量。买方应在开箱检查前7天通知卖方开箱检验日期,卖方应派遣检验人员参加现场检验工作,买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。在现场开箱检验时,如果卖方人员未按时赴现场,买方有权自行开箱检验,卖方不得对买方的检验结果提出异议。
- 5.3.2 开箱检验时,如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准 and 规范时,卖方应在7天内修理、更换和补足该部分设备。由于非买方原因造成的损坏、缺陷和短少,费用由卖方承担;由于买方原因造成的损坏、缺陷和短少,费用由买方自负。
- 5.3.3 开箱检验完成后,双方应将开箱检验过程及结果形成完整的书面记录,并经双方签字后具有法律效力。
- 5.3.4 现场开箱检验仅是依据本合同及发货清单,对合同货物的包装外观、包装质量、合

同货物数量及规格等进行的检查，并不对合同货物的性能、制造质量等进行检验。开箱检验合格并不能理解为对合同货物质量的认可，也不能被视为解除卖方在本合同项下的质量保证责任。

第六条 技术资料及技术服务

- 6.1 卖方应按本合同附件 1 的规定分批提供满足工程设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。并按照工程建设进度，提供与合同货物有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能考核试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
- 6.2 本合同项下的技术资料以快递邮寄方式按 13.5 条递交联系人，每批技术资料交邮后，卖方应在 24 小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真通知买方。
- 6.3 卖方应派代表到现场进行安装、技术服务，指导买方或买方指定的第三方按卖方的技术资料、图纸进行分部试运、调试、启动和试运行，并负责解决合同货物在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。技术服务和联络的具体要求见附件。
- 由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。
- 6.4 在合同货物寿命期内，卖方欲停止或不能制造某些备品备件，卖方有义务提前通知买方，以便买方有足够时间从卖方处对所需的备品备件做最后一批订货，并且卖方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使买方能够为合同货物制造所需的备品备件，且买方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。

第七条 安装、调试、试运和验收

- 7.1 本合同货物由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行调试、运行和维修。卖方负责安装，相关工序详见本合同附件，卖方应确保其安装人员完全服从技术服务人员的指导。
- 7.2 合同货物安装完毕后，卖方应派人参加调试和试运行，进行技术指导，该项指导为卖方按本合同提供技术服务的一部分。卖方在调试和试运行中，应负责尽快解决调试和/或试运行中出现的设备问题。如果前述设备问题是卖方原因造成的，则相应的处理费用及责任均由卖方承担。如果前述设备问题是非卖方原因造成的，则相应的处理费用由买方按照额外技术服务的方式另行支付费用。
- 7.3 性能考核试验及初步验收

-
- 7.3.1 性能考核试验应在合同货物成功完成调试和试运行后进行。性能考核试验的目的是为验证该套合同货物是否能达到各项技术性能和保证指标。卖方应参加配合合同货物的性能考核试验。
- 7.3.2 性能考核试验完毕，合同货物达到本合同附件所规定的各项性能保证值指标后，卖方向买方申请签发初步验收证书，初步验收证书格式详见附件 3。在不影响安全、可靠运行的条件下，如合同设备有个别微小缺陷，卖方同意在双方商定的时间内免费修理上述微小缺陷，则买方可签署初步验收证书。
- 合同设备全部到货之日后满 24 个月，如因买方原因不能进行性能考核试验，且设备不存在性能及质量缺陷，则即被认为买方已初步验收，买方应在该期满后 10 天内签署初步验收证书。如果此性能考核试验由于非买方原因没有按计划进行，此试验时间应相应顺延。
- 7.3.3 性能考核试验完毕，合同设备如有一项或多项指标未能达到本合同附件一所规定的性能保证值，如属卖方原因，则应按本合同第 8.6 条执行。
- 7.4 最终验收
- 7.4.1 初步验收合格证书签发满 12 个月后，卖方向买方申请签发最终验收证书，买方确认合同设备无任何尚未解决的或遗留的质量问题后 10 日内签发最终验收证书，证书格式见附件 4。
- 7.4.2 除质保期需延长或重新计算的情形外，合同设备全部到货之日后满 36 个月期满后卖方向可以向买方申请签发最终验收证书，买方确认合同设备在上述期间内无任何尚未解决的或遗留的质量问题于 10 日内签发最终验收证书。
- 7.5 卖方提供的设备如果在安装、调试以及质量保证期内发现存在质量缺陷，卖方应在最短时间内处理上述缺陷，如果该时间无法满足现场施工或调试等进度，买方有权采用以下措施中的一项或多项进行处理：
- (1) 由卖方采取替换、现场修理等措施；
 - (2) 由买方采取临时替代或安排第三方进行修理；
 - (3) 买卖双方商定的其他措施。
- 由此引起的所有处理费用均由卖方承担。

第八条 保证与索赔

- 8.1 本合同项下的合同货物的质量保证期自初步验收证书签发之日起 12 个月。如合同货物在质量保证期内发现属非买方责任的重大缺陷（如设备性能达不到要求等）则其质量保证期将自该缺陷完成处理后开始重新计算一年。
- 8.2 本合同履行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程或合同货物的返工或报废，卖方应立即在 7 天内无偿予以更换和修理。卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用。但卖方

对非正常维修和买方人员误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

- 8.3 由于买方原因造成的设备损坏，卖方应协助买方修理、更换，包括按照买方要求提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输。由此所发生的所有费用均由买方负担。
- 8.5 在质量保证期内，如发现设备不符合本合同规定时，卖方应按照买方要求进行修理或更换缺陷设备，由此产生的所有费用均由卖方承担。质量保证期应自上述缺陷处理完毕之日起重新计算，至此后再满一年之日止。
- 8.6 性能考核试验完成后，合同货物不能达到本合同附件所规定的一项或多项保证指标时，则卖方应按以下规定支付性能保证违约金（每台）：
具体见附件1技术协议中“性能考核条款”。
- 8.7 卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，以使合同货物达到各项经济指标。
- 8.8 如由于非买方原因而卖方未能按本合同技术协议规定的交货期交货时（不可抗力除外）和/或未在质量保证期内修理或更换有缺陷的设备，买方有权按下列比例向卖方收取迟交违约金（不满一周按一周计）：

- (1) 迟延交1周内，每天违约金金额为合同总价的 0.7 %；
- (2) 迟延交2-3周，每天违约金金额为合同总价的 0.8 %；
- (3) 迟延交3周以上，每天违约金金额为合同总价的 1 %；

卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过1个月时，卖方除应向买方支付本合同规定的迟交货违约金外，还应向买方赔偿因此而遭受的整个工程延误损失，与此同时，买方有权终止部分或全部合同。

- 8.9 如由于确属非买方责任未能按本合同技术协议的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金（不满一周按一周计）：
- (1) 迟交1周内，每周违约金金额为合同总价的 0.5 %；
 - (2) 迟交2-4周，每周违约金金额为合同总价的 1 %；
 - (3) 迟交4周以上，每周违约金金额为合同总价的 2 %；

如因非买方原因发生提交资料错误导致买方产生的所有损失，均由卖方承担。卖方支付迟交违约金并不解除按合同规定所应承担的相应义务。

第九条 分包与外购

- 9.1 卖方未经买方同意不得将本合同范围内的主要设备 / 部件进行分包，卖方需分包的内容和比例应征得买方同意。本合同生效后1个月内卖方须在买方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知买方确认。

-
- 9.2 买方对分包与外购的确认不解除卖方在本合同项下的义务和/或责任。卖方应对本合同项下的合同货物、技术服务承担全部责任。

第十条 合同的变更、修改、中止和终止

- 10.1 本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。对本合同的任何变更、修改或调整均应经双方协商一致后以书面方式作出、并经双方签字盖章后生效。

第十一条 不可抗力

- 11.1 不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的自然或社会事件,包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。合同双方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能履行合同时,履行合同的期限应予以延长,而延长的期限应相当于事故所影响的时间。
- 11.2 遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方,并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上,双方应通过友好协商终止合同。

第十二条 适用法律与争议解决

- 12.1 本合同受中华人民共和国法律管辖,并依据中华人民共和国法律进行解释。就本条而言,中华人民共和国法律不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律。
- 12.2 双方在本合同履行过程中产生的或与本合同有关的任何争议、纠纷均应由双方通过友好协商解决。如一项争议在一方提出后未能在 30 天内通过友好协商解决或在争议发生后 30 天内未能开始友好协商,则任何一方均可将该争议提交买方住所地人民法院通过诉讼解决。
- 12.3 在争议解决期间,除涉及争议事项的条款外,本合同其他条款仍应继续履行。

第十三条 其它

- 13.1 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同专用章之日生效。
- 13.2 本合同所有附件,是本合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
- 13.3 双方任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
- 13.4 本合同项下双方相互提供的文件、资料,双方除为履行合同的目 的外,均不得提供给与“合同货物”和相关工程无关的第三方。
- 13.5 本合同项下的所有通知、请求、主张、要求及其他通信均须采用书面形式以中文语言发出,在按以下地址通过专人递送或以传真、电子邮件、网络即时通讯软件(如 qq、微信、钉钉等)或快递(如 DHL 快递、EMS 和顺丰速运等)方式发送给有关各方后视为有效发出或做出:

发送至买方：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

电子邮件：

qq/微信：

地址：浙江省杭州市余杭塘路 2159-1 号

收件人：

发送至卖方：

电子邮件：

qq/微信：

地址：

收件人：_

任一方变更联系方式，应按照以上方式向另一方发出书面通知。按照本条款发出的通知，在以下时间视为已被收件方收到：（1）以传真或电子邮件发出的通知，在发送之日的下一个工作日被视为已收到；或（2）以快递发出的通知，在发送之日后的第三个工作日被视为已收到；（3）上述地址适用于本合同项下司法文书的送达。

13.6 本合同以中文编写，合同履行过程中所涉及的相互往来文件、技术资料、说明书、会议纪要、信函等文件均应以中文编写。

13.7 本合同正本一式两份，买卖双方各执一份。

【本页以下无正文】

买方：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区余杭塘路 2159-1 号浙能创业大厦 A713 号

邮编：311121

开户行：中国建设银行股份有限公司杭州分行

帐号：33001613535050002203

税号：91330000744135012R

卖方：_

地址：

邮编：

开户行：

帐号：

税号：

【本页为《 》签字页】签字并盖章：

本合同已由合同双方的法定代表人或其授权代表于开首书明之日期签署，以昭信守。

买方：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：

卖方：

法定代表人（或授权代表）：

附件 1 技术协议

附件 2 价格表

价格表

附件 3 设备初步验收证书

浙江浙能科技环保集团股份有限公司
设备初步验收证书

编号：NO:

合同号		工程名称	
设备名称		签发时间	
卖方申请意见			
设备情况 (是否满足付款条件)	签字（盖章）：		
买方验收意见			
专业验收项目	资料情况		
	性能指标		
	考核情况		
	遗留问题与缺陷		
专业工程师意见			
项目部经理意见			

注：1、资料情况填写资料符合性及完整性；2、性能指标根据技术协议验收；3、考核情况填写依据合同发生的设备进度、质量、安全违约考核情况，后附考核单据；4、遗留问题与缺陷填写尚未完成的遗留问题与缺陷，设备厂家未处理由我方处理的附单据；5、此单由供货单位（卖方）提交申请，买方项目部签署并加盖项目部印章。

附件 4 设备最终验收证书

浙江浙能科技环保集团股份有限公司
设备最终验收证书

编号：NO:

合同号		工程名称	
设备名称		签发时间	
卖方申请意见			
设备情况 (是否满足付款条件)	签字（盖章）：		
买方验收意见			
专业验收项目	资料情况		
	质保期设备性能情况		
	质保期缺陷处理情况及遗留问题		
	考核情况		
专业工程师意见			
项目部经理意见			

注：1、资料情况填写资料符合性及完整性；2、性能指标根据技术协议验收；3、质保期缺陷处理情况及遗留问题填写质保期缺陷处理和目前尚遗留的问题；4、本验收单一式两份，签署后合同双方各留一封原件；5、此单由供货单位（卖方）提交申请，买方项目部签署并加盖项目部印章。

附件 5 廉政合同

浙江浙能科技环保集团股份有限公司（简称买方）

（简称卖方）

根据党和国家有关廉政工作的管理规定，为全面落实党风廉政建设责任制，确保资金安全有效的使用和合同的有效执行，经双方充分协商，明确双方权利与义务，一致同意签订本合同，具体条款如下：

一、 双方的权利

- 1、 严格遵守国家的法律法规和党的纪律，以及行业的廉政建设规定，并组织宣传，形成浓厚的反腐倡廉氛围。
- 2、 全面履行招标合同及其相关文件，按招标合同约定自觉履行权利与义务。
- 3、 双方为共同目标努力工作，业务工作坚持诚信、公平原则，发现对方有违反廉政规定的行为时，有义务提醒并有权利制止。
- 4、 发现对方违反招标合同应该承担的义务条款时，有责任提醒对方纠正，并严格履行招标合同义务，必要时向对方上级主管部门反映或向当地纪律监察部门举报。
- 5、 双方应建立健全廉政建设责任制，明确廉政建设管理部门，公布举报电话，严格监督并认真查处违法违纪行为。
- 6、 双方都应该从国家和集体利益出发，共同促进各合作项目的顺利进行，自觉遵守相关的规章制度和现场管理规定。

二、 买方的义务

- 1、 买方工作人员不得以任何理由索要或接受卖方的有价物品（现金、礼品、有价证券、贵重物品等）。
- 2、 买方工作人员不得以任何方式在卖方报销应该由买方或买方工作人员自行支付的费用。
- 3、 买方工作人员不得参加卖方安排的超标准宴请及娱乐活动；不得接受卖方提供的通讯工具、高档办公用品等。
- 4、 买方工作人员不得要求或接受卖方为其婚丧活动、住房装饰、配偶（子女）安排工作，以及国内外旅游提供方便或赞助。

三、 卖方的义务

- 1、 卖方不得以任何理由向买方工作人员行贿（馈赠现金、礼品、有价证券、贵重物品等）。
- 2、 卖方不得以任何方式为买方单位或工作人员报销应该由买方单位或工作人员自行支付的费用。
- 3、 卖方不得以任何形式安排买方工作人员赴超标准宴请及娱乐活动等；不得为买方提供通讯工具、高档办公用品等。
- 4、 卖方不得与其他参与货物购销的单位或个人串通，损害买方的货物销售和经济利益。
- 5、 卖方不得以任何借口为买方工作人员提供好处，以及国内外旅游等提供方便或赞助。

四、 违约责任

双方工作人员违反上述约定条款的，各自按党、政管理权限和党纪、政纪的处罚规定，

给予处理；造成双方单位经济损失的，应予赔偿；情节严重的，报请司法机关处理。

五、本合同由双方及双方上级单位的纪检部门监督和对执行情况的检查。买方廉政举报电话：0571- 86664416 。

六、 本合同的有效期：

从合同生效之日起到签发全部合同设备的质保完毕货款两清之日止。

七、 本合同作为《 》的附件，与《 》具有同等法律效力，经双方法定代表人（或授权代表）签名，并盖单位合同章后即生效。

本合同一式两份，双方各执一份。

买方单位：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

（签字、盖章）

法定代表人（或授权代表）：

卖方单位：

（签字、盖章）

法定代表人（或授权代表）：

第五章 招标内容及技术要求

附件 1 技术规范

1 总则

1.1 本技术规范适用于浙能武威 $2 \times 1000\text{MW}$ 调峰火电机组工程烟气超低排放工程设计、设备供货 EP 项目真空脱水皮带机及其附属设备的设计和采购。

1.2 本技术规范中的真空脱水皮带机及其附属设备将用于火力发电机组的湿法烟气脱硫装置后的石膏浆液脱水使用,包括真空脱水皮带机及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.3 投标人应使所有的工程设计符合合理的工程原则和慎重的工业实践。投标人及其分包方应遵守法律、法规、规范和现行的国内、国际的工程、环境、建设、卫生、安全以及其它标准。

1.4 技术规范中的内容为最低要求。投标人应根据技术规范和现有的国际条文和标准提供优质的产品。

1.5 投标人提供的设备是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。同时满足国家的有关安全、职业健康、环保等强制性法规、标准的要求。

1.6 投标人应提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同容量机组设备制造、运行的成功经验,提供近 2 年的业绩表。

1.7 在签订合同之后,到投标人开始制造之日的这段时间内,招标人有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,投标人应遵守这个要求,而投标人不得提出商务修改要求。

1.8 本技术规范所使用的标准,如遇到与投标人所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,投标人应及时书面通知招标人,并经双方协商解决。

1.9 所有与本工程有关的技术资料仅用于投标人提供合同设备,未经招标人允许,投标人不得向第三方提供任何与本工程和设备有关的资料或信息。

1.10 如投标人未对本规范文件提出偏差,将视为能全面满足本招标文件所提出

的各种要求。投标人如有偏差（无论多少），均必须清楚地在投标文件“差异表”中列出。

1.11 本工程采用统一标识系统，要求投标人提供的所有技术文件（包括图纸）和设备均采用 GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》。标识原则、方法和内容在设计联络会上确定。

2 工程概况

浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组工程烟气超低排放工程设计、设备供货 EP 项目厂址位于武威市民勤县红沙岗工业园，电厂规划容量 2×1000MW，本期建设规模 2×1000MW 高效超超临界燃煤空冷发电机组，同步配套建设 SCR 烟气脱硝系统和石灰石-石膏湿法脱硫系统。

2.1 地理位置

本项目位于甘肃省武威市民勤县红沙岗工业园，武威市东南距兰州市约 276km，西北距金昌约 74km。属黄土、青藏、蒙新三大高原的交汇地带，东靠白银市、兰州市，南部隔祁连山与青海省为邻，西与张掖市、金昌市接壤，北与内蒙古相连。厂址地形平坦，呈北高南低之势，海拔在 1433~1427m 之间，自然坡度约为 0.6%。

2.2 交通运输

本项目位于甘肃省武威市民勤县红沙岗工业园，东侧为金阿铁路，北临民西公路，西南距红砂岗镇约 9km。

2.3 气象资料

民勤属温带大陆性极干旱气候区，具有明显的蒙新沙漠气候特征。常年干燥、降水少，蒸发大，冬冷夏热，昼夜温差悬殊，日照长，风沙多。

根据民勤气象站多年实测资料统计，求得累年基本气象要素值见下表。

项 目	单 位	数 值	发生日期
平均气压	hPa	863.9	
平均气温	℃	8.3	
最热月平均气温	℃	23.2	7 月
最冷月平均气温	℃	-8.6	1 月
极端最高气温	℃	41.7	2010.7.30

项 目	单 位	数 值	发生日期
极端最低气温	℃	-29.5	2008.2.1
最大日温差	℃	32.3	1965.3.15
平均水汽压	hPa	5.8	
平均相对湿度	%	45	
最小相对湿度	%	0	
年平均降水量	mm	113.0	
最大一日降水量	mm	48.0	1994.6.14
年平均蒸发量	mm	2623.0	
平均风速	m/s	2.7	
最大风速（定时 2min）	m/s	28	1968.6.24
最大积雪深度	cm	14	2010.10.24
平均大风日数	d	25.0	
平均雾日数	d	1.8	
平均雷暴日数	d	9.6	
平均降水日数	d	38.6	
平均积雪日数	d	9.9	
平均冰雹日数	d	0.1	
平均沙尘暴日数	d	27.4	

2.4 工艺水

本项目脱硫系统工艺水，正常工况下使用再生水，异常工况之下矿井疏干水进入。脱硫系统设备机封水及冷却水采用闭式冷却水，闭式冷却水水质：电导 ≤ 30 us/cm，ph ≥ 9.5 。石膏冲洗水、滤布冲洗水采用工艺水。水质见下表：（以下表格由招标人填写）

序号	项 目	单位	再生水					1#矿疏干水		2#矿疏干水	
			2023.05	2023.06	2023.07	2023.08	2023.09	2023.05	2023.07	2023.05	2023.07
1	K ⁺	mg/L	21.3	21.3	23.6	26.9	20.7	12.1	1.91	6.32	4.51
2	Na ⁺	mg/L	176	191	188	210	202	1290	1360	766	798
3	1/2Ca ²⁺	mg/L	77.2	31.7	70.5	56.3	69.5	19.4	11	106	94.6
4	1/2Mg ²⁺	mg/L	19.3	14.8	23.3	24.2	27.6	10.3	9.68	17.40	15.28
5	NH ₄ ⁺	mg/L	0.66	0.834	0.67	0.30	0.21	0.11	0.17	0.15	0.21
6	1/2Fe ²⁺	mg/L	0.011	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.022
7	1/2Fe ³⁺	mg/L	0.011	0.017	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8	1/3AL ³⁺	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
9	1/2Ba ²⁺	mg/L	0.03	0.034	0.093	0.05	0.046	0.04	0.041	0.108	0.052
10	1/2Sr ²⁺	mg/L	0.63	0.45	0.69	0.70	0.73	0.75	0.76	2.58	2.36
	Σ阳	mg/L	295	260	307	318	321	1333	1384	899	915
11	F ⁻	mg/L	0.263	0.328	0.263	0.299	0.301	3.73	4.87	3.29	4.12
12	CL ⁻	mg/L	183	199	192	221	214	968	1020	689	721
13	1/2SO ₄ ²⁻	mg/L	246	186	261	272	249	940	936	783	787

2.4.1 仪用压缩空气：本工程仪用压缩空气由主体引入，压力：0.4~0.8MPa。

2.4.2 公用设施情况

2.4.2.1 电动机电源：

200kW 以下电机电源为：380V，3 相，50Hz；

200kW 及以上电机电源为：10kV，3 相，50Hz；

2.4.2.2 仪表电源：AC 220V，50Hz，单相。

3 设计和运行条件

- 3.1 本工程设备的设计条件详见附件 1 中 3.8 的技术设计参数。
- 3.2 本工程采用国际制单位。
- 3.3 本工程采用国家编码标识系统，编码按《电厂标识系统编码标准》（GB/T50549）执行。设备的具体编码由双方在设计联络会上确定。
- 3.4 本工程所有的管道、法兰均需符合 GB 标准。
- 3.5 投标人提供的真空脱水皮带机规格尺寸及系统配置必须满足附图的要求
- 3.6 条例和规范

技术规范指定了以下机构公布的标准。以下列表不包含所有标准在内，并不排除供货方遵守其它适用规范，包括其所在地的地方规范。涉及的规范发布机构及其英文缩写如下：

序号	名称	国别	备注
1	GB 中国国家标准	中国	
2	DL 中国电力行业标准	中国	
3	ANSI 美国国家标准协会	美国	
4	ASME 美国机械工程师协会	美国	
5	ASTM 美国材料实验协会	美国	
6	ASNT 美国无损检测协会	美国	
7	AISC 美国钢结构协会	美国	
8	AWS 美国焊接学会	美国	
9	NFPA 美国防火协会	美国	
10	UL 美国保险商实验室	美国	
11	UBC 统一建筑规范	美国	
12	OSHA 职业安全与卫生条例	美国	
13	DIN 德国标准	德国	
14	JIS 日本工业标准	日本	

3.6.1 投标人应执行本技术规范所列标准。有不一致时，按较高标准执行，并及时通告招标人。

3.6.2 合同签订后 1 个月，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计、制

造、检验/（试验、装配、安装）、调试、试运、验收、运行和维护等标准给招标人，招标人确认。

3.6.3 从订货之日起至投标人开始制造之日的这段时期内，招标人有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标人应遵守这些要求，且费用不增加。且不论招标人知道与否，投标人有责任及时书面通知招标人有关规程、规范和标准发生的变化。

3.7 运行条件

3.7.1 脱硫系统工艺：石灰石-石膏湿法脱硫工艺

3.7.2 脱硫系统运行方式：连续运行，负荷变化范围为 0~100%ECR，年利用小时为 5000 h。

3.7.3 脱水系统运行方式，既要求能连续运行，也能间断运行，以便适应负荷变化的需要。

3.7.4 布置方式：室内

3.7.5 数量：3 套

3.8 真空脱水皮带机及其附属设备的技术设计参数（单台）

技术设计参数（招标人填写）

序号	项目	单位	数值	备注
1	石膏浆液质量流量	t/h	110	
2	石膏浆液体积流量	m ³ /h	73	
3	石膏浆液密度	kg/m ³	~1410	
4	石膏浆液含 Cl ⁻ 量	ppm	20000	
5	浆液入口浓度	%wt	55	
6	石膏产量(表面含湿率<10%)	t/h	60	
7	石膏含 Cl ⁻ 量	ppm	<250	低于(冲洗水中 Cl ⁻ 浓度+50)
8	浆液温度	℃	~40	

石膏浆液悬浮物成分表（招标人填写）

序号	成分	单位	数值	备注
1	CaCO ₃	%wt	3.82	

序号	成分	单位	数值	备注
2	$\text{CaSO}_3 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$	%wt	0.19	
3	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	%wt	89.14	
4	MgCO_3	%wt	1.89	
5	MgSO_4	%wt	0	
6	Inerts	%wt	3.68	
7	Ash	%wt	0.09	
8	MgF_2	%wt	0.35	
9	CaF_2	%wt	0.84	

进料石膏粒度分级表（仅供参考）

序号	颗粒尺寸（ μm ）	底流通过率（%wt）
1	150	99.8
2	107	95.2
3	75	80.4
4	53	58.5
5	38	37.1
6	27	23.6
7	19	13.8
8	13	8.5
9	9	5.6
10	5	2.2
11	2	0.9
12	0.8	0.2

说明：

（1）该颗粒分布未考虑飞灰，飞灰大致占 0~5 微米颗粒的 3%。

（2） 13 μm 及以下的颗粒通过率增至 15%时，投标人应仍可保证真空脱水皮带机的脱水性能。

4 技术条件

4.1 总则

4.1.1 真空脱水皮带机及所有辅助设备的脱水系统设计、制造、检验和试验应符合相关现行的国际和国内标准规范的有关要求。

4.1.2 本工程共设 3 套石膏脱水系统，每套系统设 1 台真空脱水皮带机及其所有辅助设备，每套脱水系统的处理能力应 $\geq 60\text{t/h}$ 的石膏出力，处理后成品石膏的表面含湿率应 $< 10\%$ ， Cl^- 含量应低于冲洗水中 Cl^- 浓度+50ppm。

4.1.3 石膏脱水系统的设计使用寿命应 ≥ 30 年。

4.1.4 投标人应保证现场运行的系统设备的噪音应满足：距离设备外壳 1m 处测得的噪音（平均声压级）应 $\leq 85\text{dB(A)}$ 。

4.1.5 真空脱水皮带机系统所需仪用压缩空气（如有）由招标人提供，投标人应提供仪用压缩空气用量。

4.1.6 投标人应提供合同设备油漆。面漆颜色由招标人确定。

4.1.7 设备铭牌应采用 316L 不锈钢以上制造，铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

4.2 真空脱水皮带机

4.2.1 真空脱水皮带机应为连续给料、水平带式脱水机，可在最低和最高负荷及环境条件下连续运行。

4.2.2 真空脱水皮带机应具有良好的调节响应特性，以保证稳定运行。其传动装置采用变频调速的电驱动方式，电机采用变频电机。投标人配备石膏饼厚度监测系统，通过带防腐金属护套的探头测量石膏饼厚度，并借此测量信号增加或降低皮带速度。滤饼厚度应能自动调整。

4.2.3 真空脱水皮带机的滤布等关键部件应采用附件 1 中 4.1.8 提供的厂家/品牌或相当于产品。

4.2.4 真空脱水皮带机应配置完整的部件及驱动装置，包括但不限于：电机、变频器、滤布及正常运行所必须的仪表、阀门等。过滤驱动单元应为可变速直接式结构，能通过主体远方 DCS 控制。并应提供一个单独的仪表接线盒。

4.2.5 真空脱水皮带机两侧应设紧急停运拉线开关。真空箱应设相应的升降装置，真空箱能翻转，以便于检查和清洗。真空箱采用 316L 不锈钢衬塑制作。

4.2.6 真空脱水皮带机应配置有效的水冲洗系统，以便清洗滤饼和滤布，应保证皮带两边均能冲洗到。内部冲洗管应采用 316L 不锈钢及以上的材料，并附带 316L 的不锈钢喷嘴和母管。滤布冲洗水母管上设置 316L 不锈钢过滤器，防止滤

布冲洗水喷嘴堵塞。冲洗水采用工艺水。

4.2.7 真空脱水皮带机直接接触腐蚀性介质的部件，应采用橡胶、聚丙烯、UHMW—PE、PVC/FRPP 等制作。真空脱水皮带机支撑离地长 500mm 采用 316L 不锈钢及以上的材料制作外，其它支撑板和框架将采用热涂环氧树脂等不小于 1mm 防腐涂层厚度的碳钢制作。真空皮带周围元器件应防水防腐。

4.2.8 真空脱水皮带机入口分配箱应能使浆液在皮带宽度方向分配均匀，并设置水汽收集罩，以收集排放低热浆液蒸发的水汽。

4.2.9 真空脱水皮带机应配置合理的装置，以防止滤布偏离或起皱。张紧装置应保证滤布在运行时有一定的摩擦力，不会出现打滑现象。真空脱水皮带机应配置滤布气囊纠偏装置，滤布应易于更换。

4.2.10 真空脱水皮带机应在尾部设置石膏定期采样点。出口传输装置应配置自清洁尾部滚轮，牛筋刮片和碳钢支架。

4.2.11 投标人应配备石膏脱水的所有辅助设备及钢结构。如输送带的支撑设备、滤布连续清洗设备、滤布的自动张紧系统（通过回路自动控制）等。

4.2.12 真空脱水皮带机应采用适当的措施以保证浆料和冲洗水不会在运行过程中发生任何溅出或飞落，如提供干燥凹槽和过滤抽吸的干燥孔及输送带的真空密封，并设无裙边挡，把输送带的两边缘黏合起来，防止浆料和淋洗液外流等。

4.2.13 为防止腐蚀，在装运之前，投标人应对所有允许涂漆的铸铁和钢表面进行车间油漆。

4.2.14 真空脱水皮带机应设运行维护平台、楼梯和栏杆。

4.2.15 真空脱水皮带机应在投标人工厂进行预组装后发运至招标人现场，皮带及滤布由投标人在现场进行拼接安装。

4.2.16 真空脱水皮带机应考虑检修平台的支撑生根。

4.2.17 滤布纬线应加粗，两侧增加密封胶。

4.2.18 真空脱水皮带机托辊材料应具有较高的强度，防止断轴。

4.2.19 托辊的轴承座应配加油孔。各类托辊的轴承应有良好的密封装置，如有油封及水封等。

4.3 泵

4.3.1 冲洗水泵

4.3.1.1 每台真空脱水皮带机应配备 2 台冲洗水泵，1 用 1 备。

4.3.1.2 采用离心泵，密封型式采用机械密封。机械密封如采用有水密封，须明确提出所需密封水的耗量。泵的设计流量应考虑该系统的最大流量另加 10%裕量；泵的设计压力应为该系统的最大压力另加 10%裕量。泵的试验压力应为工作压力的 1.5 倍。

4.3.1.3 泵的设计、生产、安装和性能试验应符合最新有效的标准，采用标准应提供给招标人确认。

4.3.1.4 所有泵应设计为能连续运行。

4.3.1.5 每台泵及其附属设备的布置应便于操作、维护和拆卸。投标人应确保在维修更换期间不需要断开和拆卸主管道或其它装置重要部件。

4.3.1.6 为方便泵的维修，泵体应设计检修起吊装置（如吊耳/吊环等）。

4.3.1.7 泵应便于维修，叶轮和轴应能从机壳内退出来，并且不影响主要管道和阀门的连接。所有能抽出转子的卧式泵都应配有联轴器以方便维修，而不需拆卸电机。

4.3.1.8 每台卧式泵与电机共同安装在一个刚性结构的底板上。

4.3.1.9 泵的布置应确保在所有运行条件下满足汽蚀余量(NPSH)的要求，如果没有另外指出，需保证 NPSH 值留有 0.5m 的安全余量。

4.3.1.10 作为单个部件和组装后的整泵，在所有离心水泵的转动构件上应进行静平衡和动平衡试验。

4.3.1.11 在泵速度升高至运行速度的过程中，泵应能平稳运行。第一阶临界转速至少高于泵最大运转速度 20%。

4.3.1.12 泵应按最小安全流量设置再循环系统。

4.3.1.13 泵的设计包括压力测量装置。

4.3.1.14 设计中选用的材料应满足运行时介质温度和压力的变化，不会造成过度的腐蚀、变形、老化或疲劳以及堵塞等，而且也不能影响 FGD 系统的效率和可靠性。

4.3.1.15 所有选用的材料与采用的标准，包括热化学和机械性能的全部资料必须提交给招标人。

4.3.1.16 除非另外规定，泵的轴承应是自润滑型。

4.3.1.17 泵的轴承封盖设计应能使轴承容易更换，而不需把泵或电机从台板上拆

卸下来。轴承封盖通过适当的遮挡装置，应有效防止水和灰尘的进入。设计为无压油润滑的轴承应配备固定的加油器，所有轴承油箱都应装设可见油位指示器。设计应考虑轴承套的排油措施。

4.3.1.18 设计为压力油润滑的轴承，使用的油应具有润滑和冷却两种作用，设计润滑和冷却系统要防止泵运行期间轴承润滑油的损失，而且要能防止污染物侵入轴承。

4.3.1.19 所有泵都应安装有进/出口隔离阀、出口逆止阀(如需要)和进/出口压力表。联轴器应提供有可拆卸的防护罩。

4.3.1.20 所有泵壳体的适当位置安装排气阀。

4.3.1.21 泵及部件的设计选材必须考虑冲洗水中氯离子的影响。叶轮和壳体应采用 316L 不锈钢。

4.3.2 真空泵

4.3.2.1 每台真空脱水皮带机配置 1 台 100%容量的水环式真空泵。真空泵容量应满足脱水皮带机的要求。真空泵采用环型水封式。真空泵采用三角皮带传动，并有适当的防护装置，驱动电机的电极数应不小于 4。为了方便地调整泵和驱动电机的轴承中心线，推力螺钉将安装在公共底板的驱动电机侧。轴封应采用盘根密封形式。

4.3.2.2 真空泵在正常运行时的工况下，应使其运行效率处于最高效率点，且抽吸性能均应予以保证。真空泵在额定工况下的压头偏差值应在 0%~5%之间，流量与压头的关系曲线将有陡然下降的特性。

4.3.2.3 真空泵的驱动电机为 3 相感应电机，能在全电压下直接开关启动。

4.3.2.4 电机的输出功率相对于真空泵的轴刹车功率考虑足够的余量。

4.3.2.5 投标人应选择焊接叶轮，叶片一次冲压成型，轮毂内外加工，解决动平衡问题；采用双排锥型滚柱轴承，以增加其承载能力。叶轮加强筋离开端面，防止泵壳内结垢积存杂质。

4.3.2.6 真空泵应配相应的润滑系统。与润滑油接触的轴承护罩内表面应喷涂防油漆。

4.3.2.7 主要部件的使用寿命（投标人填写）：

主要部件	单位	使用年限（招标人）	使用年限（投标人）
------	----	-----------	-----------

主要部件	单位	使用年限（招标人）	使用年限（投标人）
叶轮	年	>10	
轴	年	>10	
轴套	年	>10	
壳体	年	>30	

4.3.2.8 油润滑的轴承室内表面采用防油涂料进行喷涂。

4.3.2.9 承插接合装有起重螺丝以便于分开连接部件。连接部件铰孔装好。推动螺栓固定在共用底盘的驱动侧以便于调整泵和驱动轴的中心。

4.3.2.10 真空泵应配备汽水分离器、入口滤网、出口消音器、密封水手动隔离阀、电动切换阀和流量计。真空泵应考虑到启停时排汽管喷水，应配备排汽管汽水分离器。

4.3.2.11 泵的地板上应安装有调节螺栓，以便在安装时进行水平位置的调整，套筒结合处应安装千斤顶装置，方便配件的拆卸。

4.3.2.12 真空泵应自带减震器，减震器应采用国内优质成熟产品，震动衰减率应不小于 80%。

4.4 箱罐

本项目真空脱水皮带机系统箱罐主要包括滤布冲洗水箱、汽水分离器、真空泵出口疏水器等。

4.4.1 箱罐和容器的设计制造应符合《压力容器》(GB150.1~GB150.4)及其质量体系内相关标准的规定。投标人应提供所有箱罐和容器的设计和试验标准，并将提供压力容器分包商的设计、制造资质。

4.4.2 所有箱罐和容器的设计应包括必需的连接件、就地仪表与测量装置、人孔门、排水/排空措施，以及运行和维护必需的通道楼梯和栏杆（如有）。需要防腐的箱罐按 ≥ 30 年的腐蚀余量设计。

4.4.3 对于有一定的真空度的压力容器或箱罐即使在容器上安装了真空安全阀也应按全真空容器设计。

4.4.4 投标人应采取安全措施防止箱罐和容器的过压。所有的箱罐和容器设计应包含最少有下列各项要求：

对于 $\geq 1.0\text{m}$ 直径容器设置 1 个人孔门（最小孔径 800mm）；

对于<1.0m 直径的容器设置 2 个手孔（最小尺寸 200mm）；

2 个备用管接口；

1 个排水管接口。

4.4.5 内装浆液的箱罐材料选用碳钢(内衬橡胶)。

4.4.6 所有需要内衬的设备和部件都应在工厂进行内衬。

4.4.7 严禁对加衬后的任何设备进行焊接，并在设备壳体衬胶边界加上标记，在边界的醒目位置加上至少 150mm 高的如下语句“衬胶，不允许焊接”。箱罐和容器在未通过水压试验之前，不允许进行衬胶。在喷砂打磨后,衬胶的表面必须没有间隙、焊接毛刺、小孔、渣夹杂物，喷砂后的迭层和其它缺陷，是否达到衬胶要求必须由招标人确认，才能进行下一步工序。

4.4.8 箱体、罐体等均应设置液位测量、报警和联锁系统（如有）（投标人填写）

序号	箱罐	单位	液位测量	报警	连锁	备注
1	滤布冲洗水箱	mm				
2	汽水分离器	mm				
3	真空泵出口疏水器	mm				

4.4.9 滤布冲洗水箱应设置溢流装置。

4.5 阀门

4.5.1 阀门的设计、制造、试验及安装应采用中国最新的标准和相当的国际标准。

4.5.2 所有阀门设计选型应适合于介质特性和使用条件。浆液系统的阀门必须考虑介质的磨损和腐蚀。

4.5.3 功能相同、运行条件相同阀门的规格应尽量统一。

4.5.4 所有阀门应符合下列要求：

4.5.4.1 调节阀及远方操作的阀门采用电动执行机构。

4.5.4.2 下列条件下工作的阀门将装设电动驱动装置，至少包括真空泵密封水隔离阀、石膏饼冲洗水阀、冲洗水箱补水阀：

- （1）按工艺系统的控制要求，需频繁操作或远方操作时；
- （2）阀门装设在手动不能实现的位置，或必须在两个以上的地方操作时；
- （3）扭转力矩太大，或开关阀门时间较长时。

4.5.4.3 所有阀门不允许采用灰铸铁制作。

4.5.4.4 阀门的布置将便于操作和维护，阀门的阀杆将尽量垂直布置。

4.6 管道

4.6.1 真空脱水皮带机滤布冲洗管应选用 316L 不锈钢以上的材料。

4.6.2 管道接口法兰均采用 GB/T9124 标准。

4.7 橡胶内衬

橡胶内衬材料包括橡胶、粘接剂、底漆等。需要防腐的钢制箱罐和容器应使用至少一层 4mm 厚的丁基橡胶衬里。对于小箱体在 0.3 米内高度用 2 层 4mm 或 1 层 6mm 厚的衬里。内衬材料必须具有抗化学腐蚀性，极好的粘附性等。对合金钢和需要橡胶内衬的碳钢间接触面将保证没有防腐间隙。

4.8 电气设备

4.8.1 电动机

4.8.1.1 电动机的电压

电动机的电压规定如下：

380V 电动机的额定功率范围为 200kW 以下；

10kV 及以上电动机的额定功率范围为 200kW 及以上。

4.8.1.2 规范和标准

投标人所提供的电动机应满足下面所列规范和标准的要求，但不限于此（到合同期限为止，对这些标准及其补充和修正的参考均需按其最新版本规定进行。）：

GB 755	旋转电机定额和性能
GB 1971	旋转电机线端标志与旋转方向
GB 4831	电机产品型号编制办法
GB 10068	轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值
GB 10069.3	旋转电机噪声测定方法及限值第 3 部分：噪声限值
GB/T 14711	中小型旋转电机通用安全要求
GB18613	电动机能效限定值及能效等级
GB/T 997	旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM 代码）
GB/T 1032	三相异步电动机试验方法
GB/T 1993	旋转电机冷却方法

GB/T 4942 旋转电机整体结构的防护等级(IP 代码)-分级

GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值第 1 部分：旋转电机噪声测定方法

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 12665 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

JB/T 7836.1 电机用电加热器第 1 部分：通用技术条件

GB30254 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

4.8.1.3 技术性能要求

(1) 电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。电机需提供型式试验报告。电源频率为 50Hz。低压电机达到《电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613) 中 2 级及以上能效水平，高压电机达到《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》(GB30254) 中 2 级及以上能效水平。

(2) 电动机应为异步电动机。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过 $\pm 10\%$ 时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过 $\pm 2\%$ 时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过 $\pm 10\%$ 和 $\pm 2\%$ 时，电动机性能应满足 GB 755 的要求。

(3) 在额定电压和频率下，电动机的转矩应与所驱动的负载相匹配。电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的 115%。

(4) 电动机必须能在 80-100%的额定电压和额定功率下平稳启动，并加速所启动的设备。10kV 电动机应能在 65%额定电压下自启动，380V 电动机应能在 55%额定电压下自启动，电动机制造厂应能保证满足自启动电压要求。电动机在满载运行时，应能承受电源快速切换过程而不损坏。

(5) 电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳 1 米远处，电动机的平均声压级不得大于 85dB (A 声级)。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，卖方应采取措施降低噪音，以满足要求。具体采取的措施应经买方审查认可。

(6) 电动机应能满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次。卖方应提供两次热态启动之间允许的最短时间间隔。

(7) 在设计环境温度下,电动机应能承受所有热应力和机械应力,并要求端电压保持在额定值时,电动机能达到设计的运转性能。

(8) 电动机的起动电流,应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。在额定电压下,对于 200kW 以下电动机的最大起动电流倍数应小于 6.5 倍额定电流;对于 200kW~2000kW 的电动机,其起动电流倍数应小于 6.0 倍额定电流;大于等于 2000kW 的电动机起动电流倍数小于 5.5 倍额定电流。潜水泵电动机启动电流应不超过满载电流的 2.5 倍。

(9) 电动机防护等级为 IP55 (户外) / IP54 (户内),其绝缘等级为 F 级 (温升按 B 级考核)。电机绕组经真空浸渍处理 (VPI)。所有电动机的使用寿命在现场规定的工作制下不小于 30 年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理;电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。户外电动机的暴露部件均需涂上一层适用于屋外设备的防腐层,铁芯冲片和其他内部部件也需涂一层保护层以防止腐蚀。潜水泵电动机所有绕组的绝缘应足以承受全部浸没在自然状态水中的条件。

(10) 电动机应有固定接地导线的合适位置。若采用螺栓连接,在金属垫片或是电动机的底座上,应有足够数量的螺栓保证连接牢固,直径不小于 12mm。

(11) 出线盒的方位,面对轴伸端看电动机,一般在电动机右侧。动力接线盒尺寸、开孔尺寸以及端子排尺寸应考虑到电缆因降压和敷设温升效应需比按电动机额定电流选择的截面要大,应考虑将有关尺寸至少放大一档。

(12) 电动机接地装置应设置在电动机的两侧。

(13) 10kV 电机应根据电机容量大小采用滑动式轴承或滚动轴承。电机容量为 2000kW 及以上,应采用滑动式轴承。

如电动机采用滑动式轴承、油站润滑,电机和拖动设备共用一个油站。电动机配套的耐磨轴承型号应标明在电动机的铭牌上,轴承的最低使用寿命应不小于 150000 小时,轴承的基本负荷由拖动设备给定,卖方提供描述其特性曲线的报告。

如电机轴承采用滚动轴承,轴承采用 SKF、FAG、NSK。轴承正常工作温度不大于 70℃,最高温度不得超过 90℃,并要求设置 90℃ 以上的报警措施,

每个轴承处设测温装置三点。

380V 电机轴承也应采用 SKF、FAG、NSK。

(14) 如电机调速采用变频器，电机的选型和性能设计应能适应和满足变频设备各种运行状态的工况要求。

(15) 所有中压电动机和 75kW 及以上低压电动机应装设空间加热器并设置单独的接线盒。户外电机的加热器接线盒应具有防雨水功能,防护等级为 IP56。电动机停时加热器工作。加热器的设计应保证电动机在静止状态时的电动机内部湿度在露点以上,以防止停机时电动机内部潮湿和凝露影响电气绝缘。加热器应安装在电机内部可以检查的地方。电加热器电压采用 AC380 三相或 AC220V 单相。

(16) 对于功率 $\geq 2000\text{kW}$ 的电动机,卖方配置三相 CT 供差动保护用;卖方须在中性点侧提供安装 3 个用于差动保护的电流互感器的接线盒和封闭外罩,其二次侧接线应引到端子箱,端子箱安装在电机本体上。为差动保护配置的中性点电流互感器的型号、规格及制造厂家应与中压开关柜中 CT 保持一致,并需得到买方认可。确定的 CT 的型号、规格及制造厂家待中压开关柜定标后由买方以传真方式正式通知卖方,卖方按买方的书面通知执行。

(17) 在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下,电动机的设计应能保证其使用寿命不低于 30 年。

(18) 直流电动机(如有)

电动机应能在电源电压变化为额定电压的 $\pm 10\%$ 内连续满载运行。

电动机应能耐受 253V (+115%额定电压)最大直流电压,在最大电压下运转 1h 而无损坏。在最低 192V (-112.5%额定电压)直流电压下,电动机还能够驱动相关联的设备。

电动机应为串联电阻起动式。除非得到买方的书面认可,否则,在额定电压条件下,电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的 250%。

(19) 配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外,必须带有详细的电机“加油指示牌”,电机“加油指示牌”的数量为 2 个(电机的轴伸端和非轴伸端各 1 个),电机“加油指示牌”的具体内容为:轴承型号、加油周期、加油量、油脂牌号等。

(20) 带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率、电压、相数、频率等。

(21) 电动机旋转方向应有明显的标识。电动机允许空载时反转。

(22) 电动机为额定功率输出，电压、频率均为额定值时，电动机的功率因数为 0.85 时，效率的保证值为_____ %以上。

(23) 电动机应有固定接地导线的合适位置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于□12mm。

(24) 10kV 电动机每相绕组局部最热部位应设有 2 个温度测点，测温元件采用 Pt100 双支三线热电阻。每个 RTD 的接线在电动机绕组图及盒盖上标明。电动机每个轴承应设有 3 个温度测点，测点采用带支承座的 RTD (Pt100)。

(25) 温度检测元件的引线应能与动力线分开，引向单独的接线盒并便于维护检修。

(26) 在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

(27) 电动机的振动值符合国际有关标准。

(28) 每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

(29) 电动机本体及其附件均应满足电厂高海拔、多风沙等特殊气候的要求。电动机的选型应充分考虑电厂所在地的海拔。

4.8.1.4 设计与结构要求

4.8.1.4.1 外壳的通风与保护

(1) 电动机应为全封闭空冷结构。

(2) 当通风要求设立隔栅时，这类隔栅应符合适用的标准，并应能够耐腐蚀。对于通风隔栅，应进行和电动机机座及外壳的油漆部分同样的防腐处理。为了检查和清扫电动机绕组和气隙，隔栅应能方便的拆卸。如果提供灰尘过滤器，应满足实用的标准和预防腐蚀。

(3) 除了防爆电动机外，电动机应设有排放口。防爆电动机应设有一种经过安全认可的排放塞。

(4) 防爆电动机的防爆级别和类别，应符合所列标准的规定。

(5) 对于装有防滴式外壳的电动机，应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风槽片进行处理。

4.8.1.4.2 轴承和轴承盖

4.8.1.4.1.3 电动机和轴承的结构应能排除尘垢和水份的侵入，并防止润滑剂到达电动机绕组。所有电动机轴承通常应与下列要求保持一致。

(1) 在可以满足规定的用途、操作条件和外壳等项要求时，卧式电动机可根据电动机功率选用滚动轴承或滑动轴承。立式电动机应装备带护罩的推力式轴承。

(2) 电动机应具有容易拆卸的轴承、轴承箱、端罩或底座，以便检查和更换轴承。

(3) 删除

(4) 提供的所有油位观察仪均应带有标志，以显示电动机在停用状态和运行状态的正确油位。如果两种状态下的油位之差是明显的。应提供检查正常轴承润滑油流动的方法。

(5) 当电动机采用滑动轴承时，电机制造厂应提供润滑油流动指示计来指示每个电动机轴承流出的油流方向。

(6) 具有轴架式轴承的电动机应配有两个与基座绝缘的轴承轴架，并应在驱动端（联轴器端）的轴架上提供一个可拆卸的接地搭接片。

(7) 电动机应配备轴承润滑油加油嘴，这样不必拆卸电机便可将润滑油通过轴承箱注入轴承。电动机在装运时，应正确地将轴承箱包装或加注制造厂商允许的润滑油，并应在电动机上配备排泄装置和写有在将电动机投入运转之前需要完成的调整的固定说明标牌。

(8) 具有耐磨轴承的电动机应在固定于电动机壳的铭牌上明确标示。耐磨轴承应达到 150000h 的最低额定使用寿命。卖方应提供阐述确定轴承额定使用寿命所依据的资料以及这类实际使用条件下的电动机性能记录。

(9) 卖方应在设备使用说明书中提供一份完整的推荐使用并完全适用的润滑油清单，包括其商标牌号和油品名称，并在电动机设备铭牌（可以使用单独的设备铭牌）上标明。

4.8.1.4.4 联轴器

- (1) 电动机和联轴器的端部浮动应符合所列标准中的有关的规定。
- (2) 实心轴的立式电动机应具有一个符合被驱动设备制造厂商提供的尺寸要求的延伸轴。

4.8.1.4.5 转子拆卸

电动机的设计应便于转子的拆卸。

4.8.1.4.6 安装与装定位销

- (1) 除特殊应用外，卧式电动机应采用底脚安装方式，立式电动机应采用底座安装方式。卖方应与被驱动设备制造厂商协调安装的细节。
- (2) 电动机的设计应便于通过电动机底座或安装法兰钻孔（最好是垂直钻孔），以便电动机与被驱动设备安装好后装入定位销钉。
- (3) 当因电动机结构的限制而使垂直销钉无法安装时，电动机底座与轴垂直方向应加工或浇注为一个按销钉允许最小的角度，并提供一个导向角。

如果电动机采用强制润滑，液压和润滑油站应采用整体集装式，油站的密封应满足室外布置防水、防尘和要求。应配有电加热器、油冷却器、备用交流油泵。油箱底部应有一定的倾斜度，并设有放油阀，油箱内部应除垢，清洁，并采用必要的防腐措施。

配套电动机综合数据表（不限于此）（投标人填写）

序号	参数名称	单位	数值
1	型号		
2	电动机类别		
3	额定功率	kW	
4	额定电压	V	
5	额定电流	A	
6	额定频率	Hz	
7	额定转速	rpm	
8	极数		
9	防护等级		
10	绝缘等级		

序号	参数名称	单位	数值
11	冷却方式		
12	安装方式		
13	工作制		
14	效率	%	
	额定负荷时的效率	%	
	3/4 额定负荷时的效率	%	
	1/2 额定负荷时的效率	%	
15	功率因数		
	额定负荷时的功率因数		
	3/4 额定负荷时功率因数		
	1/2 额定负荷时功率因数		
16	最大转矩/额定转矩		
17	堵转转矩/额定转矩		
18	堵转电流/额定电流		
19	允许堵转时间 t		
20	加速时间及启动时间 (额定负荷工况下)	s	
21	最大启动时间		
22	最大启动电流		
23	发热时间常数		
24	热限曲线		
25	过负荷能力		
26	电动机转动惯量	Kg.m ²	
27	噪音	dB(A)	
28	轴承座处振动幅值	mm	
29	轴振动速度	mm/s	
30	定子温升	K	

序号	参数名称	单位	数值
31	相数		
32	电动机重量	Kg	
33	轴承润滑油流量 (m ³ /s)		
34	旋转方向		
35	容许堵转时间		
36	启动转距		
37	最小启动力矩		
38	推荐使用的润滑剂	s	

4.8.2 随机所配控制箱及控制柜的要求

4.8.2.1 规范和标准

投标人所提供的控制箱柜应满足下面所列规范和标准的要求，但不限于此。

GB7251 低压成套开关设备

GB4942.2 低压电器外壳防护等级

GBJ232 电气装置安装工程施工及验收规范

GB 191 包装贮运标志

GB50149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB4208 外壳防护等级

GB191 包装储运图示标志

GB9466 低压成套开关设备基本试验方法

GB14048 低压开关设备和控制设备

GB11021 电气绝缘的耐热性评定和分级

GB1408 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621 交流电气装置的接地

DL/T5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定

IEC-529 外壳防护等级的分类

其他有关国标及专业标准均执行最新版本。

4.8.2.2 性能技术要求

(1) 随机配套控制箱应满足 GB7251《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级应按 GB4942.2《低压电器外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。

(2) 随机配套控制箱内所配电气元器件应选用施耐德、西门子、ABB 或等同。

(3) 控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于 20mm。

(4) 箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。在三相四线电路中，中性线的端子应允许连接下述载流量的导线：

- 如果相导线的尺寸超过 16mm^2 ，则等于相导线载流量的一半，但不小于 16mm^2 。

- 如果相导线的尺寸等于或小于 16mm^2 时，则等于相导线的载流量。

(5) 箱内断路器、隔离开关必须满足动热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用熔断器和接触器组成的电动机回路应装设带断相保护的热继电器。

(6) 当就地控制箱控制的单台电动机容量大于 45kW 时，就地控制箱内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流、电压变送器选用浙江海盐普博、南自仪表、海盐涵普或相当于，电流变送器的输出为 4~20mA。

(7) 为满足远方控制要求，就地控制箱中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。触点数量应能满足系统设计要求。

(8) 就地控制箱内的断路器或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

(9) 就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数 15% 的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。

(10) 控制箱与设备组成一个整体集装式，其内的设备相互之间的工艺连锁等要求，均自成体系。

厂家所带现场就地控制箱柜电源要求单独，不得 2 台电机合用。低压变频器防护等级 IP54，每台变频器应设独立的变频柜，低压变频器柜内变频器进、出线应设置隔离开关，便于电机及电缆绝缘测试。投标人的动力回路、控制回路需经招标人确认认可。

需要整定的参数可根据运行人员的需要既能在整体集装式内的设备上进行，也可在远方进行。与外界的接口要求提供清楚，如外接电源的电压、容量、种类；输入与输出接点形式与要求；通讯方式与平台等。

(11) 控制箱及其它所有就地电控柜（以下统称控制箱/柜）均由投标人配套提供，投标人提供的控制箱/柜的技术要求及设备选型原则如下：

- 控制箱/柜的产品型式：落地式或壁挂式；。
- 控制箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于 30 年；
- 控制箱/柜要求：就地控制箱及就地仪表接线箱、端子箱采用具有防水功能户外型结构。材料采用 316L 不锈钢拉丝板制作，厚度不小于 2.0mm。柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启，宽度大于 800 mm 的控制柜需采用双门双密封。
- 控制箱/柜防腐措施（由投标人填写）；
- 控制箱/柜的防护等级：室内为 IP54，室外为 IP56；
- 控制箱/柜的结构、外形尺寸及柜内元器件布置由投标人根据图纸中的元器件配置进行设计后，由招标人确认，但在设计柜体结构和外形尺寸时，必须充分考虑元器件的散热和日后检修空间；
- 落地式控制箱/柜下部应设有绑扎电缆的横档，方便进出电缆的固定。电

缆进线方式为：下进线或上进线，柜体的顶部或底部预留多个进线用的敲落孔，每个敲落孔可容许穿入一根 $3\times 120\text{mm}^2$ 的电缆；

- 控制箱/柜体的底部用 4 颗直径不小于 12mm 的螺丝与安装基础固定；
- 控制箱/柜供货时，提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告；
- 所用箱、柜、盘内均应配置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。前后柜门均应跨接接地，柜体外壳设置合适的接地点，便于现场接地安装。

4.8.3 电缆选型

招标人负责低压开关柜至投标人设备的动力电缆，投标人设备间的电缆由投标人提供。

电缆的导体采用铜导体。380V 电力电缆采用 0.6/1kV 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆，（ZRC-YJY-0.6/1kV）。控制电缆采用 0.45/0.75kV 阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，铜芯采用多股，并且最小导体截面为 1.5mm^2 。低电平电缆采用对绞屏蔽电缆，截面不小于 1.0mm^2 。进入程控系统的控制电缆应采用屏蔽电缆，截面不小于 1.5mm^2 。

对于 60V 以上电压，电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃屏蔽电缆。并且最小导体截面为 1.5mm^2 。

4.9 仪表及控制

4.9.1 投标人提供一套完整的、满足真空脱水皮带机运行监视和控制要求的仪表与控制设备，信号接入脱硫公用 DCS 控制系统，由 DCS 对真空脱水皮带机进行监视和控制；在真空脱水皮带机就地具备必要的就地启停监控功能。对于技术规范书中没有提到的，却是真空脱水皮带机运行监视和控制所必需的就地仪控设备投标人也同样提供。

4.9.2 真空脱水皮带机的启停、运行监视、联锁保护能通过 DCS 实现远程控制。投标人应提供控制策略的详细描述，这些描述包括，但不限于：启停过程、正常工况及异常工况的操作描述、所有设备启停允许条件及联锁保护要求。滤布纠偏装置采用就地自动控制的方式，其控制设备应由投标人提供。变频器应安装在投标人提供就地控制柜内，投标人应考虑散热装置。

4.9.3 投标人采用符合最新标准或相应国际标准的设备元件或组件，不得提供已经淘汰或将要淘汰的产品。确保真空脱水皮带机装置 30 年的使用寿命以及运行过程中自动化设备 100%投入率，自动调节系统 100%投入率的要求。保护系

统投入率达到 100%，程控系统投入率 100%。如在设计、施工、安装、调试、验收过程中发现所供控制设备性能不满足控制系统要求，投标人应无偿更换。整套装置在交货时所有的仪表应有校验记录。

4.9.4 用于保护、控制联锁与报警的仪表尽可能选用变送器，必须采用开关量仪表应选用质量好，动作准确与可靠的优质过程逻辑开关(如温度、压力、流量、差压及液位开关量仪表等)，其精度至少为 0.5 级，切换差值能满足控制要求，能在被测参数正常变化范围内实现信号自动复归；其外壳防护等应至少达到 IP65 标准，并具有不小于 13mm 的螺纹电缆接口，提供的接点输出应为 DPDT(双刀双掷)型。

4.9.5 压力测量设备应满足以下要求：

4.9.5.1 压力表及变送器取样仪表管应为 316L 不锈钢材质，应提供不锈钢一次隔离阀、二次阀和用于清洁压力管道的排污阀，并提供不锈钢安装支架及附件，包括 1/2NPT-Φ14 焊接式管接头。

4.9.5.2 测量管路系统的阀门应为焊接式或外螺纹连接，阀体材质采用不锈钢。用于浆液测量管路系统的阀门应防腐，采用衬胶阀门，法兰连接。

4.9.5.3 压力测点位置应根据相应管路或容器的规范要求确定。

4.9.5.4 就地仪表应采用法定计量单位，压力指示仪表的精度至少为 1 级，盘面直径不小于 100mm，仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，如直接接触酸、碱等腐蚀介质，仪表材质必须为相应的耐腐蚀材料（或采用防腐隔膜式）；接头为 M20×1.5mm 或法兰连接，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在 1/2—2/3 量程位置。测量有悬浮物介质的压力时，应采用隔膜式压力表。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。就地仪表应安装在容易观察和操作的位置，或成组安装在就地表盘上，就地仪表盘应有防尘和防水护罩。

4.9.5.5 变送器外壳保护等级至少为 IP65，压力/差压变送器采用智能式变送器。所有变送器能对应零到满量程的测量范围，输出 4~20mA DC 信号。变送器在满量程时误差≤±0.2%，线性误差≤0.2%，变送器标定的量程应使正常工作压力（差压）在其标定量程刻度的 1/2-2/3 处。所有就地安装的变送器(压力、差压或类似的)应有就地指示仪。变送器应具有 HART 协议，就地液晶指示的智能变送器，

精度达到 0.075 级，提供的外部负载至少为 500 欧姆。变送器螺纹接口为采用 1/2NPT 阴螺纹。

4.9.5.6 压力开关精度至少为 0.5 级，防护等级 IP65，螺纹接口为采用 1/2-NPT 阴螺纹。

4.9.5.7 变送器和压力开关与仪表管采用 M20×1.5mm 或法兰连接。所有不使用的连接口应予以封堵，变送器、压力开关等均应安装一次阀、二次阀。仪表阀材质为 316L 不锈钢。

4.9.6 温度测量设备应满足以下要求：

4.9.6.1 热电阻应采用双支 PT100，热电阻的精度应满足以下要求：A 级（ $0.15\pm0.2\%$ ）；热响应时间能满足 $\tau_{0.5}<30S$ 。

4.9.6.2 轴承轴瓦温度选用轴瓦专用双支 Pt100 防振型热电阻，测量电机线圈温度选用电机专用双支 Pt100 防振型预埋热电阻。

4.9.6.3 热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应 $\geq 100M\Omega$ 。

4.9.6.4 热电阻保护套管选用不锈钢保护套管，引出线应配防水、防尘式接线盒；测温元件安装的插入深度应符合相应的标准，并根据安装管路、部件来选择法兰式或者螺纹连接型。

4.9.6.5 现场安装的就地温度计应采用可抽芯、万向型双金属不锈钢温度计，测温元件直径为 $\Phi 6$ 。应是无振动安装，使显示仪表远离振动场所。

4.9.7 物位测量设备应满足以下要求：

4.9.7.1 用于集中控制与监视用的水位、液位、料位信号，所采用的变送器应具有 4~20mADC 信号输出。

4.9.7.2 就地水位测量不应采用玻璃管水位计，而应采用磁翻板水位计。

4.9.7.3 对于有悬浮物介质的箱罐液位测量选用法兰式液位变送器。测量范围满足要求，波束角应满足安装要求，输出信号 4~20mA DC，外壳防护等级 IP67，并具有不小于 13mm 的螺纹电缆接口。

4.9.7.4 液位计的连接法兰应根据测量工质是否具有腐蚀、挥发等特性来选择材质，同时要保证连接法兰的严密性。

4.9.7.5 石膏饼厚度的测量，应采用雷达波物位计。

4.9.8 用于远传的流量测量传感器应带有 4~20mADC 两线制信号输出。采用

节流方式测量流量时应采用环室取样方式。应带有引出管以便于与差压测量管路连接。节流装置的前后的直管段长度应符合要求。介质流向应用箭头准确标志在测量孔板或喷嘴。一个节流装置上安装 2 个或以上变送器时,取样孔的对数应与之相适应。流量测量孔板、喷嘴和测点位置的安装应根据其所在管路的规范要求确定。测量有悬浮物介质的流量时应采用电磁流量计,能同时提供瞬时流量和累积流量远传信号,精度不小于 0.5%,防护等级 IP67,流量计具有就地指示功能。测量腐蚀介质的电极材质应选用防腐材料;投标人提供的电磁流量计应有市级以上计量单位出具的检定合格证以及检定报告。

4.9.9 电动执行机构及电磁阀应满足以下要求:

4.9.9.1 总的要求

- (1) 所有执行机构的力矩、全行程时间、精度、回差等性能指标应能满足热态运行时工艺系统的要求和 DL/T 641-2005 电站阀门电动执行机构要求。
- (2) 电动执行机构的电动机额定持续工作负荷,至少比驱动阀门所要求的功率最大值高 30%。
- (3) 执行机构的工作制为可逆断续工作制,当接通持续率为 25%时,每小时接通次数一般为 60 次,但应允许接通次数达每小时 600 次。
- (4) 执行机构的齿轮和驱动设备的设计安全系数至少为 1.5。
- (5) 电动执行器应能满足其工作环境的温度、湿度等要求,其保护等级至少为 IEC 标准 IP67,包括电动机和接线盒。
- (6) 电动执行器应能通过手轮,对执行机构实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪。
- (7) 所有的执行机构应带有接线端子或插座与电力电缆和控制电缆相连。这些插头将按照 IEC309,或相当于标准,制造完好。
- (8) 电动执行机构的齿轮设计应符合 ISO5210 标准,减速传动、承载能力系数(即服务系数)为: 1.8~2.0,齿轮材料应具有很高的硬度和良好的耐磨性能,轴承材料的寿命应大于 80000 h。
- (9) 驱动装置的齿轮箱应为全封闭油浴润滑型,手轮的启闭力最大应不超过 110Nm,用于浆液管路的阀门电动执行机构应能保证阀门在阀门内有浆液沉积时正常启闭。

(10) 所有阀门均应提供装置的接线图和特性曲线。

(11) 电动执行机构的运行环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，其保护等级为 IEC 标准 IP65，包括电动机和接线端子。执行器的电动机绝缘按 F 绝缘等级设计，但其温度大小不超过 B 级。选用合适的护罩可保护联轴器和驱动轴。

4.9.9.2 开关型电动执行机构

(1) 开关型电动阀门的电动装置采用智能型一体化产品，防护等级 IP67，电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，只需提供三相三线 380VAC 动力电源和开/关信号就可驱动阀门。所有阀门均提供装置的接线图和特性曲线。执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为 25% 时，每小时接通次数一般为 60 次，但应允许接通次数达每小时 600 次。

(2) 全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。所有开关型电动执行机构应至少提供全开、全关、就地/远方切换、故障报警等信号输出，输出信号为无源接点（AC220V 3A 镀银接点）。

4.9.9.3 调节型电动执行机构

(1) 调节型电动执行器应是原装进口智能一体化产品，电源等级三相三线 380VAC，防护等级 IP67，能接收 4~20mA DC 的控制信号控制信号，输出 4~20mA DC 的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，并有开关量限位开关、故障报警输出信号，触点数量应满足系统设计需要。执行机构负载持续率 10%-80%，每小时接通次数 1200 次。

(2) 执行机构负载持续率 10%-80%，每小时接通次数 1200 次。且具有断信号保持的功能。并配有 0~100% 标度的就地位置指示器。

(3) 调节型电动执行机构基本误差： $\leq \pm 1.0\%$ ，死区：0.5~3% 可调。

(4) 调节型电动执行机构还应配置智能定位器，智能定位器具有三断保护功能。

4.9.9.4 电磁阀、行程开关、接近开关、位置测量开关等，防护等级 IP67，产品型号能满足工作制和现场工作环境条件的限制。

4.9.10 真空脱水皮带机至少应装设以下测量、报警保护设备。

4.9.10.1 真空泵密封水流量计—每台泵 1 个。

4.9.10.2 真空泵电机线圈及轴承温度—每台泵 1 套。

4.9.10.3 滤布位置测量开关——每套皮带机 2 个。

4.9.10.4 滤布断裂检测器——每套皮带机 1 个。

4.9.10.5 皮带位置测量开关——每套皮带机 2 个。

4.9.10.6 真空压力表及变送器——每套皮带机 1 个。

4.9.10.7 滤液接收箱（汽水分离器）液位开关——每个滤液接收箱 1 套。

4.9.10.8 冲洗水箱液位计——每个箱 1 个。

4.9.10.9 冲洗水泵出口压力表——每套皮带机 1 个。

4.9.10.10 滤饼厚度计——每套皮带机 1 个。

4.9.10.11 滤饼冲洗水流量计——每套皮带机 1 个。

4.9.10.12 滤布冲洗水流量计——每套皮带机 1 个。

4.9.10.13 密封水流量计——每套皮带机 1 个。

4.9.10.14 润滑水流量计——每套皮带机 1 个。

4.9.11 投标人设备间的所有电缆与预制电缆由投标人提供设计资料并供货。至招标人设备的电缆由招标人负责。热控设备的控制信号电缆采用屏蔽阻燃控制电缆，接入数字量信号电缆选用总屏控制电缆，截面应不小于 1.5mm^2 ；模拟量电缆选用分屏对绞计算机电缆，截面应不小于 1.0mm^2 ；投标人所供所有电缆芯数不超过 14 芯。

4.9.12 从真空脱水皮带机系统来的所有信号应适合在 DCS 中显示，包括报警、设定值及运行参数的显示。所有进入 DCS 的仪表及控制系统信号均为标准信号，模拟量采用 $4\sim 20\text{mA}$ 或 RTD 信号，数字量采用无源干接点信号，接点容量为 220VAC ， 3A ； 220VDC ， 1A ，信号接地统一在 DCS 机柜侧。从 DCS 输出的开关量信号（DO）均为无源干接点。投标人应提供 I/O 清单包括信号名称、信号类型、报警或跳机值等。

4.9.13 控制系统所需的 380VAC 和 220VAC 电源由招标人提供，其它等级的控制电源由投标人自己解决。招标人将为每台真空脱水皮带机提供一路 380AC 或 220VAC ， 50Hz 的控制电源，投标人应提供就地配电设备（如配电箱、小型断路器等）。

4.9.14 本工程招标人可提供一路用于滤布纠偏的仪用压缩空气。

4.9.15 低压变频器防护等级 IP54 ，每台变频器应设独立的变频柜，低压变频器

柜内变频器进、出线应设置隔离开关，便于电机及电缆绝缘测试。

4.10 质量保证及性能保证值

4.10.1 质量保证

4.10.1.1 每台合同设备的主要零部件均应进行工厂试验，并保证设计和结构满足本规范书的要求。

4.10.1.2 投标人应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

- (1) 产品检验合格证书；
- (2) 材料检验合格证书；
- (3) 材料试验报告；
- (4) 各项工厂试验结果。

4.10.2 性能保证值（空白处由投标人填写）

4.10.2.1 真空脱水皮带机系统应满足以下性能保证值：

序号	项目	单位	招标人填写	投标人填写	备注
1	石膏饼产量（单台）	t/h	>60		
2	石膏饼表面含湿率	%	<10		
3	石膏饼中 Cl-含量	ppm	<250		
4	单套皮带机系统工艺水耗量	m ³ /h	/		
5	单套皮带机系统总电功率耗量	kW	/		
6	单套皮带机系统仪用气耗量	m ³ /h	/		
7	滤布寿命	运行小时	≥6000		
8	机械密封寿命	运行小时	≥6000		
8	耐磨橡胶皮带寿命	运行小时	≥6000		
9	滤布冲洗喷嘴寿命	运行小时	≥30000		
10	支撑胶带寿命	运行小时	≥20000		
11	设备装置的设计使用寿命	年	≥30		

4.10.2.2 投标人保证距离所供设备 1 米处最大噪音值≤85dB(A);

4.10.2.3 投标人保证所供系统年可用率≥99%;

可用率定义:

$$\text{可用率} = \frac{A - B - C}{A} \times 100\%$$

A: 统计期间可运行小时数。

B: 统计期间由于系统本身原因强迫停运小时数。

C: 装置统计期间强迫降低出力等效停运小时数。

4.10.2.4 质保期内年可利用小时数为 5000 小时。

5 部件配置及品牌

表 5.1 部件配置及品牌表

项目	内容	招标人推荐品牌 (或相当于)	选用品牌 (投标人填写)
关键部件	无		
主要部件	真空脱水皮带机	Scandiafelt、Tamfelt、敷	
	滤布	岛	
	真空泵	佶缔纳士、鹤见、佛山水泵、 武汉威龙	
其他部件	减速机	SEW、FLENDER、NORD	
	泵	杭州斯莱特、上海凯泉、安 徽三联、长沙利欧	
	10kV 电机	上海电机、湘潭电机、上海 ABB	
	380V 电机	上海电机、西门子（非贝得 系列）、ABB	
	开关型电动执行 机构	上仪十一、扬州电力修造厂、 温州瑞基、南京科远、 AUTORK(上海澳托克)	
	调节型电动执行 机构	上仪十一、扬州电力修造厂、 温州瑞基、南京科远、	

项目	内容	招标人推荐品牌 (或相当于)	选用品牌 (投标人填写)
		AUTORK(上海澳托克)	
	低压变频器	大维、佳环、南环	
	阀门	台州宝龙、上阀五厂、杭州天之仪、上海一核	
	热电阻、热电偶	上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪	
	压力表	上自仪四厂、安徽天康、西仪、川仪	
	仪表阀门	FITOK、WSTOK、Parker、Swagelok、HOKE	
	电磁阀	ASCO、SMC、HERION、CKD、FESTO	
	流量计（质量、电磁）	Rosemount、E+H、KROHNE、ABB	
	端子排	魏德米勒、凤凰端子	
	磁翻板液位计	IA 、柯普乐、MAGNETROL	
	油漆	佐敦、阿克苏诺贝尔、杜邦	

注：关键部件、主要部件指设备和材料内容。

6 清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

6.1 投标人应根据《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072)进行保温结构设计和油漆。需油漆部件的外表面必须进行机械除锈预处理，除锈质量达到GB8923.1 标准 Sa2.5 级的要求。设备出厂前投标人应喷涂一层环氧富锌底漆、干膜厚度 60μm，一层环氧树脂云母氧化铁中间漆、干膜厚度 80μm，二层脂肪族聚氨酯面漆、每层干膜厚度 40μm，油漆应采用国内先进的高级防腐涂料，应能满足当地的环境条件要求。面漆颜色由招标人确定。投标人应提供足量油漆以满足现场补漆需用（不少于最后一道面漆 10%的余量）。

6.2 设备出厂前投标人应有防腐处理，以便在运输保管中起防腐作用；应考虑防

盐雾要求。

6.3 设备必须严格包装，以确保在运输保管期间（考虑冬季露天放置至少 6 个月）不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

6.4 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。所有的法兰、开孔、焊接部分和机加工表面都应按标准要求进行保护，防止破坏、腐蚀和异物进入。

6.5 产品包装、运输、储存应符合相关标准的规定。运输应有防止变形、擦伤及碰撞等的措施。

6.6 设备包装切勿使用来自松材线虫病疫区的松木和包装材料。如采用含有木质包装材料，投标人需提供《植物检疫证书》。

6.7 每台设备、阀门都应有铭牌号，字体不大于 1/4 英寸。铭牌放置在设备合适的位置，不允许用铁丝悬挂在设备上，名牌上应有中文标示和 KKS 编码，应放置在易于观看的位置。

6.7.1 设备的铭牌应采用抗腐蚀金属板制造。

6.7.2 设备的铭牌应置于容易看见的位置。

6.7.3 设备的铭牌应包含下列信息，但不限于此：

- （1）制造厂商名称
- （2）制造厂商国家
- （3）设备名称
- （4）设备型号
- （5）出厂时间
- （6）出厂检验号
- （7）主要技术参数

7 数据表（投标人填写）

真空脱水皮带机及其敷附属设备数据表

序号	项目	单位	招标人填写	投标人填写	备注
1	真空脱水皮带机本体设计参数				
1.1	数量	台	3		

序号	项目	单位	招标人填写	投标人填写	备注
1.2	型号	/	/		
1.3	设计能力/最大能力/最小能力	t/h	/		
1.4	外形尺寸（长×宽）	mm×mm	/		
1.5	总高度	m	/		
1.6	有效过滤面积	m ²	/		
1.7	宽度(过滤有效宽度)	m	/		
1.8	真空盒长度(有效)	m	/		
1.9	带机速度(正常/最大/最小)	m/min	/		
1.10	筛选比例	kg/(m ² /h)	/		
1.11	空机重量	kg	/		
	低位装置	/	/		
1.12	电动机型号	/	/		
	电机功率	kW	/		
	效率	%	/		
	功率因数	/	/		
	堵转转矩	N·m	/		
	最大转矩	N·m	/		
	转速	r/min	/		
	防护等级	/	/		
1.13	材质	/	/		
	滤布	/	/		
	支撑皮带	/	/		
	进料分配装置	/	/		
	滤液收集槽	/	/		
	斜槽	/	/		
	脱水皮带机框架	/	/		

序号	项目	单位	招标人填写	投标人填写	备注
	真空主管道	/	/		
	软管	/	/		
1.14	滤布纠偏装置	/	/		
1.15	脱水带总厚度	mm	/		
	边挡高	mm	/		
1.16	最大检修重量	kg	/		
	最小检修高度	m	/		
2	冲洗水系统（包括滤布及滤饼冲洗）				
2.1	流量	m³/h	/		
2.2	进口压力	MPa	/		
2.3	进口温度	℃	/		
2.5	滤布冲洗水箱	/	/	/	
	数量	台	3		
	有效容积	m³	/		
	直径×高	m×m	/		
	设计液位	m	/		
	材质	/	/		
2.6	滤布冲洗水泵	/	/	/	
	数量	台	3×2		
	型号	/	/		
	流量	m³/h	/		
	扬程	m	/		
	转速	r/min	/		
	效率	%	/		
	材质	/	/		
	运行总重量	kg	/		
	电动机型号	/	/		
	电机功率	kW	/		

序号	项目	单位	招标人填写	投标人填写	备注
	转速	r/min	/		
	防护等级	/	/		
	制 造 商	/	/		
3	汽水分离器				
3.1	数量	台	3		
3.2	进口压力	kPa	/		
3.3	进口温度	℃	/		
3.4	直径×高	m×m	/		
3.5	材质	/	/		
3.6	运行总重量	kg	/		
4	真空泵				
4.1	数量	台	3		
4.2	形式	/	/		
4.3	型号	/	/		
4.4	最大吸气能力	m³/h	/		
4.5	吸气绝对压力	mbar	/		
4.6	进口温度	℃	/		
4.7	转速	r/min	/		
4.8	效率	%	/		
4.9	运行总重量	kg	/		
	泵	kg	/		
	电机	kg	/		
	其它	kg	/		
4.10	电动机功率	kW	/		
	转速	r/min	/		
	防护等级	/	/		
	电机制造商	/	/		
	电机型号	/	/		

序号	项目	单位	招标人填写	投标人填写	备注
4.11	密封水	/	/	/	
	流量（最大、通常、最小）	m³/h	/		
	温度（最大、通常、最小）	℃	/		
	压力（最大、通常、最小）	MPa	/		
	轴密封水流量	m³/h	/		
4.12	设计压力	MPa	/		
	试验压力	MPa	/		
4.13	噪音等级	/	/	/	
	不带隔音罩的噪音	dB (A)	<85		距设备外 1m 处
4.14	材质：	/	/		
	轴	/	/		
	叶轮	/	/		
	基板	/	/		
4.15	真空泵出口疏水器与泵本体集为一体	是/否	/		
4.16	制 造 商	/	/		

附件 2 供货范围

1 一般要求

1.1 本规范书规定了设备的设计与供货范围，投标人应保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。

1.2 投标人应提供详细的设备供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术文件未列出和/或数目不足，投标人仍应在执行的同时免费补足。

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 投标人应提供安装调试和质保期内生产运行所需的备品备件(包括仪表和控制设备)，并列出推荐的 6 年大修期备品备件和消耗品清单和价格。

2 供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。其中滤布、关键轴承、橡胶带、测厚仪、变频器等关键部件要求使用进口产品。

2.1 设备供货范围

2.1.1 机械设备供货范围

投标人负责提供 3 套真空脱水皮带机及其辅助设备，包括但不限于以下设备：

2.1.1.1 真空脱水皮带机本体（包括但不限于）：框架、驱动辊轮筒及从动辊轮、滤布支撑辊、胶带、滤布、移动磨损带、真空室及密封、喂料器、纠偏装置、张紧装置、卸料斗、冲洗水管及喷嘴、排污阀、驱动装置、刮料装置、滤液收集母管、就地操作盘、联轴器及联轴器保护罩、指示器、电动机及变频器等；

2.1.1.2 汽水分离器；

2.1.1.3 水环式真空泵及电机（含出口消音器、疏水器、真空泵基础隔振器等）；

- 2.1.1.4 冲洗水系统组件（含箱体、泵及之间联接管路、阀门，箱体、泵底座）；
- 2.1.1.5 真空脱水皮带机、泵及电机的公用底板，以及地脚螺栓或其它相关附件；
- 2.1.1.6 真空脱水皮带机及辅机系统的内部阀门；
- 2.1.1.7 所有接口反法兰及配套连接件。

2.1.2 仪表控制设备供货范围

真空脱水皮带机系统内所有就地仪表、控制设备及安装附件。主要包括但不限于：真空泵工作液流量计、真空室密封润滑水流量计、滤布冲洗水流量计、滤饼冲洗水流量计、各种水箱及滤液罐液位报警器、压力指示器、滤饼厚度检测器及设备间电缆（包含预制电缆）、就地仪表控制箱柜、接线盒等。

2.1.3 电气控制设备供货范围

每套真空脱水皮带机及其辅助设备设置一套就地电控柜，招标人仅为每套就地电控柜提供一路 220V/380V（三相四线）、50Hz 电源，就地电控柜由投标人按要求设计及供货，其它等级的电压由投标人自己转换解决。

2.2 投标人设备之间的各类电缆由投标人设计（含设计图纸）并供货。投标人设备至招标人设备的电缆由招标人负责。备品备件

投标人提供上述所有设备安装调试期间及 1 年运行所需备品备件清单，另外提供大修期 6 年运行所需备品备件清单及分项价格供招标人选择。

2.3 专用工具

2.4 润滑油

第一次加注的润滑油（投标人应指明润滑油牌号和特性，包括成分的名称、润滑剂使用位置、类型、制造商、耗量）。在维修手册中将说明所推荐的润滑剂，也将交付润滑点清单，并保证所用的润滑油能在中国市场买到。

3 供货范围

所有的设备和组件在技术上应为先进的、成熟的、完整的可靠产品。设备和系统的技术和经济性应满足技术规范中所述要求。所有设备及相关组件均应符合相关技术条款和图纸要求，否则，投标人应对所有设备及相关组件产生的差异负相关责任。

3.1 真空脱水皮带机供货范围清单（包括但不限于，由投标人完善）

序号	名称	规格和型号	单位	数量	产地	生产厂家	备注
----	----	-------	----	----	----	------	----

序号	名称	规格和型号	单位	数量	产地	生产厂家	备注
1	真空脱水皮带机主机		台				
1-1	滤布		条				
1-2	胶带		条				
1-3	主机驱动辊轮		个				
1-4	主机从动辊轮		个				
1-5	滤布支撑辊		个				
1-6	移动磨损带		条				
1-7	驱动装置		套				
1-8	电动机		台				
1-9	减速机		台				
1-10	纠偏装置		套				
1-11	张紧装置		套				
1-12	真空盒		个				
1-13	真空盒顶紧装置						
1-14	喂料装置		套				
1-15	刮料装置		套				
1-16	卸料斗		个				
1-17	滤液收集母管		m				
1-18	汽水分离器		个				
1-19	冲洗水及密封水、 润滑水的管道、喷嘴		t				
1-20	阀门		套				
2	真空泵		台				
2-1	电动机		台				
2-2	减速机		台				
2-3	疏水器		只				
2-4	出口消音器		只				

序号	名称	规格和型号	单位	数量	产地	生产厂家	备注
2-5	基础隔振器		只				
3	冲洗水系统						
3-1	滤布冲洗水箱		个				
3-2	滤布冲洗水泵		台				
3-3	电动机		台				
3-4	阀门		套				
3-5	管道、管件及支吊架		t				
4	电气系统						
4-1	就地电控箱		只				
4-2	设备间联络电缆		批				
5	仪控系统						
5-1	石膏饼厚度仪		台				
5-2	皮带驱动电机变频器		台				
5-3	纠偏装置控制系统		套				
5-4	液位计		只				
5-5	流量计		只				
5-6	压力表		只				
5-7	压力变送器		只				
5-8	液位开关		只				
5-9	滤布及皮带位置测量开关		只				
5-10	电磁阀		只				
6	仪用气系统						

序号	名称	规格和型号	单位	数量	产地	生产厂家	备注
6-1	控制箱		面				
7	钢结构						
7-1	真空脱水皮带机 框架结构		t				
8	现场补漆		批				

3.2 安装调试期间及 1 年运行所需备品备件清单（包含在报价内）

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	备注
1	滤布		条	4			
2	卸饼刮刀		套	2			
3	耐磨皮带		套	1			
4	滤布洗涤喷嘴		个	5			
5	气管接头		个	5			
6	PU 管		m	10			
7	吸水胶管		件	5			
8	冲洗水泵机械密封		套	1			
9	接近开关		个	2			
10	限位开关		个	2			
11	电磁阀		个	2			
12	电磁流量计		套	1			

3.3 设备大修期间及 6 年运行所需备品备件清单（不包含在报价内）

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	备注
1							
2							

3.4 专用工具清单（按设备总数量所需的量列出）

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	备注
1							
2							

3.5 进口件清单（按设备总数量所需的量列出）

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	备注
1							
2							

所有进口件需提供产品的产地证明资料。

3.6 阀门清单（按设备总数量所需的量列出，以满足最终需要为准）

序号	规格型号	材质	单位	数量	连接方式	生产厂家	备注

附件 3 技术资料及交付进度

1 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。解释以中文为准。

1.2 资料应组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。配合工程设计阶段的资料，投标人应在技术协议签定后 10 个工作日内提交；用于安装、调试、运行维护阶段的正式资料，投标人应在合同设备发货前 2 个月提交。

1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.5 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.6 投标人提供的其供货范围内系统设备的技术资料数量为：

- (1) 配合工程设计阶段的资料：10 套；
- (2) 安装、调试、运行维护阶段的资料：20 套；
- (3) 计算机文件格式的技术资料：各 2 套。

如计算机文件格式的技术资料与书面文件有差异时，以书面文件为准。投标人提供的图纸，应采用 DWG 格式；说明书采用 WORD 2003 版本的 DOC 格式文件；清单采用 EXCEL 2003 版本的 XLS 格式的文件。

1.7 对于作出修改的图纸，在最后一版图上所有与前一版不同之处应作出明显的标记，并做出详细说明，投标人应在图纸的适合位置表示出供货范围。

1.8 投标人应保证配合工程设计阶段的技术资料和最终随机交付的技术资料完全一致，如不一致，引起的现场修改，则由投标人承担全部技术及商务责任。

2 资料提交的基本要求

2.1 在投标阶段提供的资料

应包括但不限于：

- (1) 外型尺寸图及安装图；
- (2) 荷载数据；
- (3) 供货清单、安装、调试及试运行期间备品备件清单、专用工具清单；
- (4) 技术数据表；
- (5) 接口尺寸图；
- (6) 系统控制、保护及联锁要求框图，必须描述系统启动顺序，正常关闭顺序，故障处理方法等。

2.2 配合工程设计阶段提交的资料

应包括但不限于：

序号	专业	资料名称	提交时间
1	土建	真空脱水皮带机、冲洗水系统组件、滤饼冲洗水系统组件、滤液罐、真空泵安装图（包括基础留孔、预埋件图）及设备基础荷载图（包括静载、动载）分布；	技术协议 签定后 10 天内
2	工艺	a. 真空脱水皮带机系统性能参数； b. 真空脱水皮带机系统结构总图：要求注明型号、设计介质、介质密度、设计进出口温度、设计流量、设备阻力、设计泄漏率、总重、外形尺寸和接口尺寸和定位等；设备结构说明书； c. 系统带测点工艺流程图（标注供货界限）及物料平衡图； d. 检修最重件尺寸、重量及起吊高度尺寸和所需的空间距离详图； e. 阀门清单； f. 电负荷清单； g. 各机电类设备性能曲线图：真空脱水皮带机相应性能曲线图，如带速与负荷关系曲线，带速与功率关系曲线等，各泵在额定转速，规定的设计分界面和使用的介质密度等条件下的全特性曲线图，如全升压与流量关系曲线，功率与流量关系曲线，效率与流量关系	技术协议 签定后 10 天内

序号	专业	资料名称	提交时间
		曲线等	
3	电气	a. 电动机总图和安装图，要求表示全部外形尺寸及装配尺寸，内部风道、基础留孔、荷重等； b. 速度—转矩特性曲线； c. 在额定电压和最低启动电压下的电动机加速度曲线，用电流和时间的函数曲线表示； d. 在额定电压和最低启动电压下的转子安全堵转电流上开曲线和过负荷运行曲线； e. 电动机与所驱动设备成套装置的使用维护说明书。该说明书包括电动机安装要求的说明； f. 电负荷清单； g. 电动机及就地控制箱布置图。	技术协议 签定后 30 天内
4	热控	a. 系统的运行中各项工艺控制参数、报警、连锁和仪表正常工作值、保护动作整定值； b. 真空脱水皮带机系统的测点布置图、逻辑控制说明书（包括详细的各设备启停顺序控制及联锁保护要求） 控制柜接线图； c. 仪表和控制设备清单； d. I/O 清册（标明热工测点供货界限）； e. 变频器装置控制原理图、端子接线图等；	技术协议 签定后 30 天内
5	其他	a. 设备结构说明书； b. 专用工具和备件表； c. 易损件清单和加工详图(应注明材质)； d. 安装、运行和维护说明书(包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用技术说明书) ； e. 招标人所需要的其它相关资料；	技术协议 签定后 30 天内

2.3 安装、调试、运行维护所需的技术资料

投标人应提供所有系统设备施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的

技术资料，包括但不限于此：

- （1） 系统设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需的技术资料；
- （2） 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件；
- （3） 系统设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括系统设备的结构特点、安装程序和工艺要求、调试要领。运行操作规定和控制数据定期校验和维护说明等；
- （4） 装箱清单、随机和推荐备品备件清单和易损件清单；
- （5） 检验记录、工厂试验报告及质量合格证等出厂报告；
- （6） 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图；
- （7） 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，性能检验等的证明。

2.4 技术资料交付及编号方法

在合同签字后，双方技术资料的交换，都应采用信件的形式，信件经邮政快件传递。其它往来信息，可采用传真的方式，传真须经授权指定的人员签字。电子邮件可以用来传递非正式的信息，重要信息经电子邮件传递后还须经传真或信件的方式加以确认。

2.4.1 分别以 L、F 代表信件、传真。

2.4.2 每份信件、传真应有编号，编号系一组不间断、不重复的流水号 XXX；

2.4.3 通讯地址及联系人

招标人：

投标人：

附件 4 设备交货进度

投标人应按照合同规定的期限交付所有设备，并提出设计、制造、交货时间进度表、以及建议的安装、调试时间进度表。

交货时间表

序号	设备/部件名称、型号	交货时间（现场）	交货地点
1	真空脱水皮带机设备及附件	2025 年 10 月 15 日前	施工现场

说明：

- （1） 随机备品备件及专用工具随设备同时交货并单独包装。
- （2） 在合同执行过程中，招标人有权根据工程进度调整最终的设备交货进度，但需提前 15 天通知投标人。
- （3） 序号要与供货范围分项清单序号一致。

附件 5 设备监造、检验和性能验收试验

1 概述

1.1 本节用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验,确保投标人所提供的设备符合本技术附件所规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后 1 个月内,向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合本技术规范的规定。

2 工厂检验和试验(质量保证)

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供真空脱水皮带机须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足本技术规范的要求,如有不符之处或达不到标准要求,投标人应采取措施处理直至满足要求,同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时马上将情况及时通知招标人。

2.4 投标人应在投标文件中提交工厂检验的内容。

2.5 投标人应依据相关标准进行生产测试和检测,并向招标人提交质量计划。

3 设备监造

在订单生效之后和发货日期之前的正常工作日内,招标人有权去投标人公司所在地或在供应商书面同意情况下去投标人供应商的办事处和生产操作车间对生产和产品质量进行检查。如果检查地点在投标人的供应商处,投标人需提前通知招标人参观细节。

在订单生效之后和发货日期之前的正常工作日内,在招标人要求参观投标人办事处或生产车间情况下,投标人应尽可能提供一切便利和安排。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术规范的

要求。

4.2 性能验收试验的地点为招标人工地现场。性能考核试验必需的特殊试验仪器和工具应由投标人负责提供。

4.3 性能验收试验的时间在机组完成 168h 试运之后 6 个月内进行，具体试验时间由招标人确定；其它试验由双方协商确定。

4.4 投标人应提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.5 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定。具体试验由双方认可的测试单位完成。

4.6 性能验收试验结果的确认：

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

附件 6 技术服务和联络

1 投标人现场技术服务

1.1 投标人现场服务人员的目的是使真空脱水皮带机设备正常安装、调试和使用。投标人应派合格的经验丰富的工程人员进行现场服务。

1.1.1 安装

在真空脱水皮带机设备安装、脱硫系统的启动和试运中，投标人应派有资格的经招标人确认的工程代表，提供技术服务。工作期间，若工程代表不能满足招标人要求，招标人有权提出更换工程代表，其发生的费用由投标人自理。现场代表还应提供必要的现场设计，协助招标人在运输、安装过程中核对和检验真空脱水皮带机设备，解决与投标人的分包商和招标人的接口工作。

招标人的现场技术工程师应具备如下要求：

- (1) 遵守现场规章制度和作息制度；
- (2) 根据项目进度，服务工作要到 168h 试运行和性能测试通过后服务工作才可结束。

1.1.2 试运行

真空脱水皮带机设备安装完毕后，由招标人指定的有资质的单位进行系统整体调试工作，投标人负责调试中真空脱水皮带机设备出现的问题、解决的方案及结果进行书面记录，并提交给招标人。

1.1.3 性能验收试验

性能验收试验将在每套机组全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行 168h 完毕后 6 个月内进行，这项验收试验由招标人指定的有资质的单位进行，投标人参加试验。

1.1.4 保证期

在质保期内，投标人可以自己选择通过替换或维修来处理招标人并非因不正确运行带来的真空脱水皮带机设备损坏。因维修或替换产生的费用由投标人承担。

1.1.5 现场服务计划表（投标人填写）

投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。提供包括服务人日数的现场服务计划表。如果此人日数不能满足工程需要，投标人应按招标人要求追加人日数，且不发生费用。

现场服务计划表

现场服务计划表					
序号	技术服务内容	计划人天数	派出人员构成		备注
			职称	人数	
1					
2					

1.2 投标人现场服务人员具有下列资质：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5 投标人要向招标人提供服务人员情况表。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

1.3 投标人现场服务人员的职责

1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

1.3.3 投标人现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任，并对处理后的产品质量负责。

1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

-
- 1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先应与招标人协商。
- 1.3.6 投标人应指定一名工地代表，负责统一协调投标人的各专业技术服务人员，并在合同设备安装过程中常驻现场。如果投标人的技术服务人员在接到招标人的通知后 3 天内未到现场提供服务，则每逾期 1 天，按照商务条款进行相应处罚。
- 1.3.7 产品投用后，无论质保期内外，如发现问题，投标人将在招标人电话联系 48h 内赶到现场，为需方消除缺陷。
- 1.3.8 质保期内，发生设备质量问题，投标人将无条件进行更换修复。
- 1.3.9 产品首次解体大修时，投标人将派专业人员来厂为招标人指导安装。

1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容（投标人填写）

序号	培训内容	计划人日数	培训教师构成		地点	备注
			职称	人数		

2.3 培训的时间、参加人数、地点等具体内容 by 双方商定。

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方在合同谈判时商定。

附件 7 分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况。对于招标人已经确认选择范围的分包部分，投标人必须在此范围内进行选择。

分包情况表（以下表格由投标人填写）

序号	设备/部组件	型号	单位	数量	产地	厂家名称	交货地点	备注
1								
2								

附件 8 运行维护手册

运行维护手册格式及要求如下

运行维护手册封面：

浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组工程
烟气超低排放工程设计、设备供货 EP 项目
真空脱水皮带机

运行维护

手 册

要求：一式 10 套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5 倍

页边距（mm）：左-30 右-25 上-30 下-40

页眉：真空脱水皮带机运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，以便查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为 50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件 9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明，若无请注明。（以下表格由投标人填写）

序号	部件名称	数量	长×宽×高		重量		厂家名称	货物发运地点	运输方式	备注
			包装	未包装	包装	未包装				
1										
2										
3										

说明：

1.投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5.投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6.当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7.上表中的序号和内容应与“附件 2 供货范围”中设备编号一致。

8.为减少现场组装工作量，投标人应根据运输最大件的要求，合理拆分设备，并在投标文件中对设备交货形式作出说明。

附件 10 技术差异表

投标人应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表(参见下表)。

技术偏差表

招标文件		投标文件		备注
条目	简要内容	条目	简要内容	

附件 11 附图

附图 1：脱硫 P&ID 图例符号。

附图 2：真空脱水皮带机系统系统 P&ID。

附图 3：脱硫综合楼 7.00m 层平面布置图。

附图 4：脱硫综合楼 12.00m 层平面布置图。

附件 12 性能考核条款

1、投标人须确保石膏饼的含湿率。在设计工况并遵循投标人相关设备运行维护规范的前提下如达不到保证值，含湿率每增加 0.5%，投标人向招标人支付合同设备总价 2% 的违约金，含湿率增加最高不得超过 2%。此外投标人应免费负责修理或更换设备直至符合合同规定的性能保证值。

2、在任何正常运行工况下，石膏饼产量应 $\geq 60\text{t/h}$ ，如达不到保证值，每降低 0.1t/h，投标人应向招标人支付合同设备总价 2% 的违约金，石膏饼产量降低值最高不得超过 1t/h。此外投标人应免费负责修理或更换设备直至符合合同规定的性能保证值。

3、投标人提供的真空脱水皮带机的可用率应满足合同规定，可用率每降低 0.1%；则投标人应向招标人支付该台泵价格的 3% 的违约金。此外投标人应免费负责修理或更换该设备直至符合合同规定的性能保证值。

附件 13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

第六章 投标文件格式

招标编号：ZJTY-2024-12-23-007

浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组
工程烟气超低排放工程真空脱水皮带机

投 标 文 件

第一卷 商务文件

投标人：（盖单位章）

一、法定代表人资格证明或授权委托书

法定代表人资格证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

或法定代表人签字：（签字）

日期：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

授权委托书

本人（ ）系（ ）的法定代表人（单位负责人），现委托（ ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组工程烟气超低排放工程真空脱水皮带机的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位章）：

或法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日期：

附：委托代理人身份证复印件

二、联合体协议书（若需，联合体各方签字盖章后扫描上传）

联合体协议书

____（所有成员单位名称）自愿组成____（联合体名称）联合体，共同参加____（项目名称）____（标段名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____（某成员单位名称）为 ____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联合体成员（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联合体成员（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

三、廉政承诺书

廉政承诺书

致：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

为配合招标人招标采购活动中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，本单位参与采购过程中，保证在项目业务的获取（包括但不限于招标投标等其他采购形式）、合同签订及合同履行等全过程中严格遵守以下规定：

一、严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。严格遵守招标人在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合招标人遵守执行。

二、对本单位相关人员进行经常性的廉洁自律教育，并督促其在工作中自觉遵守以下规定：

1. 不得以任何形式向招标人相关人员赠送礼金、礼品、有价证券或其他代币券、贵重物品、好处费、感谢费等。

2. 不得邀请招标人相关人员参加可能对上述招标采购活动公正性、廉洁性产生影响的各种宴请、旅游和消费娱乐等活动。

3. 不得变相采用借款、报销发票、提供交通工具等作为私用或其他手段向招标人相关人员提供不正当利益。

4. 不得在上述招标采购活动中向招标人相关人员许诺提供或为其谋求各类不正当利益，或施加任何形式影响和干扰决策。

5. 本单位及工作人员在招标采购过程中，不得以任何形式向招标人或招标代理机构的相关人员行贿、提供回扣或其他好处费等。

三、如果一旦发现本单位工作人员有违反以上规定行为，本单位将视其情节轻重，按照相关法律法规、国家有关廉政建设的规定及企业内部规章制度予以处理。且一经查实，招标人有权取消我方的候选（或中选）资格，并配合落实进一步的处罚措施。

四、本单位在此承诺，如果招标人相关人员主动索取或故意刁难以变相索取上述任何形式的不正当利益，利用职权要求本单位采购其亲友经营的有关物资，要求代为其亲友安排工作，或推荐采购单位和要求我方购买采购合同规定以外的，本单位将及时向招标人主管部门或纪检监察部门举报，并视招标人需要，积极配合相关的调查取证工作。

五、本承诺书签署后，即对本单位及全体相关人员产生不可撤销的约束力。

投标人（盖单位章）：

日期：

商务偏离表

序号	条目(招标文件)	简要内容(招标文件)	条目(投标文件)	简要内容(投标文件)

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。

五、 投标保证金

投标人应在此提供“保证金递交回执”。

六、招标代理服务费承诺函（适用于中标人支付招标代理服务费的）

招标代理服务费承诺函

致：浙江天音管理咨询有限公司

我公司在本标段报价总价中已含招标代理服务费。本单位在此承诺，如在本次招标项目中获中标，本单位将按照招标文件规定的比例计算的金额，向贵方支付招标代理服务费（收费标准详见附表 1，若计算金额不足壹万元人民币的情况按壹万元人民币收取），并在签定合同后，向贵方支付招标代理服务费。

投标单位：

日期：

附表 1：本标段招标代理服务收费标准按“货物”类型收费标准收取，收费基数以中标金额为准，并按差额定率累进法计算。若计算金额不足壹万元人民币的情况按壹万元人民币收取。服务费收取账户以付款通知书为准。

类型 中标金额	货物	服务	工程
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

例如：若中标金额为 2000 万元，所属标段属于“货物”类型（仅为举例所用，与本标段无关），则招标代理服务费为： $(100 \times 1.5\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (1000 - 500) \times 0.8\% + (2000 - 1000) \times 0.5\%) = 14.90$ （万元）

七、近三年财务状况表

公司状况	20__年	20__年	20__年	说明
总资产				
资产负债率				负债合计/总资产
净资产收益率				净利润/所有者权益合计
现金净流入				
流动比				流动资产合计/流动负债合计
负债合计				
净利润				
所有者权益合计				
流动资产合计				
流动负债合计				

注：提供近三年财务状况表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

八、资格审查及评审打分资料

（一）基本情况表

投标人名称				
注册资金			成立时间	
注册地址				
邮政编码			员工总数	
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书	类型： 等级： 证书号：			
近三年营业额（万元）	202_年	202_年		202_年
投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
投标设备/材料制造商名称				
投标人须知要求投标设备/材料制造商需具有的资质证书	类型： 等级： 证书号：			
备注				

注：1. 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备/材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知前附表第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

3. 若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。

4. 如投标人无法定代表人的，法定代表人填写单位负责人。

（二）业绩汇总表

序号	业绩证明对象	业绩项目名称	建设单位 (项目业主)	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求					是否资格 评审业绩	是否技术 评分业绩
				签约 时间	竣工时间/ 投运时间	规模/数 量/金额	规格型号、 主要技术 指标			
	投标人									
	投标产品 制造商									
	投标产品									
										

附表：业绩情况明细表

业绩汇总表对应业绩序号：_____

业绩证明对象名称				
业绩项目名称				
证明材料清单	证明材料	材料涉及主体		材料签署/生效时间
	____合同	甲方：_____	乙方：_____	
	竣工/验收报告			
				
合同设备/材料名称				
主要规模、数量指标				
合同价格				
规格和型号				
主要性能指标				
项目概况及投标人履约情况				
履约情况证明方：				
联系人及电话：				
备注				

注：

1. 每个业绩需提供一份《业绩情况明细表》。
2. 投标人应根据招标公告要求提供相应业绩证明材料。
3. 若提供的业绩证明材料的出具方、证明对象与投标人所列业绩证明对象不一致，投标人应附完整的可证明业绩证明对象和该业绩之间的关联关系的证明材料(包括不限于组织更名材料、分包、外购、委托运营协议等)

（三）检测、试验报告（若需）

（四）制造商授权书（若需）

（投标文件委托代理人签字的须提供，按以下格式签字盖章后，以图片形式上传、替换）

制造商授权书

致：_____

我单位_____（制造商名称）是按_____（国家 / 地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（制造商地址。兹授权按_____（国家 / 地区名称的法律正式成立的主要营业地点设在_____（投标人的单位地址的_____（投标人名称）以我单位制造的_____（设备/材料名称）进行_____（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。 授权期限：_____。

投标人名称：_____（盖单位章）

制造商名称：_____（盖单位章）

签字人职务：_____签字人职务：_____

签字人姓名：_____签字人姓名：_____

签字人签名：_____签字人签名：_____

（五）连带责任书及技术支撑承诺函（若需）

该连带责任书及技术支撑承诺函须由设备制造商的法定代表人或授权代表签署，如设备制造商为国内法人的，还须加盖公章。

该连带责任书及技术支撑承诺函须载明：设备制造商同意就卖方在本合同（包括不时进行的修改和补充）项下的责任和义务向买方承担连带责任。

格式由投标人自行设计

（六）关于设备原厂商授权函的承诺函（若需）

致：_____

我公司承诺，在收到中标通知书后 10 天内向贵公司提供招标文件所要求的设备原厂商针对_____项目的授权函和设备原厂商出具的三年售后服务承诺函。若无法在规定的时间内提供，视为我公司放弃中标，同意投标保证金不予退还，给招标人的损失超过投标保证金数额的，同意对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，同意对招标人的损失承担赔偿责任。

投标人（盖单位章）：

日期：_____年_____月_____日

招标编号：ZJTY-2024-12-23-007

浙能武威 $2 \times 1000\text{MW}$ 调峰火电机组
工程烟气超低排放工程真空脱水皮带机

投 标 文 件

第二卷 技术文件

投标人：（盖单位章）

一、技术规范

（以招标文件第五章招标内容及技术要求为准）

制造商主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状

产品设计、制造、安装、验收标准

质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍

二、技术偏差表

技术偏离表

序号	条目(招标文件)	简要内容(招标文件)	条目(投标文件)	简要内容(投标文件)

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。

四、附表附图-部件品牌响应表

部件品牌响应表

部件品牌响应表

序号	部件名称	招标文件规定品牌规格范围或相当于	部件名称	投标人所报品牌规格
1	真空脱水皮带机 滤布	Scandiafelt、Tamfelt、敷岛	主要部件	
2	真空泵	倍缔纳士、鹤见、佛山水泵、武汉威龙	主要部件	

四、佐证所投品牌的第三方证明文件

《主要部件品牌规格表》中的部件品牌，投标人在招标文件列明品牌以外选择其他品牌进行报价的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权判定投标人投标品牌为“不相当于”。

品牌 1. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供）

1	部件名称	
2	投标品牌	
3	证明文件清单	
3.1	与该品牌有关的性能指标参数 第三方证明文件	
3.2	该品牌有关的同类型业绩证明 文件	
3.3	其它第三方证明文件	

附：第三方证明文件

品牌 2. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供）

1	部件名称	
2	投标品牌	
3	证明文件清单	
3.1	与该品牌有关的性能指标参数 第三方证明文件	
3.2	该品牌有关的同类型业绩证明 文件	
3.3	其它第三方证明文件	

附：第三方证明文件

五、品牌部件知悉函

知 悉 函

我公司已知悉并理解招标文件第三章评标办法中的下述条款（若与第三章评标办法描述不一致的，以招标文件第三章评标办法的描述为准）：

1. 《关键部件品牌规格表》中的部件（若有）评审说明

（1）若投标人在投标文件中未明确唯一品牌的，作否决投标处理。

（2）投标人所投关键部件品牌在招标文件列明品牌以外的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或相当于”，经评标委员会判定是否属于“相当于”。如判定为“相当于”，则进行后续评标；如判定为“不相当于”，则作否决投标处理。若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。

2. 《主要部件品牌规格表》中的部件（若有）评审说明

（1）若投标人在投标文件中明确主选品牌的，按主选品牌进行评标。

（2）若投标人在投标文件中列明两个及以上品牌但未明确主选品牌的，按其所投品牌中最低技术水平的品牌进行技术评审，同时扣除相应的报价质量分；

（3）若投标人在投标文件中品牌表述模糊不清，仅以“响应”、“符合要求”等方式进行响应的，视为投标人所投品牌为招标文件列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分；

（4）若投标人在投标文件中列明了一个或多个品牌，且含“或相当于”、“或同等档次”等模糊字眼的，视为投标人所投品牌为投标文件中列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分；

（5）若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，评标委员会按下述方式进行处理：

1) 按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价；

2) 按所投品牌技术水平最低的进行评审。

投标人：（盖章）

投标日期：

招标编号：ZJTY-2024-12-23-007

浙能武威 $2 \times 1000\text{MW}$ 调峰火电机组工
程烟气超低排放工程真空脱水皮带机

投 标 文 件

第三卷 报价文件

投标人：（盖单位章）

一、投标函

投标函

致：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

1. 我方已仔细研究了浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组工程烟气超低排放工程真空脱水皮带机标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_（¥ 元）的投标总报价，并按合同约定履行义务。

2. 投标文件前后如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. 我方理解，你方并非接受最低价格或可能收到的任何投标函的约束，亦无须负担我们的任何报价费用。

投标人(盖单位章)：

日期：

开标一览表

项目名称：浙能武威 2×1000MW 调峰火电机组工程烟气超低排放工程真空脱水皮带机

单位：元（人民币）

投标报价	小写： 大写：
税率	
备注	

投标单位（盖章）：

日期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改技术规范中要求。

三、价格表

1 一般要求

- 1.1 设备材料分项报价须与招标文件第五章招标内容及技术要求供货范围中的分项内容相一致。
- 1.2 当分项价之和与总价不符时，以总价为准。
- 1.3 报价币种为人民币（DDP 现场，包含所有税费）。
- 1.4 价格表中报价为交货固定不变价格。

价格总表

单位：人民币元

价目名称		价格	备 注
设备价格			
其中	设备本体及附属设备		详见附表 1.1
	备品备件		详见附表 2
	专用工具		详见附表 3
合计			
以下项需提供分项价格（若有），但含在上述设备价格中			
设计费			
技术服务费			详见附表 4
运保费			详见附表 5

报价有效期：报价截止日期后 90 天。

分项价格表

附表1.1：设备本体及附属设备分项价格明细表

单位：人民币元

序号	名 称	规格型号	单位	数量	单价	金额	原产地	生产厂家	备注
1									
2									
3									
合计									

注：卖方按此表所列开具相关发票, 分项设备/部件名称、规格型号、数量等应按技术规范书供货范围中的要求填写并报价。

附表 2：备品备件分项价格表（若有）

单位：人民币元

序号	名 称	规格型号	单位	数量	单价	金额	原产地	生产厂家	备注
1									
2									
合计									

注：分项设备/部件名称、规格型号、数量等应按技术规范书供货范围中的要求填写并报。

附表 3：专用工具分项价格表（若有）

单位：人民币元

序号	名 称	规格型号	单位	数量	单价	金额	原产地	生产厂家	备注
1									
2									
合计									

注 分项设备/部件名称、规格型号、数量等应按技术规范书供货范围中的要求填写并报价。

附表4：技术服务费分项价格表

（请报价人根据询价文件要求自行设计表格）

附表5：运杂费分项价格表

（请报价人根据询价文件要求自行设计表格）

附表6：进口设备与部件分项价格表（若有）

单位：人民币元

序号	名 称	规格型号	单位	数量	单价	金额	原产地	生产厂家	品牌	备注
1										
2										
合计										

注：本表中各项设备的价格已经包含在总价中。

附表7：国内分包与外购部件分项价格表（若有）

单位：人民币元

序号	名 称	规格型号	单位	数量	单价	金额	原产 地	生产厂家	品牌	备注
1										
2										
合计										

注：本表中各项设备的价格已经包含在总价中。

附表 8 六年备品备件分项价格表（若有）

单位：人民币元

序号	名 称	规格型号	单位	数量	原产 地	生产厂 家	单价	金额	备注
1									
2									

注：六年备品备件的价格仅供买方参考，不计入报价总价。

买方有权在六年内向卖方以市场最低价采购该合同项下的所有备品备件。