



设 备	
	闸阀(常开)
	闸阀(常闭)
	旋塞阀(常开)
	旋塞阀(常闭)
	截止阀(常开)
	截止阀(常闭)
	逆止阀
	蝶阀(常开)
	蝶阀(常闭)
	球阀(常开)
	球阀(常闭)
	安全阀
	自持式减压阀
	隔膜阀(常开)
	隔膜阀(常闭)
	针阀(常开)
	针阀(常闭)
	释压阀
	真空释压阀
	疏水阀
	减压阀
	双挡板门
	挡板门
	插板门
	水流指示器
	Y型过滤器
	三通阀
	大小头
	盲法兰接口
	膨胀节
	盖帽口
	通风口
	疏水口
	取样口
	收集器
	隔膜
	滤网—双筒
	电磁流量计
	节流孔板
	带管接头的孔板
	金属管流量计
	风机
	螺杆式压缩机
	往复式压缩机
	真空泵
	罗茨风机
	就地指示仪表
	信号至就地控制或就地控制柜至控制室设备的仪表
	信号至控制室的仪表
	泵
	柱塞泵
	液下泵
	搅拌器(顶入式)
	搅拌器(侧进式)
	旋转给料机
	过滤器
	消音器
	电加热器
	蒸汽换热器
	储气罐
	涡街流量计
	自吸泵

阀门执行机构及电机

- 气动执行机构
- 开关型电动执行机构
- 调节型电动执行机构
- 变频电机
- 电磁阀



测量设备码及功能缩写

- | | |
|---|-------|
| A | 报警 |
| C | 控制 |
| D | 密度,差 |
| F | 流量 |
| G | 开度 |
| H | 高 |
| I | 指示 |
| L | 物位,低 |
| M | 水分,湿度 |
| P | 压力 |
| Q | 品质 |
| R | 记录 |
| S | 开关 |
| T | 温度 |
| W | 重量 |
| Y | 振动,位移 |
| Z | 紧急,安全 |

管系代码

- | | |
|------------------------------|--------------|
| AB-吸收塔排放管 | ICA-仪用压缩空气管路 |
| AF-助凝剂加药管路 | LP-石灰石粉管路 |
| AR-吸收塔再循环管 | ME-除雾器管路 |
| AS-吸收塔区域浆池管路 | OA-氧化空气管 |
| CL-次氯酸钠加药管路 | PQ-废水曝气管路 |
| CS-石灰乳加药管路 | PW-废水管 |
| CW-冷却水管 | RW-工艺水(原水)管 |
| CWR-冷却水回水管 | S-有机硫加药管路 |
| DN-疏水及通风管 | SF-石灰石浆液供给管 |
| ES-事故浆池管路 | SR-浆液回流管 |
| FF-石膏浆液管路 | TW-清水管路 |
| FCS-FeClSO ₄ 加药管路 | WD-废水旋流站底流管 |
| FW-滤液水管 | WO-废水旋流站溢流管 |
| GS-制浆及脱水区域浆池管路 | WF-废水旋流站供给管 |
| HC-盐酸加药管路 | WS-废水处理系统管路 |
| HO-旋流站溢流水管 | WW-污泥管路 |
| HU-旋流站底流管 | FGR-原烟气烟道 |
| | FGC-净烟气烟道 |

说明: 1.标注“*”的仪控设备随设备分包商供货。
2.设备编码采用采用GB/T50549《电厂标识系统编码标准》。

工程编号: A133000251
工程名称: 浙江浙能科技环保集团股份有限公司
图号: A2

浙江浙能科技环保集团股份有限公司				项目: 浙能武义2×1000MW 调峰火电机组工程		设计阶段: 施工图	
批准				审核		设计	
日期				日期		比例	
专业				会签		日期	
日期				比例		图号	
日期				比例		图号	