

#1炉氨/空气混合器区域氨泄漏浓度

氨气计量模块

吹扫蒸汽来自减温减压后蒸汽管道

吹扫蒸汽来自产品气伴热管道

产品气来自#1尿素水解系统P&ID图

防结晶伴热140°C

防结晶伴热160°C

防结晶伴热160°C

锅炉冷一次风B侧

锅炉冷一次风A侧

#1B稀释风烟气加热器

#1A稀释风烟气加热器

#1B氨/空气混合器

#1A氨/空气混合器

去#1B氨喷射系统

去#1A氨喷射系统

说明：1、本图表示#1炉氨稀释系统。#2炉氨稀释系统与此图相同。虚线框内为氨气计量模块设备范围。  
2、投标人管道设计范围，具体设计接口详见技术规范表1-5管道设计表。



浙江浙能科技环保集团股份有限公司

ZHEJIANG ENERGY

项目

浙能武成2×1000MW调峰火电机组工程烟气超低排放工程设计、设备供货EPC项目

设计阶段

施工图

批准

校核

审核

设计

日期

比例

/

图号

招标附02

版号

0

A133000251  
A233000258

工程设计资质证书号(大气)  
工程设计资质证书号(水)

图幅  
A3