

日期			新疆化工设计研究院有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD				设 计	伊卜拉伊木·阿卜拉	伊卜拉伊木·阿卜拉	2024年11月15日	综合材料表				项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目			专 业	暖通	
							校 核	何爽	何爽	2024年11月15日					子项名称	室外管网		版 次	1	阶 段	施工图
							审 核	刘江	刘江	2024年11月15日								图 号	2024S009-01-W-N-01		比 例
							地 址	新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路559号							审 定						年 月 日
姓名			电 话	0991-7987635 0991-7987632				专业负责	汪洋	汪洋	2024年11月15日										
			序号	材料名称	材料规格	标准编号或图号	材料性能等级	单位	数量	质 量		备 注									
										单 (kg)	总 (kg)										
会签专业																					
B			1	预制直埋保温管	D42×3.5(DN32)	GB/T8163-2018	20号钢	米	240			管线保温做法应符合《GB/T29047-2012》									
					D34X3.2(DN25)	GB/T8163-2018	20号钢	米	75			管线保温做法应符合《GB/T29047-2012》									
			二	管件和阀门																	
			1		截止阀	J61H-16C	DN32 PN16	个	2												
					截止阀	J61H-16C	DN25 PN16	个	4												
			2	预制保温热压弯头	DN32 1.5D 90° 壁厚3.5mm	GB/T12459-2017	20号钢	个	4												
			3	预制保温三通	DN32×25×25	GB/T12459-2017	20号钢	个	2												
			4	免维修弹性套筒补偿器	TTB-B-DN32-Cr-1.6-150	CJ/T487-2015	DN32 PN16 T=85℃ 补偿量ΔX=150mm	个	6												