

日期			新疆化工设计研究院有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD					设 计	伊卜拉伊木·阿卜拉	伊卜拉伊木·阿卜拉	2024年11月15日	设备一览表				项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目				专 业	暖通		
								校 核	何爽	何爽	2024年11月15日					子项名称	消防水泵房及消防水池		版 次	第一版		阶 段	施工图	
								审 核	刘江	刘江	2024年11月15日					图 号	2024S009-0103-N-01		比 例	1:100		第 1 张	共 1 张	
地 址	新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路559号					审 定			年 月 日															
电 话	0991-7987635 0991-7987632					专业负责	伊卜拉伊木·阿卜拉	伊卜拉伊木·阿卜拉	2024年11月15日															
姓名			序号	设备位号	设备名称	设备技术规格及其附件			标准型号或图纸号	材料	单位	数量	净重		绝热及隔声		设备来源或图纸来源	管口方位图图号	备 注					
													单重（kg）	总重（kg）	型式代号	主要层厚度								
			1		散热器	标准工况散热量135W/柱,工作压力1.0MPa			GTZS206		25柱	6												
会签专业			2	F1	轴流风机	G=2685m³/h, P=177Pa, N=0.18kW, r=2900r/min, 380V			T35-2.8#		台	3												
			3	K1	房间空调器（壁挂式空调）	额定制冷量5100W(600-6100)，额定制热量6600W(600-8150)			2.0P		台	1												
						额定制冷电功率1570(250-2300)W，额定制热电功率2150																		
						(230-3100)W。额定电压220/50（V/Hz），重量13kg（室																		
						内)，室外机31Kg。(300-2925)W,额定电压220/50（V/Hz），																		
						冬季加热器功率：1200w,全年性能系数（APF）大于3.3;																		
						制冷季节能效比（SEER），大于等于4.0.																		
										</														