

新疆化工设计研究院有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD				项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目				
				子项名称	消防水泵房及消防水池				
设 计	柳睿	柳睿	2024年11月15日	图 号	2024S009-0103-S-01				
校 核	卢军前	卢军前	2024年11月15日	综合材料一览表			专 业	给排水	
审 核	张俊丽	张俊丽	2024年11月15日				阶 段	施工图	
审 定			年 月 日				版 次	1	
专业负责	张俊丽	张俊丽	2024年11月15日				第 1 张	共 4 张	
序号	管件管线和其他安装的材料	材料规格及尺寸	标准型号或图纸号	材料	单位	数量（总量）	数量（拆分）		备注
							前期提供采购	本次补充	
	消防水系统								
一	吸水管路								
1	热浸镀锌无缝钢管	DN300	GB/T8163-2018	20#	米	30			D325×8
2	热浸镀锌无缝钢管	DN100	GB/T8163-2018	20#	米	6			D108×4
	阀门								
1	闸阀	DN100	Z41X-16Q		个	2			
2	闸阀	DN300	Z41X-16Q		个	5			
	管道附件								
1	吸水喇叭管	DN300	02S403-110		个	2			
2	吸水喇叭管支架	ZB2	02S403-113		个	2			
3	柔性防水套管	DN300	02S404-7		只	4			D377×8
4	真空压力表	-0.1~1.0Mpa			只	4			
5	90°弯头	DN300	02S403-7		个	4			
6	等径三通	DN300X300	02S403-49		个	2			
7	可曲挠橡胶接头	XTQRF 1.6-300	GB/T 26121-2010		只	5			
8	可曲挠橡胶接头	XTQRF 1.6-100	GB/T 26121-2010		只	2			
9	偏心异径管	DN300X200	02S403-62		个	2			
10	偏心异径管	DN100X80	02S403-62		个	2			
二	压水管路								
1	热浸镀锌无缝钢管	DN250	GB/T8163-2018	20#	米	40			D273×8
2	热浸镀锌无缝钢管	DN100	GB/T8163-2018	20#	米	8			D108×4
	阀门								
1	闸阀	DN250	Z41X-16Q		个	5			
2	闸阀	DN100	Z41X-16Q		个	2			
3	缓闭止回阀	DN250	H44H-16Q		个	2			
4	止回阀	DN100	H44H-16Q		个	2			
	管道附件								
1	同心异径管	DN250X200	02S403-54		个	2			
2	90°弯头	DN250	02S403-7		个	4			
3	90°弯头	DN100	02S403-7		个	3			
4	等径三通	DN250X250	02S403-49		个	3			