



伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目

消防水泵房及消防水池

2024S009-0103-S-01

给排水

施工图

1

共 4 张

序号	管件管线和其他安装的材料	材料规格及尺寸	标准型号或图纸号	材料	单位	数量 (总量)	数量 (拆分)		备注
							前期 提供采购	本次补充	
5	压力表	0~2.5Mpa			个	4			
6	压力开关				个	2			
7	可曲挠橡胶接头	XTQRF1.6-250	GB/T 26121-2010		只	3			
8	柔性防水套管	DN250	02S404-7		只	2			D325×8
三	试水管								
1	热浸镀锌无缝钢管	DN65	GB/T8163-2018	20#	米	15			D76×4
	阀门								
1	闸阀	DN65	Z41X-16Q		个	2			
四	泄压管								
1	热浸镀锌无缝钢管	DN250	GB/T8163-2018	20#	米	5			D273×8
	阀门								
1	闸阀	DN250	Z41X-16Q		个	1			
2	超压泄压阀	DN250			个	1			泄压值: 1.25MPa
	管道附件								
1	等径三通	DN250X250	02S403-43		个	2			
2	90°弯头	DN250	02S403-7		个	2			
五	回水管								
1	热浸镀锌无缝钢管	DN250	GB/T8163-2018	20#	米	15			D273×8
	阀门								
1	闸阀	DN250	Z41X-16Q		个	1			
2	电动闸阀	DN250	Z941X-16Q		个	1			配套提供电控箱
	管道附件								
1	流量计	0~170L/s			只	1			精度0.4级
2	压力表	0~2.5MPa			只	1			精度0.5级
3	柔性防水套管	DN250	02S404-7		只	2			D325×8
六	泵房排水								
1	焊接钢管	DN150	GBT 3091-2015	Q235B	米	10			D159×4.5
	阀门								
1	闸阀	DN150	Z41X-16Q		个	2			
2	止回阀	DN150	H51X-16Q		个	2			