

 新疆化工设计研究院有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD				项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目				
				子项名称	消防水泵房及消防水池				
设 计	柳睿	柳睿	2024年11月15日	图 号	2024S009-0103-S-01				
校 核	卢军前	卢军前	2024年11月15日	综合材料一览表			专 业	给排水	
审 核	张俊丽	张俊丽	2024年11月15日				阶 段	施工图	
审 定			年 月 日				版 次	1	
专业负责	张俊丽	张俊丽	2024年11月15日				第 3 张	共 4 张	
序号	管件管线和其他安装的材料	材料规格及尺寸	标准型号或图纸号	材料	单位	数量（总量）	数量（拆分）		备注
							前期提供采购	本次补充	
	管道附件								
1	压力表	0~1.6Mpa			只	2			
2	可曲挠橡胶接头	XTQRF1.6-65	GB/T 26121-2010		只	2			
3	柔性防水套管	DN150	02S404-7		只	1			D203x6
七	消防水池								
	管道								
1	热浸镀锌无缝钢管	DN300	GB/T8163-2018	20#	米	10			D325x8
2	热浸镀锌无缝钢管	DN150	GB/T8163-2018	20#	米	20			D159x4.5
3	热浸镀锌无缝钢管	DN100	GB/T8163-2018	20#	米	30			D108x4.5
	阀门								
1	闸阀	DN300	Z41X-16Q		个	1			
2	闸阀	DN100	Z41X-16Q		个	4			
3	电动闸阀	DN100	D941X-16Q		个	2			
	管道附件								
1	90°弯头	DN300	02S403-7		个	2			
2	90°弯头	DN150	02S403-7		个	4			
3	90°弯头	DN100	02S403-7		个	2			
4	可曲挠橡胶接头	XTQRF1.6-100	GB/T 26121-2010		只	2			
5	柔性防水套管	DN300	02S404-7		只	2			D377x8
6	柔性防水套管	DN150	02S404-7		只	2			D203x4.5
7	柔性防水套管	DN100	02S404-7		只	4			D146x4
8	超声波液位仪	测量范围：0~10m			只	2			
9	阀门井	1200x1200	04S531-4-8		座	1			
10	阀门井	1400x1800	04S531-4-8		座	2			
九	其他								
1	水表	DN32			个	1			
2	截止阀	DN32	J11T-10T		个	2			
3	截止阀	DN25	J11T-10T		个	1			
4	止回阀	DN32	H11T-10T		个	1			
5	止回阀	DN25	H11T-10T		个	1			
6	电磁阀	DN25	ZDF-25		个	1			