

新疆化工设计研究院有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD				项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目			
				子项名称	洗车车间			
设 计	周建军		2024年11月15日	图 号	2024S009-0102-D-01			
校 核	庞静依		2024年11月15日	设备材料表			专 业	电 气
审 核	彭 春		2024年11月15日				阶 段	施工图
审 定			年 月 日				版 次	1
专业负责	庞静依		2024年11月15日				第 1 张 共 2 张	
序号	图 例	名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	备 注		
1		防爆型动力配电箱	防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	1	明装，中心距地1.4m		
2		防爆型照明配电箱	XGM;防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	1	明装，中心距地1.4m		
3		防爆型设备电源箱	防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	1	明装，中心距地1.4m		
4		防爆型热风幕配电箱	防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	4	明装，中心距地1.4m		
5		防爆型应急照明配电箱	A型,DC36V;防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	1	明装，中心距地1.4m		
6		防爆型LED工厂灯	100W; 防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	12	安装方式及高度详见平面图		
7		防爆型LED工厂灯	50W; 防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	6	安装方式及高度详见平面图		
8		防爆型LED吸顶灯	10W, 防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	7	安装方式及高度详见平面图		
9		防爆开关	250V, 10A; 防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	8	明装，底边距地1.3m		
10		防爆按钮	A2D2; 防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	1	明装，底边距地1.3m		
11		防爆型自带着电池应急照明灯(LED光源)	A型, DC36V, 5W, t≥1h 防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65/室外IP67	个	13	壁装，底边距底3.0m		
12		防爆型自带着电池安全出口灯(LED光源)	A型, DC36V, 大型; 1Wt≥1h 防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	4	挂墙安装底边距门上沿0.2m		
13		防爆型自带着电池单向应急疏散指示灯(LED光源)	A型, DC36V, 大型; 1W, t≥1h 防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	6	壁装，底边距地0.5m		
14		电力电缆	ZRYJV22-0.6/1kV-4x35+1x16	米		外线统计		
15		电力电缆	ZRYJV-0.6/1kV-5x16	米	10	以实际长度为准		
16		电力电缆	ZRYJV-0.6/1kV-5x6	米	60	以实际长度为准		
17		电力电缆	ZRKVV-6x1.5	米	10	以实际长度为准		
18		电力电线	ZRBV-2.5	米	800	以实际长度为准		
19		电力电线	NHBV-2.5	米	300	以实际长度为准		
20		热镀锌钢管	SC65	米		以实际长度为准		
21		热镀锌钢管	SC50	米	10	以实际长度为准		
22		热镀锌钢管	SC32	米	60	以实际长度为准		
23		热镀锌钢管	SC20	米	450	以实际长度为准		
24		防爆型消防接线箱	防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	1	明装，底边距地3.0m		
25		防爆型消火栓按钮	防爆等级Ex d IIC T6 WF1 IP65	个	6	消火栓配套提供		
26		消防信号线	WDZN-RYS-2x1.5 SC20	米		以实际长度为准		
27		防爆型可燃气体探测器	甲烷、液化烃介质 防爆等级Exd II CT6 WF1 IP65	米		壁装，底边距地0.5m		
28		可燃气体探测信号线	n* (ZRKVP-3x1.5 SC20)	米		以实际长度为准		
29		热镀锌扁钢	40x4	米	130	以实际长度为准		
30		裸铜包钢导体	120mm	米	10	以实际长度为准		
31								
32								