

 新疆化工设计研究院有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD				项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目		
				子项名称	消防水泵房及消防水池		
设 计	周建军	周建军	2024年11月15日	图 号	2024S009-0103-D-01		
校 核	庞静依	庞静依	2024年11月15日	设备材料表		专 业	电 气
审 核	彭 春	彭 春	2024年11月15日			阶 段	施工图
审 定			年 月 日			版 次	1
专业负责	周建军	周建军	2024年11月15日			第 1 张	共 2 张
序号	图 例	名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	备 注	
1		低压配电柜	GGD	个	2	10#槽钢落地安装	
2		设备控制箱	厂家成套提供; IP55	个	4	明装, 底边距地1.4m	
3		照明配电箱	XGM	个	1	暗装, 底边距地1.4m	
4		应急照明集中电源	A型, DC36V; t≥1h	个	1	明装, 中心距地1.4m	
5		节能型双管荧光灯	2x36W, 配电子镇流器	个	2	安装方式及高度详见平面图	
6		节能型LED弯灯	10W	个	6	安装方式及高度详见平面图	
7		节能型LED弯灯	50W, IP54	个	6	安装方式及高度详见平面图	
8		节能型吸顶LED灯	10W, IP54	个	5	安装方式及高度详见平面图	
9		节能型吸顶LED灯	10W, IP54	个	3	安装方式及高度详见平面图	
10		节能型防水防尘LED灯	50W, IP54	个	2	安装方式及高度详见平面图	
11		单联翘板式暗开关	250V 10A	个	4	暗装, 底边距地1.3m	
12		双联翘板式暗开关	250V 10A	个	2	暗装, 底边距地1.3m	
13		三联翘板式暗开关	250V 10A	个	2	暗装, 底边距地1.3m	
14		控制按钮	A2D2; IP55	个	2	明装, 底边距地1.3m	
15		单相插座	安全型 250V, 10A	个	2	暗装, 底边距地0.3m	
16		电采暖插座	安全型 250V, 25A	个	1	暗装, 底边距地0.3m	
17		应急照明灯 (LED光源)	A型, DC36V, 5W 室外及潮湿场所IP67	个	15	壁装, 底边距底3.0m	
18		安全出口灯 (LED光源)	A型, DC36V, 中型; 1W 室外及潮湿场所IP67	个	4	挂墙安装底边距门上沿0.2m	
19		疏散出口灯 (LED光源)	A型, DC36V, 中型; 1W 潮湿场所IP67	个	1	挂墙安装底边距门上沿0.2m	
20		安全出口灯 (LED光源)	A型, DC36V, 中型; 1W 潮湿场所IP67	个	2	挂墙安装底边距门上沿0.2m	
21		单向应急疏散指示灯 (LED光源)	A型, DC36V, 中型; 1W 室外及潮湿场所IP67	个	5	壁装, 底边距地0.5m	
22		电力电缆	NH-YJV-0.6/1kV-3x185+2x95	米		外线统计	
23		电力电缆	NH-YJV-0.6/1kV-3x70+1x35	米	60	以实际长度为准	
24		电力电缆	ZR-YJV-0.6/1kV-5x10	米		外线统计	
25		电力电缆	NH-YJV-0.6/1kV-5x6	米	10	以实际长度为准	
26		电力电缆	NH-YJV-0.6/1kV-5x4	米	120	以实际长度为准	
27		电力电缆	NH-YJV-0.6/1kV-4x2.5	米	150	以实际长度为准	
28		电力电缆	NH-YJV-0.6/1kV-3x2.5	米	10	以实际长度为准	
29		电力电缆	ZRKVV-6x1.5	米	30	以实际长度为准	
30		电力电线	ZRBV-2.5	米	45	以实际长度为准	
31		电力电线	NHBV-2.5	米	750	以实际长度为准	
32		热镀锌桥架	300x100	米	18	以实际长度为准	