

项目负责人
苏奇 华伟

专业负责人
王斌

设计人
陆添

注册(执业)章

预留章

出图章

审图章

竣工章

AP(N-1)RF/屋面室外机配电箱

00BFH01

定制动力配电箱
800x1000x2200(W*D*H)
落地安装
采用户外型

塑壳断路器
200/5A

LS-200/4P

SPD1

Pc=80.0kW

kd=1.00

Pc=80.0kW

Ic=152.0A

MCCB-100-50A/3P

L1. WDZA-YJY-4x16+E16 CT SC40 WS

VRF(O)-01 集中控制室多联机室外机
17kW/37A 设备自带控制箱

MCCB-100-100A/3P

L2. WDZA-YJY-4x50+E25 CT SC65 FC

VRF(O)-03 变电所多联机室外机
25kW/55A 设备自带控制箱

MCCB-100-100A/3P

预留

MCCB-100-100A/3P

预留

MCCB-100-63A/3P

预留

MCB-16A/1P

A

预留

MCB-16A/1P

B

预留

MCB-16A/1P

C

预留

说明: 1. 配电箱尺寸标注仅供参考, 以实际采购尺寸为准。

2. 未特殊标注的塑壳开关, 脱扣器采用热磁型脱扣器; 脱扣器的额定电流值不小于整定值的1.2倍。

AP(N-1)RF/热源等配电柜

00BFG01

定制动力配电箱
800x1000x2200(W*D*H)
落地安装
采用户外型

塑壳断路器
400/5A

LD-400

LS-400/4P

SPD1

Pc=150.0kW

kd=1.00

Pc=150.0kW

Ic=285.0A

MCCB160-160A/3P

L1. WDZA-YJY-4x95+E50 CT SC80 FC

CHT/RT/01~02 1#~2#热源等控制箱
60kW/130A 设备自带控制箱

MCCB160-160A/3P

L2. WDZA-YJY-4x95+E50 CT SC80 FC

CHT/RT/03~04 3#~4#热源等控制箱
60kW/130A 设备自带控制箱

MCCB100-40A/3P

L3. WDZA-YJY-4x10+E10 CT SC40 FC

热源等及冷却塔区域配电箱
15kW/32A

MCCB100-100A/3P

预留

MCCB100-100A/3P

预留

MCCB100-63A/3P

预留

MCCB100-63A/3P

预留

MCB-16A/1P

A

L4. WDZC-BYJ-2x2.5+E2.5 SC20 CE
热源等及冷却塔远传0柜
1kW

MCB-16A/1P

B

预留

MCB-16A/1P

C

预留

说明: 1. 配电箱尺寸标注仅供参考, 以实际采购尺寸为准。

2. 未特殊标注的塑壳开关, 脱扣器采用热磁型脱扣器; 脱扣器的额定电流值不小于整定值的1.2倍。

AP(N-1)RF/冷却塔配电箱

00BFG02

定制动力配电箱
800x1000x2200(W*D*H)
落地安装
采用户外型

塑壳断路器
160/5A

LS-200/4P

SPD1

Pc=70.0kW

kd=1.00

Pc=70.0kW

Ic=133.0A

MCCB160-125A/3P

L1. WDZA-YJY-4x70+E35 CT SC65 FC

CT/RT/01~04 1#~4#冷却塔控制箱
48kW/96A 设备自带控制箱

MCCB100-40A/3P

L2. WDZA-YJY-4x10+E10 CT SC40 FC

热源等及冷却塔区域配电箱
15kW/32A

MCCB100-32A/3P

预留

MCCB100-32A/3P

预留

MCCB100-32A/3P

预留

MCCB100-32A/3P

预留

MCCB100-32A/3P

预留

MCB-16A/1P

A

L3. WDZC-BYJ-2x2.5+E2.5 SC20 CE
热源等及冷却塔远传0柜
1kW

MCB-16A/1P

B

预留

MCB-16A/1P

C

预留

说明: 1. 配电箱尺寸标注仅供参考, 以实际采购尺寸为准。

2. 未特殊标注的塑壳开关, 脱扣器采用热磁型脱扣器; 脱扣器的额定电流值不小于整定值的1.2倍。

华建集团
ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
设计证书甲级编号 A131004031

合作设计单位 工艺及控制顾问单位
CH-000010101 01111

浙江浙能技术研究院有限公司

机电专业负责人日期
MEP AUTHORIZED FOR ISSUE BY DATE
王斌

专业负责人日期
SPECIALIST AUTHORIZED FOR ISSUE BY DATE
王斌

项目负责人日期
APPROVAL SHEET DATE
王斌

机电专业负责人日期
MEP RESPONSIBLE BY DATE
王斌

审核人日期
AUDITED BY DATE
王斌

专业负责人日期
SPECIALIST RESPONSIBLE BY DATE
王斌

校对人日期
CHECKED BY DATE
陆小勇

设计人日期
DESIGNED BY DATE
陆添

审核单位
CLIENT
浙江省白马湖实验室有限公司

项目
PROJECT
白马湖实验室总部基地项目智慧低碳综合

子项名称
SUB PROJECT

图名
DRAWING TITLE
户外配电箱系统图

工程编号
EXCISE
240231S313005 施工图设计

比例
SCALE
NTS 专业
DISCIPLINE
电气

日期
DATE
图号
DRAWING NO.
E-12-005