

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

	姓名	签名
项目负责人	苏奇 华伟	
专业负责人	王斌	
设计人	陆添	
注册(执业)章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		

(8) (侧门配电箱)

图例
600x400x1200 (W*D*H)
(挂壁安装)

SOFC机头 L5

LS32/4P

SPD3

MCB-16A/3P	L1	WDZA-YJY-4x2.5+E2.5	电动机开关 0.55kW/2A
MCB-16A/3P	L2	WDZA-YJY-4x2.5+E2.5	电动机开关 0.55kW/2A
MCB-16A/3P	L3	WDZA-YJY-4x2.5+E2.5	电动机开关 0.55kW/2A
MCB-16A/3P	L4	WDZA-YJY-4x2.5+E2.5	电动机开关 0.55kW/2A
MCB-16A/1P A	L5	WDZC-BYJ-4x2.5+E2.5 CT SC20	电表计 0.55kW/3A
MCB-16A/1P B			备用
MCB-16A/1P C			备用
MCB-16A/3P			备用
MCB-16A/3P			备用

Pc	10.0	kW
kd		
Pc	1.00	
Pc	10.0	kW
lc	19.0	A

图例 1. 配电箱尺寸标注仅供参考, 以实际采购尺寸为准;
2. 采用户外型。

华建集团
ARCPLUS

ECADI 华东建筑设计研究院有限公司

设计证书甲级编号 A131004031

合作设计单位 工艺及控制顾问单位
CH-DESIGNER 8154

浙江浙能技术研究院有限公司

项目负责人日期
REP AUTHORIZED FOR ISSUE BY DATE
苏奇

专业负责人日期
SPECIALIST AUTHORIZED FOR ISSUE BY DATE
王斌

项目负责人日期
DESIGN CHIEF DATE
苏奇 华伟

机电负责人日期
REP RESPONSIBLE BY DATE
华伟

审核人日期
AUDITED BY DATE
王斌

专业负责人日期
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY DATE
王斌

校对人日期
CHECKED BY DATE
陆小博

设计人日期
DESIGNED BY DATE
陆添

建设单位
CLIENT
浙江省白马湖实验室有限公司

项目
PROJECT
白马湖实验室总部基地项目智慧低碳综合能源供应系统

子项名称
SUB PROJECT

图名
DRAWING TITLE
SOFC系统图

工程编号 240231S313005 阶段 施工图设计

比例 NTS 专业 电气

日期 图号 E-61-001

Copyright 2017 ECADI