	实名	签名
项目负责人	苏夺 夺炜	
专业负责人	王斌	
设 计 人	陆幸	

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章



电气柜编号		00BZF02																	
电气柜名称		B1层照明直流配电柜																	
电气柜尺寸(W*D*H)		800mm*800mm*2260mm																	
回路编号		00BZF02A1	00BZF02A2	00BZF02A3	00BZF02A4	00BZF02A5	00BZF02A6	00BZF02A7	00BZF02A8	00BZF02A9	00BZF02A10	00BZF02A11	00BZF02A12	00BZF02A13	00BZF02A14	00BZF02A15	00BZF02A16	00BZF02A17	00BZF02A18
负荷名称		**走道照明**	**走道照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**备用**	**备用**	**备用**
功率	10kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW			
计算电流	15A																		
电缆选型	详见00BZB08B1配出回路	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V			
电缆规格	详见00BZB08B1配出回路	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5			
电缆路由	详见00BZB08B1配出回路	00BZF02A1001	00BZF02A2001	00BZF02A3001	00BZF02A4001	00BZF02A5001	00BZF02A6001	00BZF02A7001	00BZF02A8001	00BZF02A9001	00BZF02A10001	00BZF02A11001	00BZF02A12001	00BZF02A13001	00BZF02A14001	00BZF02A15001			
微机保护装置	设置																		
多功能表	直流智能表																		
电流互感器/分流器	25A/75mV																		
电流传感器/变送器																			



电气柜编号		00BZF03																	
电气柜名称		B2层照明直流配电柜																	
电气柜尺寸(W*D*H)		800mm*800mm*2260mm																	
回路编号		00BZF03A1	00BZF03A2	00BZF03A3	00BZF03A4	00BZF03A5	00BZF03A6	00BZF03A7	00BZF03AB	00BZF03A9	00BZF03A10	00BZF03A11	00BZF03A12	00BZF03A13	00BZF03A14	00BZF03A15	00BZF03A16	00BZF03A17	00BZF03A18
负荷名称		**走道照明**	**走道照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**照明**	**备用**	**备用**	**备用**
功率	10kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW			
计算电流	15A																		
电缆选型	详见00BZB08B1配出回路	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V	WDZC-BYJ-450/750V			
电缆规格	详见00BZB08B1配出回路	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5	2*2.5			
电缆路由	详见00BZB08B1配出回路	00BZF03A1001	00BZF03A2001	00BZF03A3001	00BZF03A4001	00BZF03A5001	00BZF03A6001	00BZF03A7001	00BZF03A8001	00BZF03A9001	00BZF03A10001	00BZF03A11001	00BZF03A12001	00BZF03A13001	00BZF03A14001	00BZF03A15001			
微机保护装置	设置																		
多功能表	直流智能表																		
电流互感器/分流器	25A/75mV																		
电流传感器/变送器																			

序号	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
备案	BIM.	

华盛集团 ARCPLUS

ECADI 华东建筑设计研究院有限公司

EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

设计证书甲级编号A131004031

各专业设计单位 工艺及给排水设计单位
ID OF DESIGN UNIT

浙江浙能技术研究院有限公司

各专业责任人签署
KEY AUTHORIZED PERSON ISSUE BY DATE

责任

专业负责人签署
DISCIPLINE AUTHORIZED PERSON ISSUE BY DATE

王斌

总图负责人签署
MASTER PLAN DEPT.CHIEF

苏夺 夺炜

校对负责人签署
KEY RESPONSIBLE BY DATE

审核

审核人签署
AUDITED BY DATE

王斌

专业负责人签署
DISCIPLINE IN CHARGE BY DATE

王斌

校对人签署
CHECKED BY DATE

程小强

设计人签署
DESIGNED BY DATE

陆幸

建设单位
CLIENT

浙江省白马湖实验室有限公司

项目名称
PROJECT NAME

白马湖实验室总部基地项目智慧低碳综合能源供应系统

子项名称
SUB. PROJECT

图名
DRAWING TITLE

直流配电系统图（三）

工程编号 JOB NO.	240231S313005	阶段 STAGE	施工图设计
比例 SCALE	NTS	专业 SPECIALTY	电气
日期 DATE		图号 DRAWING NO.	E-62-006

Doc.ver: 2017.1008