



日期	签字	专业
CONSIGNATURE		

管道符号标记



特殊件



设备类别代号

TK槽罐

介质代号

FOS泡沫混合液

FW消防水

仪表代号

就地仪表

DCS 控制仪表

特殊管件类别代号


FFH类别代号
XXXXXX编号

类别代号

FHB消防泡沫栓配电箱

编号XXX XX X
1 2 3

阀门及管件



设备位号

X XXX XXX
1 2 3

- 设备类别代号
- 主项号
- 同类设备中的设备序号

管道编号说明

XXX-XXX-XXX-XXX
1 2 3 4 (15)

- 管道公称直径
- 介质代号
- 主项代号
- 顺序代号
- 管道等级

- 材料代号
- 主项代号 (166)
- 管件序号

0						2024.11.30
版REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DESN'D	校 核 CHK'D	审 核 REV'D	审 定 APP'D	日 期 DATE
本图纸及其内容为赛鼎工程有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制。 This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.						
 赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd		工程设计综合资质甲级 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate			证书编号: A114000782 Certificate No.	
工程名称 PROJECT	伊犁新天2023~2024年度设计咨询 外委服务项目	图 纸 名 称 DRAWING NAME	首页图			
设计项目 SECTION	泡沫站	图 号 DWG.NO.	F800.166.E14.00-2			
设计阶段 STAGE	详细工程设计	专 业 SPECI	消防	比例 SCALE	/	第1张OF共 1张