

166
泡沫站
现场

168区域机柜室

PT-166011	PT-166011SC	ZR-DJYPVR	1x2x1.5	360m	DCS 机柜
			3/4"	20m	
PT-166012	PT-166012SC	ZR-DJYPVR	1x2x1.5	360m	
			3/4"	20m	
PT-166013	PT-166013SC	ZR-DJYPVR	1x2x1.5	360m	
			3/4"	20m	



3		防水防尘密封接头挠性管 1/2"NPT(M)-G3/4"(F)	FNG-700xG3/4	3 个	橡胶护套	
2		计算机电缆 1x2x1.5	ZR-DJYPVR	1080m		
1		镀锌焊接钢管 3/4"	Q235B.Zn	60m		
序号	位号或代号	名 称 及 规 格	型 号	材质	数量	备 注
设 备 材 料 表						
0		管看管	型号	数量		2024/12/5
版 REV.	说 明 DESCRIPTION		设计 DESN'D	校 核 CHK'D	审 核 REV'D	审 定 APP'D 日期 DATE
本图纸及其内容为赛鼎工程有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制。 This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.						
SEDIN 赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd			工程设计综合资质甲级 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate		证书编号: A114000782 Certificate No.	
工程名称 PROJECT	伊犁新天2023-2024年度 设计咨询外委服务项目		图 纸 名 称 DRAWING NAME	电缆管线外部连接系统图		
设计项目 SECTION	泡沫站		图 号 DWG.NO.	F800.166.E43.00-12		
设计阶段 STAGE	详细工程设计		专 业 SPECI	自控	比例 SCALE	~ 第 1 张OF共 1 张

