

	项目名称 PROJECT	空分装置自洁过滤器等技改项目设计、可研、专篇外委服务合同		设计项目 SECTION	沥青罐组	版次 REV.	0																																				
	文件编号 DOC. NO	F801.178.E11.00-7		设计阶段 STAGE	详细工程设计	第 1 页 OF 共 5 页																																					
管道一览表 PIPELINE LIST  <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>高福星</td><td></td><td>姜杰</td><td>2024.6.16</td></tr><tr><td>版次 REV.</td><td>说 明 DESCRIPTION</td><td>编制 PREP</td><td>校核 CHECK</td><td>审核 APPR</td><td>日期 DATE</td></tr></table>																																		高福星		姜杰	2024.6.16	版次 REV.	说 明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE
		高福星		姜杰	2024.6.16																																						
版次 REV.	说 明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE																																						

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.											管道一览表 PIPELINE LIST										项目名称 PROJECT		空分装置自洁过滤器等技改项目设计、可研、专 篇外委服务合同							设计项目 SECTION						沥青罐组	
																					文件编号 DOC. NO									F801.178.E11.00-7							第 4 页 OF 共 5 页
管道说明 Piping Description											操作条件 Operating Condition				设计条件 Design Condition		无损检测 NDT			压力试验 Pressure Test		泄漏试验 Leak Test		真空度 试验 压力 Vacuum Degree Test P. kPa(A)	吹洗 方法 Purgin g Requir ement	绝热伴热		涂漆	静电 接地 Electro static Groun ding								
管道号 Line No.	公称 通径 DN (mm)	管道 等级 Piping Class	压力 管道 级别 Class	流体 名称 Fluid	流体 相态 Fluid Phase	特性 Features	流体 类型 Fluid Type	自 From	去 To	PID号 PID No.	正常 Normal ℃	最高 Max. ℃	正常 Normal MPa(G)	最高 Max. MPa(G)	温度 T ℃	压力 P MPa(G)	检测 等级 Exam Lv.	检测 方法 Test Method	检测 比例 Test Proporti on	介质 Mediu m MPa(G)	压力 P MPa(G)	介质 Mediu m MPa(G)	压力 P MPa(G)			真空度 试验 压力 Vacuum Degree Test P. kPa(A)	吹洗 方法 Purgin g Requir ement			类型 Isolatio n Typ.	厚度 Thk. mm	涂漆	静电 接地 Electro static Groun ding				
80-LS-10111-3B3-H	80	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	100-LS-10210-3B3-H	T-101A	1	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	70	P-7	是								
	50	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	100-LS-10210-3B3-H	T-101A	1	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	70	P-7	是								
50-LS-10112-3B3-H	50	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	80-LS-10111-3B3-H	T-101B	1	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	70	P-7	是								
50-LC-10111-2B1-H	50	2B1	/	蒸汽凝液	L	/	C	T-101A	50-LC-10210-2B1-H	1	180	/	0.5	/	200	0.68	IV	RT	5	水	1.02	/	/	/	S	H	60	P-7	是								
	25	2B1	/	蒸汽凝液	L	/	C	T-101A	50-LC-10210-2B1-H	1	180	/	0.5	/	200	0.68	IV	RT	5	水	1.02	/	/	/	S	H	50	P-7	是								
25-LC-10112-2B1-H	25	2B1	/	蒸汽凝液	L	/	C	T-101B	50-LC-10111-2B1-H	1	180	/	0.5	/	200	0.68	IV	RT	5	水	1.02	/	/	/	S	H	50	P-7	是								
100-LS-10210-3B3-H	100	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	界外	25-LS-20212-3B3-H	2	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	70	P-7	是								
50-LC-10210-2B1-H	50	2B1	GC2	蒸汽凝液	L	/	C	25-LS-20212-3B3-H	界外	2	180	/	0.5	/	200	0.68	IV	RT	5	水	1.02	/	/	/	S	H	60	P-7	是								
25-LC-10211-2B1-H	25	2B1	GC2	蒸汽凝液	L	/	C	P-101A	25-LC-10213-2B1-H	2	180	/	0.5	/	200	0.68	IV	RT	5	水	1.02	/	/	/	S	H	50	P-7	是								
25-LC-10212-2B1-H	25	2B1	GC2	蒸汽凝液	L	/	C	P-101B	25-LC-10213-2B1-H	2	180	/	0.5	/	200	0.68	IV	RT	5	水	1.02	/	/	/	S	H	50	P-7	是								
25-LC-10213-2B1-H	25	2B1	GC2	蒸汽凝液	L	/	C	泵加热凝液总管	50-LC-10210-2B1-H	2	180	/	0.5	/	200	0.68	IV	RT	5	水	1.02	/	/	/	S	H	50	P-7	是								
25-LS-10212-3B3-H	25	3B3	/	1.5MPa蒸汽	G	/	C	100-LS-10210-3B3-H	50-LC-10210-2B1-H	2	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	60	P-7	是								
25-LS-10211-3B3-H	25	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	100-LS-10210-3B3-H	US-10201	2	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	60	P-7	是								
25-LS-10213-3B3-H	25	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	100-LS-10210-3B3-H	US-10202	2	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	60	P-7	是								
40-LS-10214-3B3-H	40	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	100-LS-10210-3B3-H	泵加热总管	2	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	70	P-7	是								
25-LS-10215-3B3-H	25	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	40-LS-10214-3B3-H	P-101A	2	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	60	P-7	是								
25-LS-10216-3B3-H	25	3B3	GC2	1.5MPa蒸汽	G	/	C	40-LS-10214-3B3-H	P-101B	2	240	/	1.5	/	260	1.65	IV	RT	5	水	2.475	/	/	/	S	H	60	P-7	是								
40-RW-10211-2B1-TS	40	2B1	/	生产水	L	/	D	界外	泵房	2	40	/	0.5	/	60	0.68	V	/	/	水	1.02	/	/	/	W	ET	40	P-6	是								
25-RW-10212-2B1-TS	25	2B1	/	生产水	L	/	D	40-RW-20211-2B1-TS	US-10201	2	40	/	0.5	/	60	0.68	V	/	/	水	1.02	/	/	/	W	ET	40	P-6	是								

