

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.	项目名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目	设计项目 SECTION	沥青罐组	版次 REV.	0
	文件编号 DOC. NO	F801. 178. E75. 00-04	设计阶段 STAGE	详细工程设计	第 1 页OF共 2 页	

设备一览表
EQUIPMENT LIST



0		王霞	闫瑞玲	郭芳芳	2023. 10. 18
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE

本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。
This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd.			工程名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等技 改项目	设备一览表 EQUIPMENT LIST			编制 PREP			编号 NO.	版次 REV 0
			设计项目 SECTION	沥青罐组				校核 CHECK			F801.178.E75.00-04	
			设计阶段 STAGE	详细工程设计				审核 APPR			第 2 页 OF 共 2 页	
序号 NO.	设备位号 ITEM NO.	设 备 名 称 及 技 术 规 格 ITEM NAME AND SPECIFICATINO	图号或型号 DWG.NO.OR.MODEL.	材 料 MATERIAL	单 位 UNIT	数 量 QTY	重 量 WEIGHT(kg)		供货方 SUPPLIE R	备 注 REMARK		
							单 UNIT	总 TOTAL				
1	F01	防爆轴流风机 L=1640m³/h H=152Pa	T35-11-2.8	组合	台	2	15	30		排风		
		配电机 N=0.12kW n=2900r/min 380V			台	2						
		进风侧设防护网，出风侧接风管										
2	F02	防爆轴流风机 L=1640m³/h H=152Pa	T35-11-2.8	组合	台	1	15	15		补风		
		配电机 N=0.12kW n=2900r/min 380V			台	1						
		进风侧配防护网，出风侧配铝合金自垂百叶风口										
		轴流风机选用防爆轴流风机，防爆等级dIICT4										