



项目名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目		
设计项目 SECTION	沥青罐组	设计阶段 STAGE	详细工程设计
文件编号 DOC. NO	F801.178.E75.00-05	版次 REV	0
第 1 页 OF 共 2 页			

综合材料表

MATERIAL TAKE-OFF



0		王霞	闫瑞玲	郭芳芳	2023.10.18
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE

赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd.			工程名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等 技改项目		设计项目 SECTION		沥青罐组		
						设计阶段 STAGE		详细工程设计		
编制 PREP				综合材料表 MATERIAL TAKE-OFF				编号 NO. F801.178.E75.00-05		版次 REV 0
校核 CHECK								第 2 页 OF 共 2 页		
审核 APPR										
序号 NO.	名称和规格 NAME& SPEC.		标准号或图号 St. OP DWG. NO.	材 料 MATERIAL	单位 UNIT	数量 QTY.	重量 WEIGHT (kg) 单 总 UNIT TOTAL		备 注 REMARK	
	采暖系统									
1	内防腐双金属压铸铝散热器 11 片/组		UR7002-600	钢	组	2				
2	低压流体输送用焊接钢管 DN20		GB/T3091-2015	钢	米	19				
3	低压流体输送用焊接钢管 DN25		GB/T3091-2015	钢	米	20				
4	内螺纹截止阀 PN1.6MPa DN20		J11T-16	铸钢	个	6				
5	法兰截止阀 PN1.6MPa DN25		J41T-16	铸钢	个	3				
6	法兰闸阀 PN1.6MPa DN20		Z41H-16C	铸钢	个	1				
7	平衡阀 PN1.6MPa DN25		SPF15-16	铸钢	个	1				
8	卧式自动排气阀 PN1.6MPa DN20		WZ85-2 型	铸钢	个	1				
9	工业内标式玻璃温度计		WNG 型		个	2				
10	弹簧管压力表 0-1.0MPa		Y-100		个	2				
11	Y 型过滤器 DN25			铸钢	个	1				
	通风系统									
1	镀锌铁皮 δ=0.75mm				m²	9.5				
2	不燃防火软连接变径 Φ320×Φ290 L=200mm				个	2				
3	伞形风帽 Φ 320		14K117-2	钢	个	2				