

	项目名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目																																													
	设计项目 SECTION	沥青罐组	设计阶段 STAGE	详细工程设计																																											
	文件编号 DOC. NO	F801.178.E14.00-06	版次 REV	0																																											
第 1 页 OF 共 2 页																																															
电动阀数据表 Date Sheet For Electric Valve  <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>钟海</td><td>景奇鑫</td><td>王颖</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>供施工</td><td></td><td></td><td></td><td>2023.10.30</td></tr><tr><td>版次 REV.</td><td>说明 DESCRIPTION</td><td>编制 PREP</td><td>校核 CHECK</td><td>审核 APPR</td><td>日期 DATE</td></tr></table>																																钟海	景奇鑫	王颖		0	供施工				2023.10.30	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE
		钟海	景奇鑫	王颖																																											
0	供施工				2023.10.30																																										
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE																																										

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.			电动阀数据表 Date Sheet For Electric Valve			文件编号 DOC. NO	F801.178.E14.00-06		
						第 2 页 OF 共 2 页			版次REV.
项目名称PROJECT			伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目			设计项目SECTION		沥青罐组	0
1	总则 General	位号	Tag Number			VF-10101/VF-10102			
2		需要数量	Quantity Required			2			
3		所在图号	P&ID Drawing Number			F801.178.E14.00-02			
4		所在管道号	Piping Line Number			FOS-10101-100-2B1/FOS-10104-100-2B1			
5		安装位置	Location						
6		阀门安装形式	Installation Requirement			法兰连接			
7		手轮方向	Handle-Wheel Azimuth			A			
8		型式	Type			电动明杆闸阀			
9		型号	Model						
10		规范/标准	Code & Standard						
11		驱动器供货商	Vendor of Diver						
12		制造商	Manufacturer						
13	工艺参数 Process Date	介质名称	Medium			消防泡沫混合液			
14		操作温度	Operating Temperature		°C	常温			
15		操作压力	Operating Pressure		MPa(G)	0.75			
16		最大压差	Max. Differential Pressure		MPa	0.75			
17		设计温度	Design Temperature		°C	60			
18		设计压力	Design Pressure		MPa(G)	0.9			
19	驱动装置 Driver	阀门开启/关闭时间	Valve Open/off Time		s	快开特性			
20		是否微调	Trimg Y/N			否			
21		电机型号	Motor Model						
22		电压等级	Power supply voltage level		V	380			
23		相数	Phase			3			
24		频率	Frequency		Hz	50			
25		功率	Power		kW	1.1			
26		防爆等级	Explosion Protection Class			Exd IIIC T135 Da			
27		防护等级	Degree of Protection(IP Code)			IP55			
28	端部连接 End Connection	连接尺寸	Connection Size			DN100			
29		压力等级	Pressure Class			Class150			
30		连接类型	Connection Type			WN			
31		密封面型式	Facing Type			RF			
32		法兰标准	Flange Standard			HG/T20615-2009			
33	材料 Material	阀体和阀盖	Body & Bonnet			WCB			
34		阀芯	Plug			13Cr-13Cr			
35	备注 Notes:	1.开、停、关信号显示及输送,故障信号显示及输送					简图(俯视) Draft:		
36		2.带阀位开关,控制装置由生产厂家成套提供							
37		3.两处联锁,即就地、火警控制盘均可控制开、停、关							
38		4.停电或故障时可以手动操作							
39		5.手轮方位按右图的手轮方位A、B、C、D、选填,并在图上用箭头注明物流方向。							