

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.	项目名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目			
	设计项目 SECTION	沥青罐组	设计阶段 STAGE	详细工程设计	
	文件编号 DOC. NO	F801.178.E14.00-07	版次 REV	0	
			第 1 页 OF 共 2 页		

金属软管数据表

Date Sheet For Metallic Hose



		签字	景奇鑫	可领	
0	供施工				2023.10.30
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.			金属软管数据表 Date Sheet For Metallic Hose			文件编号 DOC. NO	F801.178.E14.00-07		
项目名称PROJECT			伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目			第 2 页 OF 共 2 页			版次REV.
设计项目SECTION			沥青罐组			0			
1	总则 General	位号	Tag Number		MH-10101~04				
2		需要数量	Quantity Required		4				
3		所在图号	P&ID Drawing Number		F801.178.E14.00-02				
4		所在管道号	Piping Line Number		F0S-10102-65-2B1/F0S-10103-65-2B1/ F0S-10105-65-2B1/F0S-10106-65-2B1				
5		安装位置	Location		泡沫混合液立管与横管连接处				
6		软管长度	Hose Length	mm	900				
7		型式	Type		储罐抗震用金属软管				
8		型号	Model						
9		规范/标准	Code & Standard						
10		制造商	Manufacturer						
11	工艺参数 Process Date	介质名称	Medium		泡沫混合液				
12		操作温度	Operating Temperature	℃	常温				
13		操作压力	Operating Pressure	MPa(G)	0.85				
14		设计温度	Design Temperature	℃	60				
15		设计压力	Design Pressure	MPa(G)	0.94				
16	端部连接 End Connection	连接尺寸	Connection Size		DN65				
17		压力等级	Pressure Class		Class150				
18		连接类型	Connection Type		WN				
19		密封面型式	Facing Type		RF				
20		法兰标准	Flange Standard		HG/T 20615-2009				
21	材料 Material	柔性体	Flexible Parts		纵焊缝不锈钢（304）薄壁环形管				
22		网套	Braid		不锈钢丝（304）编织网套				
23		接头	Joint		不锈钢丝（304）				
24	试验 Test	水压试验压力	Hydrotest Pressure	MPa(G)	1.41				
25		气压试验压力	Pneum Test Pressure	MPa(G)	0.94				
26	备注 Notes:								
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									