输入				逻辑功能	输出				
位号	用途	触点位置	联锁原因		位号或设备名称	用途	联锁时动作状态	联锁输出状态信号	电气专业联锁电缆编号
GT178-1	苯含量高高	GDS	>3.4ppm	≥1	YA178-1	现场区域声光报警器	区域声光报警器报警		
GT178-2	苯含量高高	GDS	>3.4ppm		YA178-2	现场区域声光报警器	区域声光报警器报警		
GT178-3	苯含量高高	GDS	>3.4ppm		YA178-3	现场区域声光报警器	区域声光报警器报警		
GT178-4	苯含量高高	GDS	>3.4ppm		YA178-4	现场区域声光报警器	区域声光报警器报警		
GT178-5	苯含量高高	GDS	>3.4ppm		YA178-5	现场区域声光报警器	区域声光报警器报警		
GT178-6	苯含量高高	GDS	>3.4ppm						
GT178-7	苯含量高高	GDS	>3.4ppm						
GT178-8	苯含量高高	GDS	>3.4ppm						
GT178-9	苯含量高高	GDS	>3.4ppm						
GT178-10	苯含量高高	GDS	>3.4ppm						

SEDIN档案资料 验收 (1)

图例：

DCS报警　　&　与门　　t 0　延时

非门　　≥1　或门　　S R　双稳触发器　置位优先

版REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESN'D	校核 CHK'D	审核 REV'D	审定 APP'D	日期 DATE
0		周霞	董晓凯	张银柯		2024.03.15

本图纸及其内容为赛鼎工程有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者或复制.
This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

SEDIN 赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd

工程设计综合资质甲级 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate

证书编号: Certificate No. A114000782

工程名称 PROJECT	伊犁新天煤化工有限责任公司新增沥青罐项目	图纸名称 DRAWING NAME	气体探测系统联锁逻辑图
设计项目 SECTION	沥青罐区	图号 DWG.NO.	F801.178.E42.00-18
设计阶段 STAGE	详细工程设计	专业 SPECI / 比例 SCALE	电信 / 第1张OF共1张

日期 DATE	签字 SIGN	专业 SPEC

会签 COSIGNATURE