

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.	项目名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目	设计项目 SECTION	沥青储罐	版次 REV.	1
	文件编号 DOC. NO	F801.178.E41.00-02	设计阶段 STAGE	详细工程设计	第 1 页 OF 共 3 页	

电 缆 表 册

CABLE LIST



0		武晓春	贾晓锋	武银福	2023.11.20
1		武晓春	贾晓锋		2024.9.3
版次 REV.	说 明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE

本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。
This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.			电 缆 表 册 CABLE LIST				项目名称 PROJECT	伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目		设计项目 SECTION		沥青储罐	
							文件编号 DOC. NO			F801. 178. E41. 00-02		第 2 页OF共 3 页	版次 REV.
序号 NO.	电缆编号 CABLE NO.	使用单位名称 DESCRIPTION	电 缆 型 号 规 格 CABLETYPE	装置内长度 (m)	装置外长度 (m)	总长度 (m)	起 点 FROM	终 点 TO	保护管CONDUIT		用电设备 容量 (kW)	备 注 REMARKS	
									管径 DIAMETER	长度 (m)			
一		电力电缆											
1	P-101A-P	沥青装车泵	ZR-YJY-1-3X35+1X16	10			附近配电室低压柜	沥青装车泵	DN50	10	18.5kW	装置外电缆长度由甲方现场统计	
2	P-101A-C	现场操作柱	ZR-KYJYP-0.75-14X1.5	10			附近配电室低压柜	现场操作柱	DN32	10		装置外电缆长度由甲方现场统计	
3	P-101A-DCS1	DCS	ZR-DJYPVP-0.5-2X2X1.5	10			附近配电室低压柜	DCS	DN25			装置外电缆长度由甲方现场统计	
4	P-101A-DCS2	DCS	ZR-DJYPVP-0.5-3X2X1.5	10			附近配电室低压柜	DCS	DN25			装置外电缆长度由甲方现场统计	
5													
6	P-101B-P	沥青装车泵	ZR-YJY-1-3X35+1X16	10			附近配电室低压柜	沥青装车泵	DN50	10	18.5kW	装置外电缆长度由甲方现场统计	
7	P-101B-C	现场操作柱	ZR-KYJYP-0.75-14X1.5	10			附近配电室低压柜	现场操作柱	DN32	10		装置外电缆长度由甲方现场统计	
8	P-101B-DCS1	DCS	ZR-DJYPVP-0.5-2X2X1.5	10			附近配电室低压柜	DCS	DN25			装置外电缆长度由甲方现场统计	
9	P-101B-DCS2	DCS	ZR-DJYPVP-0.5-3X2X1.5	10			附近配电室低压柜	DCS	DN25			装置外电缆长度由甲方现场统计	
10													
11	178-FMX-P1	泡沫阀配电箱	NH-YJY-1-5X6	10			附近变配电所低压段	泡沫阀配电箱	DN32	10		装置外电缆长度由甲方现场统计	
12	178-FMX-P2	泡沫阀配电箱	NH-YJY-1-5X6	10			附近变配电所事故段	泡沫阀配电箱	DN32	10		装置外电缆长度由甲方现场统计	
13													
14	VF10101-P	泡沫电动阀	NH-YJY-1-5X4			10	泡沫阀配电箱	泡沫电动阀	DN32	10	0.37kW		
15	VF10101-HJP1	火警模块箱	NH-DJYPVP-0.75-3X2X1.5			10	火警模块箱（开阀、关阀）	泡沫电动阀	DN25	10			
16	VF10101-HJP2	火警模块箱	NH-DJYPVP-0.75-3X2X1.5			10	火警模块箱（阀开、阀关状态信号）	泡沫电动阀	DN25	10			
17	VF10101-HJP3	火警模块箱	NH-DJYPVP-0.75-2X2X1.5			10	火警模块箱（故障信号）	泡沫电动阀	DN25	10			
18													
19	VF10102-P	泡沫电动阀	NH-YJY-1-5X4			15	泡沫阀配电箱	泡沫电动阀	DN32	10	0.37kW		
20	VF10102-HJP1	火警模块箱	NH-DJYPVP-0.75-3X2X1.5			15	火警模块箱（开阀、关阀）	泡沫电动阀	DN25	10			
21	VF10102-HJP2	火警模块箱	NH-DJYPVP-0.75-3X2X1.5			15	火警模块箱（阀开、阀关状态信号）	泡沫电动阀	DN25	10			
22	VF10102-HJP3	火警模块箱	NH-DJYPVP-0.75-2X2X1.5			15	火警模块箱（故障信号）	泡沫电动阀	DN25	10			
23													
24	178-FJX-P1	防爆双电源切换箱	ZR-YJY-1-5X6	10			附近变配电所低压段	防爆双电源切换箱	DN32	10		装置外电缆长度由甲方现场统计	
25	178-FJX-P2	防爆双电源切换箱	ZR-YJY-1-5X6	10			附近变配电所事故段	防爆双电源切换箱	DN32	10		装置外电缆长度由甲方现场统计	
26													
27	F01-1-P	防爆轴流风机	ZR-YJY-1-4x2.5			5	防爆双电源切换箱	轴流风机	DN25	5	0.12kW		

