



项目名称
PROJECT

伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目

设计项目
SECTION

沥青罐组

设计阶段
STAGE

详细工程设计

文件编号
DOC. NO

F801.178.E43.00-3-
C801

版次 REV

0

第 1 页 OF 共 6 页

仪表数据表-安全栅

INSTRUMENT DATA SHEET-SAFETY BARRTER



0					2023/11/6
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE

本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。
This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 安 全 栅 SAFETY BARRTER				文件编号 DOC. NO		F801. 178. E43. 00-3-C801		
						第 3 页 OF 共 6 页		版次REV.		
项目名称PROJECT		伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目				设计项目SECTION		沥青罐组		0
位号 TAG NO.	与变送器连用FOR TRANSMITTER CONN.		与执行器连用 FOR ACTUATOR CONN.		安装盘(柜)号		备注			
	输入信号 INPUT	输出信号 OUTPUT	输入信号 INPUT	输出信号 OUTPUT	PANEL (CABL.) NO.	REMARKS				
LN1-10101	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
LN1-10102	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
LN1-10103	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
LN1-10104	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
LN1-10105	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
LN1-10106	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
PN1-10101	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
PN1-10102	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
PN1-10103	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
PN1-10106	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
PN1-10107	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
TN1-10101	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
TN1-10102	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
TN1-10103	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
TN1-10104	4~20mA DC HART	4~20mA DC HART			DCS安全栅柜					
安全栅规格 SAFETY BARRIER SPECIFICATION										
型号 MODEL										
型式 TYPE			一入一出							
隔离形式 ISOLATING TYPE			输入/输出/电源隔离							
检测端精度 DETEC.END ACCURACY			±0.1%							
操作端精度 OPERAT.END ACCURACY			±0.1%							
检测端负载电阻 DETEC.END LOAD RESIS.										
操作端负载电阻 OPERAT.END LOAD RESIS.										
电源 POWER SUPPLY			24V DC							
消耗功率 POWER CONSUMPTION			2W							
安装方式 INSTALLATION TYPE			导轨安装							
制造厂 MANUFACTURER										
备注 REMARKS			共15台							

[illegible]

[illegible]

[illegible]