



项目名称
PROJECT

伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目

设计项目
SECTION

沥青罐组

设计阶段
STAGE

详细工程设计

文件编号
DOC. NO

F801.178.E43.00-5

版次 REV

0

第 1 页 OF 共 2 页

电气设备材料表

ELECTRICAL EQUIPMENT& MATERIAL LIST



0					2023/11/6
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE

本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。

This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

 赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.		电气设备材料表 ELECTRICAL EQUIPMENT& MATERIAL LIST			文件编号 DOC. NO	F801.178.E43.00-5		
					第 2 页 OF 共 2 页		版次REV.	
项目名称PROJECT		伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目			设计项目SECTION		沥青罐组	0
序号 NO.	名 称 及 位 号 DESCRIPTION	规 格 SIZE	标准号及型号 STD.&MODEL	材料 MATERIAL	单 位 UNIT	数 量 QTY	备 注 REMARKS	
1	本安计算机屏蔽电缆	1×2×1.5mm ²	ZA-ia-DJYPV		米	595		
		5×2×1.5mm ²	ZA-ia-DJYPVP		米	480		
		10×2×1.5mm ²	ZA-ia-DJYPVP		米	2040		
	计算机屏蔽电缆	1×2×2.5mm ²	ZA-DJYPV		米	132		
		7×2×2.5mm ²	ZA-DJYPVP		米	1020		
	多股绞合铜芯绝缘电缆	1x2.5mm2 绿色	BVR		米	100	保护接地电缆	
2	防爆密封接头挠性管	1/2"NPT(M)×G3/4"(F)	BNG-700×G3/4"		根	48	ExdⅡCT4	
		G3/4"(F)/G3/4"(M)	BNG-700×G3/4"		根	48	ExdⅡCT4	
		G1 1/2"(F)/G1 1/2"(M)	BNG-1000xG1 1/2"		根	1	ExdⅡCT4	
		G2"(F)/G2"(M)	BNG-1000xG2"		根	6	ExdⅡCT4	
3	隔爆直通穿线盒（ExdⅡCT4）	G3/4"		铝合金	个	8		
	隔爆弯通穿线盒（ExdⅡCT4）	G3/4"		铝合金	个	8		
4	增安型接线箱（1、带接地汇流条。2、防爆等级：ExeⅡCT4。3、防护等级：IP65。）							
		12xG3/4", 1xG1 1/2"		304	个	1		
		1、接线箱编号：JBS17801						
		2、接线口：下进线 12xG3/4"，下出线 1xG1 1/2"						
		12xG3/4", 1xG2"		304	个	4		
		1、接线箱编号：JBS17802 JBS17803 JBS17804 JBS17805						
		2、接线口：下进线 12xG3/4"，下出线 1xG2"						
	隔爆型接线箱（1、带接地汇流条。2、防爆等级：ExdⅡCT4。3、防护等级：IP65。）							
		12xG3/4", 1xG2"		304	个	2		
		1、接线箱编号：JBS17806 JBS17807						
		2、接线口：下进线 12xG3/4"，下出线 1xG2"						

E00-C03