



项目名称
PROJECT

伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目

设计项目
SECTION

沥青罐组

设计阶段
STAGE

详细工程设计

文件编号
DOC. NO

F801.178.E43.00-7

版次 REV

0

第 1 页 OF 共 4 页

DCS I/O表

DCS I/O SHEET



0					2023/11/6
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	编制 PREP	校核 CHECK	审核 APPR	日期 DATE

本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。

This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

- DCS I/O表
DCS I/O SHEET

赛鼎工程有限公司 SEDIN ENGINEERING CO., LTD.		DCS I/O表 DCS I/O SHEET		文件编号 DOC. NO	F801.178.E43.00-7		
				第 3 页 OF 共 4 页		版次REV.	
项目名称PROJECT		伊犁新天空分装置自洁过滤器等技改项目		设计项目SECTION		沥青罐组	0
仪表位号 TAGNO	仪表名称 INST.NAME	I/O信号类型 I/O SIG.TYPE	电源 POWER	安全栅 S.B.	冗余要求 REDUNDANT	备 注 REMARKS	
LT-10101	雷达液(料)位计	DCS-AI·R		有	有		
LT-10102	雷达液(料)位计	DCS-AI·R		有	有		
LT-10103	差压变送器(液位)	DCS-AI·R		有	有		
LT-10104	雷达液(料)位计	DCS-AI·R		有	有		
LT-10105	雷达液(料)位计	DCS-AI·R		有	有		
LT-10106	差压变送器(液位)	DCS-AI·R		有	有		
PT-10101	压力变送器	DCS-AI·R		有	有		
PT-10102	压力变送器	DCS-AI		有			
PT-10103	压力变送器	DCS-AI·R		有	有		
PT-10106	压力变送器	DCS-AI·R		有	有		
PT-10107	压力变送器	DCS-AI		有			
TT-10101	一体化温度变送器	DCS-AI·R		有	有		
TT-10102	一体化温度变送器	DCS-AI·R		有	有		
TT-10103	一体化温度变送器	DCS-AI·R		有	有		
TT-10104	一体化温度变送器	DCS-AI·R		有	有		
PV-10103	气动调节阀	DCS-AO·R		有	有		
TV-10101	气动调节阀	DCS-AO·R		有	有		
TV-10103	气动调节阀	DCS-AO·R		有	有		
XSC-10101	阀门位置开关	DCS-DI		有			
XSO-10101	阀门位置开关	DCS-DI		有			
XSV-10101	电磁阀	DCS-DO(E1).R	24V DC		有		
XSC-10102	阀门位置开关	DCS-DI		有			
XSO-10102	阀门位置开关	DCS-DI		有			
XSV-10102	电磁阀	DCS-DO(E1).R	24V DC		有		
XSC-10103	阀门位置开关	DCS-DI		有			
XSO-10103	阀门位置开关	DCS-DI		有			
XSV-10103	电磁阀	DCS-DO(E1).R	24V DC		有		
XSC-10104	阀门位置开关	DCS-DI		有			
XSO-10104	阀门位置开关	DCS-DI		有			
XSV-10104	电磁阀	DCS-DO(E1).R	24V DC		有		

[illegible]