

浙 建 院		

支吊架 编号	支吊架型式	蒸汽管道规格 (mm)	蒸汽管道 中心标高 (m)	支架顶 标高 (m)	支架顶 净空 (m)	支座偏移量		备 注
						X轴向	Y横向	
						(mm)	(mm)	
01a	弹簧支架	ø530x25	~9.53	~8.401	~5.701	0	0	2x561211000(+21.4/12840)
01b	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
01c	滑动支架	ø530x25	~7.53	~7.00	~4.25	0	0	
01d	弹簧支架	ø530x25	~11.53	~10.354	~7.604	0	0	2x561213000(+21.1/17175)
01e	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
02	固定支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
02a	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
02b	滑动支架	ø530x25	~11.53	~11.00	~8.30	0	0	
02c	滑动支架	ø530x25	~11.53	~11.00	~8.30	0	0	
02d	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
02e	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
02f	弹簧支架	ø530x25	~9.53	~8.354	~5.604	0	0	2x561212000(+26.7/15335)
02g	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
03	固定支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
03a	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
03b	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
03c	弹簧支架	ø530x25	~4.53	~3.401	~0.651	0	0	2x561211000(-19.8/10110)
03d	滑动支架	ø530x25	~12.00	~11.50	~8.00	0	0	
03e	滑动支架	ø530x25	~12.00	~11.50	~8.00	0	0	
03f	滑动支架	ø530x25	~12.00	~11.50	~8.00	0	0	
03g	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
03h	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
03i	弹簧支架	ø530x25	~4.53	~3.604	~0.854	0	0	2x561113000(-6.3/21980)
03j	滑动支架	ø530x25	~9.53	~9.00	~6.30	0	0	
03k	滑动支架	ø530x25	~9.53	~9.00	~6.30	0	0	
03l	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	

支吊架 编号	支吊架型式	蒸汽管道规格 (mm)	蒸汽管道 中心标高 (m)	支架顶 标高 (m)	支架顶 净空 (m)	支座偏移量		备 注
						X轴向	Y横向	
						(mm)	(mm)	
04	固定支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04a	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04b	滑动支架	ø530x25	~9.53	~9.00	~6.30	0	0	
04c	滑动支架	ø530x25	~9.53	~9.00	~6.30	0	0	
04d	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04e	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04f	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04g	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04h	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04i	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04j	弹簧支架	ø530x25	~4.53	~3.683	~0.933	0	0	2x561109000(+1.3/6915)
04k	滑动支架	ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	0	0	
04l	滑动支架	ø530x25	~7.03	~6.50	~3.50	0	0	
04m	滑动支架	ø530x25	~7.03	~6.50	~3.50	0	0	
04n	滑动支架	ø530x25	~7.03	~6.50	~3.50	0	0	
05	固定支架	ø530x25	~10.33	~9.80	~6.50	0	0	桁架支墩
05a	滑动支架	ø530x25	~10.33	/	/	0	0	
05b	滑动支架	ø530x25	~10.33	/	/	0	0	
05c	滑动支架	ø530x25	~10.33	/	/	0	0	
05d	弹簧支架	ø530x25	~10.33	~9.124	~5.824	0	0	2x561214000(+18/25885)
05e	滑动支架	ø530x25	~5.03	~4.50	~1.50	0	0	
05f	弹簧支架	ø530x25	~5.03	~3.901	~0.901	0	0	2x561211000(+7.5/11565)
05g	滑动支架	ø530x25	~5.03	~4.50	~1.50	0	0	
06	固定支架	ø530x25	~5.03	~4.50	~1.50	0	0	

- 说明：
- 1. 管支座安装中心偏移量正表示顺蒸汽流动方向偏移，负则相反。
 - 2. 表中X轴向为管道长度方向，Y横向为管道径向。
 - 3. 图中所注标高为管中心的绝对标高。
 - 4. 图中所注支架顶净空为近似值，做参考用。

资 格 专 用 章	设 计 单 位 出 图 专 用 章	发图人印章
施工图未盖出图章无效。按规定应当进行审查的施工图，未盖施工图审查专用章不得使用。		

A版1次						2025年04月18日
版 次		版 次 说 明				日 期
 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.(DESIGN & CONSULTING) 设计咨询资质：甲级						
设 计			工程名称	平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目	工程编号	RS299C-S-24
校 核					设计阶段	施工图设计
专业负责			子项名称	高压蒸汽管道	设计专业	热力工艺
审 核					比 例	/
项目负责			图 名	支架明细表	图 号	RS02-04
审 定					版 次	A版1次