会签栏

管道数据表

管线号	管道规格	管道材料	介质		起止点		设计参数		工作参数				内外防护				试压介质	清洗介质	布置图图号	管道类别	试验压力(MPa)		无损检测					
							温度(℃)	压力(MPa)	温度(℃)		压力(MPa)		代号	隔热材料	厚度mm	内外防护					强度试验	严密性试验	检测方法	比例			合格级别
			名称	状态	起点	终点			正常	最高	正常	最高												类型	固定	转动	
HS0101-500 R1B-H	ø530x25	12Cr1MoVG	过热蒸汽	汽态	分气缸	热用户	360	9.8	350	355	9.20	9.30	H	硅酸铝棉毛 高温玻璃棉	50+50 40+40+30	0.5mm彩钢板	洁净水	蒸汽	RS02-01~03	GB2	15.0	12.25	x射线	架空 地埋	100 100	100 100	Ⅱ级 Ⅱ级

物料代号
工程的工序(主项)编号
管道顺序号
公称通径
管道等级
保温代号

HS 0501-450 R1B-H

管道材质类别
顺序号
管道的公称压力

版次	版次说明	日期
A版1次		2025年04月18日

资格专用章	设计单位出图专用章	发图人印章

施工图未盖出图章无效。按规定应当进行审查的施工图，未盖施工图审查专用章不得使用。

浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 设计咨询资质:甲级
ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.(DESIGN & CONSULTING)

设计		工程名称	平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目	工程编号	R3299C-S-24
校核				设计阶段	施工图设计
专业负责		子项名称	高压蒸汽管道	设计专业	热力工艺
审核				比例	/
项目负责		图名	管道特性表	图号	RS02-06
审定				版次	A版1次

HA3 297X420