会签栏

支吊架编号	支吊架型式	蒸汽管道规格（mm）	蒸汽管道中心标高（m）	支架顶标高（m）	支架顶净空（m）	支架类型
01a	弹簧支架	Ø530x25	~9.53	~8.401	~5.701	HDZJ-1f
01b	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
01c	滑动支架	Ø530x25	~7.53	~7.00	~4.25	HDZJ-1e
01d	弹簧支架	Ø530x25	~11.53	~10.354	~7.604	HDZJ-1h
01e	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
02	固定支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	GDZJ-1b
02a	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
02b	滑动支架	Ø530x25	~11.53	~11.00	~8.30	HDZJ-1i
02c	滑动支架	Ø530x25	~11.53	~11.00	~8.30	HDZJ-1i
02d	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
02e	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
02f	弹簧支架	Ø530x25	~9.53	~8.354	~5.604	HDZJ-1f
02g	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
03	固定支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	GDZJ-1b
03a	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
03b	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
03c	弹簧支架	Ø530x25	~4.53	~3.401	~0.651	HDZJ-1a
03d	滑动支架	Ø530x25	~12.00	~11.50	~8.00	HDZJ-1h
03e	滑动支架	Ø530x25	~12.00	~11.50	~8.00	HDZJ-1h
03f	滑动支架	Ø530x25	~12.00	~11.50	~8.00	HDZJ-1h
03g	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
03h	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
03i	弹簧支架	Ø530x25	~4.53	~3.604	~0.854	HDZJ-1a
03j	滑动支架	Ø530x25	~9.53	~9.00	~6.30	HDZJ-1g
03k	滑动支架	Ø530x25	~9.53	~9.00	~6.30	HDZJ-1g
03l	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b

支吊架编号	支吊架型式	蒸汽管道规格（mm）	蒸汽管道中心标高（m）	支架顶标高（m）	支架顶净空（m）	支架类型
04	固定支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	GDZJ-1b
04a	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
04b	滑动支架	Ø530x25	~9.53	~9.00	~6.30	HDZJ-1g
04c	滑动支架	Ø530x25	~9.53	~9.00	~6.30	HDZJ-1g
04d	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
04e	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
04f	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
04g	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
04h	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
04i	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
04j	弹簧支架	Ø530x25	~4.53	~3.683	~0.933	HDZJ-1a
04k	滑动支架	Ø530x25	~4.53	~4.00	~1.25	HDZJ-1b
04l	滑动支架	Ø530x25	~7.03	~6.50	~3.50	HDZJ-1d
04m	滑动支架	Ø530x25	~7.03	~6.50	~3.50	HDZJ-1d
04n	滑动支架	Ø530x25	~7.03	~6.50	~3.50	HDZJ-1d
05	固定支架	Ø530x25	~10.33	~9.80	~6.50	HJZJ-1
05a	滑动支架	Ø530x25	~10.33	/	/	/
05b	滑动支架	Ø530x25	~10.33	/	/	/
05c	滑动支架	Ø530x25	~10.33	/	/	/
05d	弹簧支架	Ø530x25	~10.33	~9.124	~5.824	HJZJ-1
05e	滑动支架	Ø530x25	~5.03	~4.50	~1.50	HDZJ-1b
05f	弹簧支架	Ø530x25	~5.03	~3.901	~0.901	HDZJ-1a
05g	滑动支架	Ø530x25	~5.03	~4.50	~1.50	HDZJ-1b
06	固定支架	Ø530x25	~5.03	~4.50	~1.50	GDZJ-1b

说明：
1. 管支座安装中心偏移量正表示顺蒸汽流动方向偏移，负则相反。
2. 表中X轴向为管道长度方向，Y横向为管道径向。
3. 图中所注标高为管中心的绝对标高。
4. 图中所注支架顶净空为近似值，做参考用。

版次	版次说明	日期
A版1次		2025年3月14日

资格专用章	设计单位出图专用章

施工图未盖出图章无效。按规定应当进行审查的施工图，未盖施工图审查专用章不得使用。

浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 设计咨询资质：甲级
ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.(DESIGN & CONSULTING)

设计		工程名称	滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目	工程编号	R3299C-S-24
校核				设计阶段	施工图设计
专业负责		子项名称	高压蒸汽管道	设计专业	结构
审核				比例	见图
项目负责		图名	支架明细表一	图号	JGS-01
特使用定				版次	A版1次

HA2 420X594