

			A	B		C	E	F	G	H	I	J	K	L				
			1	序 号		1	2				4							
			2	节流装置位号		FE101	FE102											
			3	用 途		高压蒸汽管始端蒸汽流量	高压蒸汽管末端(独山能源)蒸汽流量											
			4	操 作 条 件	介 质 及 成 份		过热蒸汽	过热蒸汽										
			5		温 度 ℃		329℃	329℃										
			6		设计压力/工况压力/水压试验压力MPa		9.8/9.6±0.1/15MPa	9.8/9.6±0.1/15MPa										
			7		重 度	标 准 状 态 kg/Nm³												
			8			操 作 状 态 kg/Nm³												
			9		粘 度	厘 司 cs												
			10			微 泊 up												
			11		流 量	气 体 Nm³/h	最 大	200t/h	200t/h									
			12			蒸 汽 Kg/h	正 常	100~180t/h	100~180t/h									
			13			液 体 m³/h	最 小											
			14	相 对 湿 度 %														
			15	允许压力损失 kPa														
浙	城	建	16	管道规格及材质		ø530x25 12Cr1MoVG钢	ø530x25 12Cr1MoVG钢											
			17	安 装 形 式		水平	水平											
			18	选 用 仪 表	显示仪表型号													
			19		流 量 刻 度		0~220 t/h	0~220 t/h										
			20		变 送 器 型 号													
			21		最 大 压 差 kPa		厂家计算	厂家计算										
			22	测 量 装 置	数 量 (套)		1	1										
			23		测量装置型式		长径喷嘴	长径喷嘴										
			24		取 压 方 式													
			25		制造孔径及公差		仪表厂计算	仪表厂计算										
			26		材 料		12Cr1MoVG钢	12Cr1MoVG钢										
			27		环 室 材 料		／	／										
			28		附 件		配差压变送器、三阀组、安装附件	配差压变送器、三阀组、安装附件										
			29		管 道法兰规格		焊接式	焊接式										
			30	制 造 图 号		带检定证书	带检定证书											
			31	备 注		配ø25X7取压短管	配ø25X7取压短管											
说明：节流元件需能承受管道水压试验压力。										A/1		版 次 说明				2025.03		
										版 次						日 期		
						资 格 专 用 章		设 计 单 位 出 图 专 用 章		 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 设计咨询资质:甲级 (DESIGN & CONSULTING)								
																设 计		
										校 核			设计阶段	施工图设计				
										专业负责			子项名称	蒸汽计量系统		设计专业	仪控	
										审 核						比 例	1:100	
										项目负责人			图 名	流量测量装置数据表		图 号	KS01-03	
										审 定						版 次	A版1次	
						施工图未盖出图章无效。按规定应当进行审查的施工图，未盖施工图审查专用章不得使用。												