工程名称:平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目

电缆清册

版 次:A版1次　　日 期:2025.03　　第 1 页共 1 页

安装单位名称	电缆编号	始　点	终　点	型号及电压（千伏）	芯数×截面（平方毫米）	长度（米）	备 注
1	TE101-SC	高压蒸汽管始端蒸汽温度	高压蒸汽管始端流量积算仪	ZR-DJVPVP	1×2×1.5	20	DN20
2	PT101-SC	高压蒸汽管始端蒸汽压力	高压蒸汽管始端流量积算仪	ZR-DJVPVP	1×2×1.5	20	DN20
3	FT101-SC	高压蒸汽管始端蒸汽流量	高压蒸汽管始端流量积算仪	ZR-DJVPVP	1×2×1.5	20	DN20
4	JSY101-TC	高压蒸汽管始端流量积算仪	计量箱 DTU	485通讯	屏蔽双绞线	1	箱内接线
5	JLX101-EC	高压蒸汽管始端计量箱	电厂电源	ZR-YJV	3×2.5	200	DN25
6	TE102-SC	高压蒸汽末端（独山能源）蒸汽温度	高压蒸汽管末端流量积算仪	ZR-DJVPVP	1×2×1.5	20	DN20
7	PT102-SC	高压蒸汽末端（独山能源）蒸汽压力	高压蒸汽管末端流量积算仪	ZR-DJVPVP	1×2×1.5	20	DN20
8	FT102-SC	高压蒸汽末端（独山能源）蒸汽流量	高压蒸汽管末端流量积算仪	ZR-DJVPVP	1×2×1.5	20	DN20
9	JSY102-TC	高压蒸汽管末端流量积算仪	计量箱 DTU	485通讯	屏蔽双绞线	1	箱内接线
10	JLX102-EC	高压蒸汽管末端（独山能源）计量箱	风光互补电源	ZR-YJV	3×2.5	20	DN25

浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.	设　计			专业负责			设计阶段	施工图设计	工程编号	R3299C-S-24
	校　核			审　核			设计专业	仪控	图　号	KS01-07-1

HA4 210X297