

 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.						工程编号		R3299C-S-24	
						设计阶段		施工图设计	
设 备 材 料 表						设计专业		仪控	
工 程 名 称		平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目				图 号		KS01-13	
子 项 名 称		蒸汽计量系统				A版1次		共 1 页	第 1 页
序号	名 称	型 号 及 规 格		材 料	单 位	数 量	单重 (kg)	总 重 (kg)	备 注
一	电缆、导线								
1	阻燃计算机电缆	ZR-DJVPVP-1×2×1.5			米	120			
2	阻燃电力电缆	ZR-YJV-3X2.5			米	220			
二	保护管、挠性管、接头								
1	软管	DN20,带接头			根	6			
2	软管	DN25,带接头			根	2			
3	镀锌保护管	DN20			米	100			
4	镀锌保护管	DN25			米	30			
三	型钢及其它								
1	对焊式截止阀	PN25.0MPa 425℃ DN10		不锈钢	个	24			
2	外螺纹截止阀	PN16MPa 280℃ DN6		不锈钢	个	2			配对焊式接头
3	焊接三通接头	φ16 PN25MPa		S32168	个	6			
4	焊接式冷凝容器	PN25MPa DN100 φ16		S32168	个	6			
5	取样短管	φ25×7		12Cr1MoVG	米	0.6			
6	引压管	φ16×3		S32168	米	80			
7	接头	φ25×7-φ16×3		12Cr1MoVG	个	6			
8	热镀锌槽钢	I 8			米	按需			
9	热镀锌角钢	∠50×50×5			米	按需			
10	仪表引压管保温材料	镀锌铁皮、岩棉			批	1			仪表引压管保温材料
编制			校核			审核		项目负责人	日期 2025.03