

招标编号：ZJTY-2025-06-13-007

浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式  
电除尘高频电源升级改造项目  
招 标 文 件

招标人：浙江浙能北仑发电有限公司

招标代理机构：浙江天音管理咨询有限公司（公章）

2025 年 06 月 19 日

## 第一章 招标公告/投标邀请函

## 浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造招标公告

浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造已具备招标条件，招标人为浙江浙能北仑发电有限公司，委托代理机构为浙江天音管理咨询有限公司，资金来源已落实，现采用公开招标资格后审方式进行采购。

### 一、本次招标内容

浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造共计 6 套物资采购（含供货及安装调试等）。

### 二、投标资格条件、要求

1. 是能够独立承担民事责任的法人，或其他组织。
2. 投标人在浙江省能源集团有限公司及其下属公司存在“不良行为”，被列入浙能集团供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的，且该处置仍在有效期内，不得参与本标段投标。
3. 投标人的法定代表人被列入浙能集团“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，该投标人不得参与本标段投标。
4. 近三年内被列入国家应急管理部(查询网址为:<https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyxc/>)认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”，且有效期结束时间晚于投标截止日的，不得参与本项目投标。
5. 投标人自 2022 年 1 月 1 日（时间以合同签订日期为准）至投标截止日，须具有至少 1 个 600MW 以上火电机组电除尘高频电源的供货业绩（单个合同不少于 30 台高频电源设备）。  
【业绩证明材料要求提供合同复制件，合同复制件至少包含首页、签字盖章页和能体现供货范围的页面，证明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述】。

6. 不接受代理商投标。

是否接受联合体投标：否。

### 三、招标文件获取

1. 未取得“浙能集团智慧供应链一体化平台”用户名和密码的潜在投标人，请前往“浙能集团智能供应链一体化平台”(<https://zsrn.zjenergy.com.cn/>)进行注册备选供应商或浙能供应商，并下载“浙江能源投标管家”，凭本企业用户名和密码登录“浙江能源投标管家”购买招标文件后，可下载招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件。
2. 招标文件出售时间：2025 年 06 月 27 日 09 时 00 分至 2025 年 07 月 03 日 17 时 00 分。
3. 招标文件每套售价：200 元，售后不退。
4. 潜在投标人须通过本企业的银行账户将标书费汇至下述银行帐户后，并通过“浙江

能源投标管家”关联相应金额的银行流水进行购买。

开户名称：浙江天音管理咨询有限公司

开户行：工商银行杭州市分行西湖支行

帐号：1202 0204 1990 0157 384

#### 四、投标文件递交

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 07 月 16 日 09 时 30 分，投标人应在截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交电子投标文件。

2. 本项目通过“浙江能源投标管家”进行远程开标，投标人无需至开标现场。

3. 逾期上传的投标文件，“浙能集团智能供应链一体化平台”将予以拒收。

#### 五、公告发布媒介

本次招标公告同时在浙能集团智慧供应链一体化平台,中国招标投标公共服务平台,中国采购与招标网,政采云上发布。

#### 六、联系方式

招标人：浙江浙能北仑发电有限公司

联系人：罗薇

联系电话：0574-86892184

招标代理机构：浙江天音管理咨询有限公司

招标代理地址：杭州市拱墅区白马大厦九楼 B 座

招标文件出售、平台操作，客服联系电话：400-0571515

注：（1）各投标人需使用 CA 方可完成网上投标，由于办理 CA 需要较长时间，建议需要办理的投标人尽早办理，以免影响投标。CA 网上自助申报地址：<https://zsrn.zjenergy.com.cn/zjnycms/webfile/goCA.html>，各投标人可自由选择申请办理实体 CA 或扫码 APP。

（2）购买招标文件和递交投标保证金时，需引用相等金额的银行流水，若购买多个标段招标文件或递交多个标段保证金的，请按规定金额分别汇款。

（3）浙江能源投标管家、操作手册下载地址：<https://zsrn.zjenergy.com.cn/zjnycms/helpNew.html?math=4#>。

（4）各单位注册备选供应商无需缴纳会员费，审核通过后可参与招标代理公司发布的公开采购（招标、竞谈、询价等）项目，注册审核周期一般为 1 个工作日；注册浙能供应商需缴纳会员费 600 元/年，审核通过后可参与招标代理公司发布的公开采购（招标、竞谈、询价等）项目，以及业主单位发布的非招寻源采购项目，注册通过后如未缴纳会员费则自行

转为备选供应商，注册审核周期一般为 3 个工作日。

招标代理机构项目负责人：（签名）

招标代理机构：（公章）

2025 年 06 月 19 日

第二章 投标人须知前附表及投标人须知

第一节 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：浙江浙能北仑发电有限公司 联系人： 罗薇 电话： 0574-86892184
1.1.3	招标代理机构	名称：浙江天音管理咨询有限公司 地址：杭州市拱墅区白马大厦九楼B座 联系人：陈婷 电话：0571-88303323 邮箱：CHENTING@ZNTIANYIN.COM
1.1.4	采购项目名称	浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造
1.1.5	项目建设地点	/
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造 共计 6 套物资采购（含供货及安装调试等）。
1.3.2	交货期及进度要求	4 号机组于合同签订后 2 个月内到货，3、5 号机组在接到甲方通知 1 个月内到货。现场安装工期为 30 天内，具体开工时间招标人以书面形式通知投标人。4 号机预计 2025 年 10 月开工，5 号机预计 2026 年 3 月开工，3 号机预计 2026 年 10 月开工。  （具体要求详见第五章 技术标准和要求）
1.3.3	交货地点	详见合同条款
1.3.4	质量要求	详见技术规范
1.4.1	投标人资格条件、要求	见招标公告内容
1.4.2	是否接受 联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 否 应满足下列要求：
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开， 召开时间： ____

条款号	条款名称	编列内容
		召开地点： ____
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	同 2.2.1 投标人要求招标文件的截止时间形式
1.9.3	招标文件澄清发出形式	同 2.2.1 投标人要求招标文件的澄清、修改、补充
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 是 要求如下：1. 分包内容：施工部分允许分包。 2. 分包单位资格要求：施工单位资质须满足国家相关规定要求。
1.11.2	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，要求如下：投标人对招标文件有偏差，若评标委员会认定该偏差属于实质性内容，则否决其投标；若评标委员会认定为非实质性偏差，有权对投标价格进行调整或在评标分数作相应体现。
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间与形式	时间：2025 年 07 月 09 日 16 时 30 分
		形式：潜在投标人应通过“浙江能源投标管家”-“本标段项目-澄清疑问-我的问题”，在线提出。
2.2.2	招标文件澄清、修改、补充	一、澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15 日前，通过“浙能集团智慧供应链一体化平台”通知所有购买招标文件的投标人，不足 15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 3 天前，以上款相同的形式发布。 二、潜在投标人应自行关注“浙江能源投标管家”-“本标段项目的澄清疑问-澄清补疑”进行查阅下载，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	最高投标限价	是否设置最高限价： <input checked="" type="checkbox"/> 否 最高投标限价或其计算方法： <input type="checkbox"/> 本次招标最高投标限价为： ____ 万元。

条款号	条款名称	编列内容
		<p><input type="checkbox"/>在投标截止时间____日前以补充文件的形式公布。</p> <p><input type="checkbox"/>本次招标最高投标限价的计算方法：____</p>
3.2.5	投标报价的其他要求	投标总价为多种税率报价合计的，须对各项报价注明增值税率。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不要求递交投标保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金。</p> <p>一、投标保证金的金额：13.5 万元。</p> <p>二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。</p> <p>三、投标人须在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”递交本标段的投标保证金，完成保证金关联。若未完成保证金递交的，则会影响商务标的递交。以本文件规定以外形式递交的投标保证金的或未在规定时间内通过“浙江能源投标管家”成功关联投标保证金的，视为未递交投标保证金。</p> <p>四、投标保证金的缴存方式：电汇、网银或保证保险。</p> <p>（一）电汇、网银方式缴纳投标保证金流程</p> <p>1. 登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，点击“关联流水”支付本标段的保证金，完成支付后，下载回执，放入投标文件中。</p> <p>备注：银行流水说明</p> <p>（1）通过电汇或网银的形式从投标单位基本账户汇至其在“浙能智慧供应链一体化平台”的指定账号（汇款账号须与注册时所留的基本户信息一致），且与保证金金额一致的银行流水才可用于递交投标保证金。汇款信息如下：</p> <p>账户名称：浙江天音管理咨询有限公司</p> <p>开户行：工商银行杭州市分行西湖支行</p> <p>银行帐号：1202 0204 1990 0157 384</p> <p>（二）保证保险方式缴纳流程（购买保险的费用须从基本账户支出）</p> <p>1. 登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，点击“申请保函”后，自行选择保险公司进行投保。保单购买成功后，在“投标-投标保证金”页面中，点击“保函信息”，下载保证金回执，放入投标文件中。备注：</p> <p>（1）保险责任开始前，投保人符合退保要求的，请按《投标保证</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>保险保险单及保险条款》要求及时办理退保手续。投保人可登陆“浙江能源投标管家”，进入本标段，在“投标-投标保证金”页面中，点击“退回保函”申请退回保险费用，保险公司按《投标保证保险保险单及保险条款》要求收取一定比例的退保手续费。投保人未及时办理退保手续的，导致无法退回保险费用的，投保人自行负责。</p> <p>(2) 若投标人存在相关法律法规及招标文件规定的投标保证金可不予退还的情形，被保险人可向保险人提出索赔，保险人在接到被保险人索赔通知后，在保险责任确定前先行支付保险理赔金额至被保险人指定账户，同时保险人有权向投保人进行追偿。</p> <p>被保险人指定账户名称：浙江天音管理咨询有限公司          被保险人指定账户账号：1202002119100068952          被保险人指定账户开户行：中国工商银行杭州白马支行</p> <p>(3) 招标人指定浙江天音管理咨询有限公司作为本标段的被保险人（受益人），并委托其办理相关索赔事宜；浙江天音管理咨询有限公司在扣除相关招标代理服务费用后，剩余索赔金额退还招标人。</p> <p>(4) 保险责任开始后，保险费用不再退回。</p> <p>(三) 重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。</p> <p>招标人授权采购代理机构浙江天音管理咨询有限公司全权负责投标保证金的相关事宜，包括但不限于保险理赔等。</p>
3.4.2	投标保证金的退还	<p>一、投标保证金退还（电汇或网银形式）</p> <p>(一) 投标保证金退还（沿原路退回交款账户）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未中标的投标人投标保证金在中标结果通知书发出后5日内退还。</li> <li>2. 中标人的投标保证金在中标人签订书面合同后5日内退还。招标代理服务费用默认在中标人的投标保证金中扣除，差额部分在签订书面承包合同后5日内退还。</li> <li>3. 若招标人终止招标并且已实际收取投标保证金的，在招标人通知投标人终止招标之日起5日内向所有投标人退还投标保证金。</li> <li>4. 投标人在投标截止时间前书面通知招标人撤回已递交投标文件或放弃投标，招标人已收取投标保证金的，在开标后，收到投标人撤回保证金的书面通知后5日内退还。</li> <li>5. 投标人汇款后，由于各种原因未与标段关联成功的，收到投标</li> </ol>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>人书面通知后 5 日内退还。</p> <p>6. 投标保证金有效期到期前,招标人认为有必要延长投标有效期的,应在投标有效期内将希望延长有效期的意向书面通知所有投标人。投标人同意延长的,投标保证金有效期按延长后计算。</p> <p>7. 投标保证金退还时,投标人开具保证金利息发票后,同时退还银行同期存款利息。</p> <p>(二) 联系人及联系方式:</p> <p>联系单位: 浙江天音管理咨询有限公司</p> <p>联系电话: 400-0571515</p> <p>联系地址: 杭州市拱墅区华浙广场 8 号白马大厦 5 楼 E 座</p>
3.4.3	投标保证金 可不予退还的情形	<p>投标保证金可不予退还的情形:</p> <p>(一) 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的。</p> <p>(二) 中标人无正当理由不与招标人订立合同,或在签订合同时向招标人提出附加条件,或未按招标文件要求提交履约担保的。</p> <p>(三) 投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。</p> <p>(四) 合同签署后,中标人无正当理由不按招标文件要求支付招标代理服务费的。</p> <p>出现上述不予退还情形的,招标人告知投标人后,可不再退还给投标人投标保证金。投标人采用保证保险方式缴纳保证金的,则由保险人代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利。</p>
3.5.1	资格审查资料	<p>一、企业法人营业执照。</p> <p>二、法定代表人资格证明或授权委托书。</p> <p>三、联合体各方签订的共同投标协议(联合体投标的提供)。</p> <p>四、招标公告投标人资格条件、要求及否决投标的情形中需要投标人提供的其他资料。</p> <p>以上附证书证件、资料等证明材料须用原件扫描件,并加盖投标人公章,原件备查。上述证书、资料均应在有效期内,已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效(国家行政管理部门特别规定允许延长有效期的除外)。</p> <p>如评标委员会要求核查原件时,投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的,评标委员会将按相关证明资料缺少或无效</p>

条款号	条款名称	编列内容
		处理。
3.5.2	否决投标的情形	<p>一、凡评标委员会拟作出否决投标认定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。</p> <p>二、招标文件中的投标资格条件、要求是资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审，作否决投标处理。</p> <p>三、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决。</p> <p>（一）投标人资格条件不符合国家有关规定的。</p> <p>（二）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的。</p> <p>（三）投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第 373 项规定为准）签字或盖章的。</p> <p>（四）存在投标人须知第 1.4.3 条“投标人不得存在下列情形之一”的。</p> <p>（五）联合体投标时未提供联合体协议的。</p> <p>（六）投标文件载明的交货期不响应招标文件要求的。</p> <p>（七）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。</p> <p>（八）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。</p> <p>（九）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）。</p> <p>（十）投标函与开标一览表价格不一致的（小数点错误除外）</p> <p>（十一）投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的或未提供的。</p> <p>（十二）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。</p> <p>（十三）采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的。</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>（十四）投标有效期不满足招标文件要求的。</p> <p>（十五）报价评审时，投标人拒绝按第三章评标办法的条款修正投标报价的。</p> <p>（十六）若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值超过其投标总价 10%的。</p> <p>（十七）若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值未超过投标总价 10%，经询标后，投标人未承诺少报的部分已含在投标总价中的。</p> <p>（十八）招标文件第三章评标办法《关键部件品牌规格表》（若有）中规定的部件，若投标人在投标文件中未明确唯一品牌或评标委员会判定投标人所投品牌与招标文件列明品牌“不相当于”的。</p> <p>（十九）招标文件第三章评标办法《重要部件品牌规格表》（若有）中规定的部件，若评标委员会判定投标人所投品牌与招标文件列明品牌“不相当于”的。</p> <p>（二十）投标人对招标文件有偏差，若评标委员会认定该偏差属于实质性内容的。</p> <p>（二十一）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，或存在投标人须知前附表“串通投标补充说明条款”规定情形之一的。</p> <p>（二十二）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。</p> <p>除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。</p>
3.6.1	是否允许递交 备选投标方案	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许
3.7.3	投标文件 签字或盖章要求	<p>一、投标函和报价表须加盖单位公章或法定代表人签字。</p> <p>二、由投标人的法定代表人加盖单位公章的，应附法定代表人身份证明；由代理人加盖单位公章的，应附授权委托书，授权委托书应加盖单位公章或法定代表人签字。</p>
3.7.4	投标文件份数	<p>加密电子投标文件一份，作为投标文件正本。</p> <p>请在门户首页 (<a href="https://zsrcm.zjenergy.com.cn/">https://zsrcm.zjenergy.com.cn/</a>) 下载中心下载</p>

条款号	条款名称	编列内容
		“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件，并加密上传。
4.2.1	投标截止时间	2025 年 07 月 16 日 09 时 30 分
4.2.2	递交投标文件	一、在投标截止时间前通过“浙江能源投标管家”进行加密上传，递交时间以投标回执中递交时间为准。
4.2.5	投标文件的拒收情形	一、逾期未上传的投标文件。 二、未加密的投标文件。 三、投标保证金未与所投标段关联的投标文件 四、开标后未在规定时间内完成解密成功的投标文件。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025 年 07 月 16 日 09 时 30 分 开标地点：通过“浙江能源投标管家”远程开标。
5.1	参加开标会议的要求	采用“不见面”开标方式，投标人的代表必须通过“浙江能源投标管家”-“远程开标”在线参加开标会议，并在开标后 60 分钟内完成解密投标文件的工作。  开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。  不见面开标软硬件要求：投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。
5.2	开标	一、开标程序  （一）投标人参加开标须携带加密投标文件的 CA 证书用于解密投标文件。（未携带 CA 证书的，可用“投标保障数字信封”解密）  （二）投标截止时间后，招标人宣布开标。投标人须通过“浙江能源投标管家”进行签到，并在开标后 60 分钟内完成解密投标文件的工作。  （三）所有投标人均解密完成或投标人解密时间结束后，招标人宣布唱标，公布开标结果。  （四）开标结果公布后，投标人应在 10 分钟内对开标结果进行确认，未进行确认的视为自动确认。结果确认后，开标结束。

条款号	条款名称	编列内容
		<p>（五）投标人对开标有异议的，应通过“浙江能源投标管家”提出。</p> <p>二、开标特别说明</p> <p>（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。</p> <p>（二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件（招标人可以不退还投标保证金）；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。</p> <p>（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。</p> <p>（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书或者用编制投标文件的电脑导出“投标保障数字信封”解密电子投标文件。 （数字证书办理地址：<a href="https://zsrn.zjenergy.com.cn/zjnycms/w ebfile/goCA.html">https://zsrn.zjenergy.com.cn/zjnycms/w ebfile/goCA.html</a>）</p> <p>三、特殊情况处理</p> <p>（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，导致解密环节出现问题，招标人可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。</p> <p>（二）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可延长解密时间，并告知在线的投标人。</p> <p>（三）因电子交易系统故障非投标人原因，导致投标人无法上传投标文件，在开标前招标人有权延长投标截止时间和开标时间或者宣布招标失败。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	2 名
7.1	中标候选人公示媒介及期限	<p>中标候选人是否公示：是</p> <p>公示期限：3 日</p> <p>公示媒介：浙能集团智慧供应链一体化平台,中国招标投标公共服</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>务平台, 中国采购与招标网, 政采云</p> <p>招标失败情况一并在以上媒介网站公示, 投标人请自行关注相关标段公示内容及后续流程, 招标人不再另行通知。</p>
7.3	定标	<p>是否授权评标委员会确定中标人: <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目, 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保, 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形, 不符合中标条件的, 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人, 也可以重新招标。</p>
7.5.1	履约担保	<p>是否要求中标人提交履约担保:</p> <p><input type="checkbox"/>要求。履约担保的形式: 现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。履约担保金额: 合同总价的____%。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不要求。</p>
10	异议与投诉	<p>一、异议</p> <p>(一) 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的, 应当在投标截止时间 10 日前通过“浙江能源投标管家”向招标人或招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 3 个工作日内作出答复; 作出答复前, 暂停招标投标活动。</p> <p>(二) 投标人认为开标不符合有关规定的, 应在开标过程中通过“浙江能源投标管家”提出异议。招标人将当场通过“浙能集团智慧一体化供应链平台”对异议给予处理或者告知处理的办法。</p> <p>(三) 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。投标人应通过“浙江能源投标管家”提出异议, 其他利害关系人可通过书面方式提出。招标人将在收到异议之日起 3 个工作日内作出答复; 作出答复前, 暂停招标投标活动。</p> <p>二、投诉</p> <p>(一) 投标人或者其他利害关系人进行投诉应当有明确的请求和</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>必要的证明材料。</p> <p>（二）投标人或者其他利害关系人就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。未先向招标人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利。</p> <p>（三）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内通过“浙江能源投标管家”向浙能集团招投标管理部提出书面投诉。</p> <p>（四）投诉邮箱：<a href="mailto:ts@zntianyin.com">ts@zntianyin.com</a></p> <p>三、异议和投诉注意事项</p> <p>（一）异议或投诉提出人是法人的，提交材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，提交材料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。</p> <p>（二）有下列情形之一的异议，招标人有权不予受理</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 异议发起人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人。</li> <li>2. 未在规定的异议期限内提出的。</li> <li>3. 异议书未按照要求签字盖章的。</li> <li>4. 异议书未提供有效联系人及联系方式的。</li> <li>5. 异议事项不明确具体，且未提供有效线索，难以查实确认的。</li> <li>6. 涉及招标或评标过程具体细节、其他投标人商业秘密及投标文件相关具体内容，但未能提供上述信息具体来源的。</li> <li>7. 异议书内容不符合规定，提交的异议证明材料不全，经招标代理机构或招标人要求仍须补充而未能在规定时间内提供的。</li> <li>8. 招标人已经作出明确答复，没有新事实证据，就同一问题重复提出异议的。</li> </ol> <p>（三）有下列情形之一的投诉，监督部门不予受理</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无利害关系。</li> </ol>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>2. 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的。</p> <p>3. 投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的 以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的。</p> <p>4. 超过投诉时效的。</p> <p>5. 已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。</p> <p>6. 投诉事项应先提出异议没有提出异议、异议已进入处理程序的。</p> <p>（四）提出投诉的应当知道起始时间界定</p> <p>1. 对招标文件公告资格条件的投诉以出售招标文件的第一天为准。</p> <p>2. 对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以出售招标文件最后一天为准。</p> <p>3. 对开标的投诉以开标时间为准。</p> <p>4. 对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。</p>
11	是否采用 电子招标投标	<p><input checked="" type="checkbox"/>是,具体要求: 请在门户首页(<a href="https://zsrn.zjenergy.comcn/">https://zsrn.zjenergy.comcn/</a>) 下载中心下载“浙江能源投标管家”，编制电子投标文件。</p> <p><input type="checkbox"/>否</p>
12	招标代理费	收取对象：按标段向中标人收取
13	需要补充的其他内容	<p>一、前附表中以“□”标识的表示此条款不适用本次招标，以“<input checked="" type="checkbox"/>”标识的表示此条款适用本次招标。</p> <p>二、招标文件前后不一致的，以前附表内容为准；投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与报价清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。</p> <p>三、标书费发票通过“浙能投标管家”“我的订单”下载。代理服务 费发票通过“浙能投标管家”-“定标”-“通知书”下载。投标人如有疑问，请联系客服电话：400-0571515。</p> <p>四、串通投标补充说明条款</p> <p>评标委员会在评标过程中，发现投标人有下列情形之一的，且经 询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经 评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理。评标</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>结束后，投标人能证明其不属于串通投标行为的，也不影响对其按否决投标处理的结果。</p> <p>（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。</p> <p>（二）不同投标人的电子投标文件记录编制时的计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号和 IP 地址信息有一条及以上相同的。</p> <p>（三）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。</p> <p>（四）不同投标人从同一投标单位或同一自然人的 I P 地址下载招标文件、上传投标文件或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员。</p> <p>（五）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。</p> <p>（六）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。</p> <p>（七）不同投标人的投标文件相互混装。</p> <p>（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>（九）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。</p> <p>（十）投标人之间约定中标人。</p> <p>（十一）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。</p> <p>（十二）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。</p> <p>（十三）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。</p> <p>五、关于品牌部件的评审说明：详见第三章评标办法。</p> <p>六、因本项目招标投标阶段产生或与此相关的任何争议，未能通过协商、异议或投诉等方式解决的，招标人、投标人、中标人及招标代理人均应将争议提交至招标代理机构所在地（杭州市拱墅区）有管辖权的人民法院诉讼解决。中标后合同履行阶段发生的争议，按已签约合同的争议解决条款之约定执行。</p> <p>七、其它说明：由于目前浙江浙能北仑发电有限公司 3 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目未获得上级单位审批通过，3 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目采购为预</p>

条款号	条款名称	编列内容
		采购，如若出现 3 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目未通过上级单位审批,则采购人有权取消 3 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目采购，并无需承担任何法律责任。

## 第二节 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期及进度要求、交货地点和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期及进度要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

- (4) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (6) 投标人及其法定代表人与本标段其他投标人及其法定代表人（组成同一联合体的除外）存在控股或被控股关系的；
- (7) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (10) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (11) 在最近三年内有骗取中标或发生重大产品质量问题（以相关行政主管部门《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效法律文书为准；最近三年指自投标截止之日向前追溯 3 年，以生效法律文书的落款时间为准）；
- (12) 被国家市场监督管理总局在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (13) 被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (14) 至投标截止时间前 3 年内，投标人及拟派项目负责人有行贿犯罪记录的，具体以中国裁判文书网查询结果为准（网址 <http://wenshu.court.gov.cn>），或以法院判决书为依据；
- (15) 因投标人原因，近 2 年内在浙能集团及其下属企业中造成人身死亡事故的（以浙能集团事故（事件）通报为准）。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后,招标人将对投标人所提问题的澄清,以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性的勘察、设计或施工工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

对主设备本体/整机/整系统的设计、加工制造、施工安装等其中一个或多个项目的主要服务或实施范围、责任有明确要求的情形。对于向主制造商提供原材料、零组件、或加工等服务的仅视为外购(外协)件,不视为本条所限制的投标人分包情形。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目,接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。

1.11.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围的,偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差,均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明,除列明的内容外,视为投标人响应招标文件的全部要求。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告(或投标邀请书);
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 技术规范;

(6) 投标文件格式;

(7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。

## 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后,应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人,确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复,否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容: 报价部分、商务部分、技术部分, 具体详见投标文件格式。

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认,构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金,除投标人须知前附表另有规定外,增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和,投标报价与分项报价的合价不一致的,应以总价为准,修正分项报价;如分项报价中存在缺漏项,则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改投标文件“分

项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金。

3.4.2 招标人投标保证金的退还：详见投标人须知前附表。

3.4.3 投标保证金将不予退还的情形：详见投标人须知前附表。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

投标人应按前附表的要求提供资格审查及实质性响应资料。未提供或提供的资料不满足要求的，视为资格审查或实质性审查未通过，其投标将被否决。

3.5.1 资格审查资料：详见投标人须知前附表。

3.5.2 否决投标的情形：详见投标人须知前附表。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招

标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和浙江能源智慧供应链一体化平台的要求加密投标文件。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，“浙能集团智慧供应链一体化平台”即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 投标文件拒收的情形：见投标人须知前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在“浙江能源投标管家”对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，“浙能集团智慧供应链一体化平台”将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、标记和递交。

## 5. 开标程序

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标会议的要求详见投标人须知前附表。

## 5.2 开标

开标程序：见投标人须知前附表。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属。
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

### 7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.3 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.4 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。在中标通知书发出之后，若中标人因存在“不良行为”被列入浙能集团供应商“黑名单”的，招标人有权取消其中标资格。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个；

- (2) 开标后，成功解密的投标人少于 3 个；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
- (4) 招标文件明确的其他情形。

#### 8.2 不再招标（依法必须招标项目适用）

重新招标后投标人仍少于 3 个的，经项目审批或核准部门批准后可不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得收受他人的财物或者其他好处，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10. 异议与投诉

见投标人须知前附表。

### 11. 是否采用电子招标投标

见投标人须知前附表。

### 12. 招标代理服务费

招标代理服务费是否由中标人支付，见投标人须知前附表。若向中标人收取的，招标代理机构将按招标代理服务费承诺函中约定的收费标准进行收取。

### 13. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

### 第三章 评标办法（技术标打分制的综合评估法）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第 12 号）等有关规定，制定本办法。

#### 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

#### 二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

#### 三、评标程序

- （一）熟悉招标文件和评标办法；
- （二）投标文件的符合性评审；
- （三）投标文件的技术标评审；
- （四）投标文件的商务标评审；
- （五）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
- （六）当否决投标后，剩余投标人少于 3 个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；
- （七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；
- （八）完成评标报告。

#### 四、评审细则

##### （一）投标文件的符合性评审

1. 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
2. 如评标委员会发现投标文件不满足投标人资格条件、要求的或存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”第三款的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续的技术标、商务标审查和投标文件的综合评分程序。

##### （二）投标文件的技术标评审

1. 评标委员会的技术专家应对投标人的投标文件进行技术标审查，专家评审采用集体评标，记名表决，少数服从多数的方法进行。

2. 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。

3. 由技术评标专家负责对通过符合性审查的投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：各技术评标专家的打分的算术平均值作为最终得分，如技术评标专家 4 人及以上的，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数 2 位）。

4. 技术评标因素及其量化标准：

序号	评分项目	评分说明	得分
1	技术评审		100.0
1.1	生产工艺与结构设计		10
1.1.1	装备制造、生产加工能力及工艺	设备制造加工能力 2 分；酌情打分。 生产工艺 2 分：工艺先进、过程控制严格，2 分；其他情况酌情扣分；最低 1 分。	4
1.1.2	外观防护性能设计	设备外壳采用不锈钢，且密封处设计合理，能有效防雨进入，得 3 分，其他酌情扣分，最低 1 分。	3
1.1.3	维护方便程度	产品机构设计合理、便于拆卸维修，得 3 分；其他酌情扣分，最低 1 分。	3
1.2	技术指标及性能测试		40
1.2.1	设备技术参数	设备技术参数全部满足招标要求，4 分；每项产生偏差扣 1 分；最低 0 分。	4
1.2.2	配套设备的完整性	配套设备满足招标要求，4 分；其他酌情扣分；最低 0 分。	4
1.2.3	电气保护配置	配套设备满足招标要求，4 分；其他酌情扣分；最低 1 分。	4
1.2.4	主要元器件品牌档次	优良品牌，4 分，其他酌情扣分；最低 1 分。	4
1.2.5	设备的型式试验	提供第三方检测机构出具的型式试验报告，且试验项目完整，4 分，其他酌情扣分，最低 0 分。	4
1.2.6	易损件的平均使用寿命	列出易损件清单、能通过对已投运的设备进行统计分析得出易损件寿命、平均使用寿命长者，5 分，其他酌情扣分；最低 0 分。	5
1.2.7	三年主要备品备件价格	价格最低得 8 分，其余酌情扣分。	8
1.2.8	高压隔离开关箱	设备满足“一拖二”要求，4 分；其他酌情扣分；最低 1 分。	4
1.2.9	通讯响应快速	平均响应时间 $\leq 3s$ ，3 分；未满足要求，0 分。	3

1.3	安全绝缘		22
1.3.1	外壳防护等级	满足招标要求，4分；其他酌情扣分，最低0分。	4
1.3.2	绝缘油溶解气体试验	能提供第三方试验报告，且满足要求，3分，其他酌情扣分，最低0分。	3
1.3.3	控制板件耐高温试验；防尘、防静电、防干扰措施	具备耐高温实验条件、能提供相应的试验标准及报告，5分；其他酌情扣分，最低0分	5
1.3.4	控制器、板卡、驱动板等防尘、防静电、防干扰措施	三防措施能提供标准、措施、方案等，得4分，其他酌情扣分，最低0分。	4
1.3.5	变压器耐压等级	变压器耐压等级符合要求，3分；其他酌情扣分，最低0分。	3
1.3.6	满载运行开路 and 短路试验	提供满载运行开路和短路试验报告，且符合要求，3分；其他酌情扣分，最低0分。	3
1.4	质量鉴定机构及证书		8
1.4.1	产品质量检验报告	能提供第三方报告，4分；其他酌情扣分，最低0分。	4
1.4.2	防水防腐等其他证明	能提供第三方报告，4分；其他酌情扣分，最低0分。	4
1.5	方案、标书制作		6
1.5.1	改造方案的设计理念及合理性	改造方案合理，利于节约投资，3分；其他酌情扣分；最低1分。	3
1.5.2	投标文件的规范性、完整性	投标文件规范、完整，3分；最低1分。	3
1.6	服务保障及质保年限		10
1.6.1	售后服务机构人员配置	人员配置合理，且有证据表明具有现场安装经验，4分；其他酌情扣分；最低1分。	4
1.6.2	售后服务记录详单	能提供已投运设备的售后服务记录详单，2分；其他酌情扣分；最低0分。	2
1.6.3	质保年限	质保年限为一年，3分；承诺长于一年，酌情加分；最高4分。	4
1.7	业绩		4
1.7.1	600MW及以上火电机组的供货业绩(单个合同不少于30台高频电源设)	满足资质条件业绩得2分，每增加一个满足条件的业绩得1分。	4

### （三）投标文件的商务标评审

1. 由商务评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2. 商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。若有效投标人所报增值税税率不一致，

则扣除增值税后的投标价作为报价评审依据；若有效投标人所报增值税税率一致，则按投标人的投标价作为报价评审依据；若有效投标人报价中所含增值税税率有两种及以上的，则扣除增值税后的投标价作为报价评审依据；投标评标价应在此基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3. 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”的，经询标核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续评审。

#### 4. 评标价格调整

(1) 除投标人在报价表中声明给予投标总价折扣外，投标人报价中，若单价之和与总价（总价为单价与数量的乘积）有差异时，以总价为准，并对单价进行修正，但总价金额小数点有明显错误的除外；若文字和数字表示的金额之间有差异，则以文字表示的金额为准，并对数字作相应的修正（文字描述明显笔误的除外）；若投标人投标总价与各分项价之和不一致时，以总价为准，按其各分项报价之和与总价的比例统一进行下浮或上浮。

(2) 合同条款中规定了招标人（也指买方）提出的付款计划，如果投标书对此有偏离但又属买方可以接受的，按开标当日中国人民银行公布的五年以上贷款利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。

(3) 投标人的供货范围如有缺项、漏项的，若投标人对该项有报价但未按此价格组入投标总价的则按其对该项的最高报价计入其评标价中，若投标人对该项无报价的则按其他投标人对该项的最高报价计入其评标价中。若投标人供货范围少报的需核增的部分总价值未超过投标总价 10%，经询标后，投标人未承诺少报的部分已含在投标总价中的，作否决投标处理；投标人承诺少报的部分已含在投标总价中，评标价仍作核增处理。

投标人的供货范围如有超出招标文件供货范围要求的内容的，评标时评标委员会有权核减该超出部分的价格。

(4) 若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价。

#### 5. 评标价格分的计算

1) C 为某投标人的商务价格得分；

2) P 为根据评标价格调整办法，经调整后的某投标人的评标价；

3) A 为经计算后的投标人评标价的平均值，计算规则如下：

①若有效投标人数量在 5 家及以下时，计算所有有效评标价的平均值 A；若有效投标人数量在 6-7 家时，去掉一家最高价后计算 A。若有效投标人数量在 8 家及以上时，去掉一家最高价和一家最低价后计算 A。

②若存在评标价高于 1.25A 或低于 0.6A 的情况，分别以 1.25A、0.6A 代入，计算得出 A1。若存在代入后价格高于 1.25A1 或低于 0.6A1 的，分别以 1.25A1、0.6A1 代入后，计算得出 A2，A2 作为最终平均价 A。

a、当  $P=0.85A$  时， $C=100$ ；

- b、当  $P < 0.85A$  时，不扣分；
- c、当  $P > 0.85A$  时，每高 1%A 扣 0.8 分。
- d、价格得分最低为 60 分。

评标价格分的计算采用差额累进法，偏差率不足 1%时，使用直线插入法计算，保留二位小数。

#### （四）关于报价质量评分及品牌部件评审的说明（若有）

1. 报价质量评分采用扣分法，具体扣分细则详见《主要部件品牌规格表》中的部件评审说明。

2. 《关键部件品牌规格表》中的部件评审说明

（1）若投标人在投标文件中未明确唯一品牌的，作否决投标处理。

（2）投标人所投关键部件品牌在招标文件列明品牌以外的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩、市场占有情况或其他第三方证明文件等，佐证所投品牌与推荐品牌为“或相当于”，经评标委员会判定是否属于“相当于”。如判定为“相当于”，则进行后续评标；如判定为“不相当于”，则做否决投标处理。若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。

（3）《关键部件品牌规格表》部件品牌规定如下：

/

3. 《主要部件品牌规格表》中的部件评审说明

（1）若投标人在投标文件中明确主选品牌的，按主选品牌进行评标。

（2）若投标人在投标文件中列明两个及以上品牌但未明确主选品牌的，按其所投品牌中最低技术水平的品牌进行技术评审，同时扣除相应的报价质量分。

（3）若投标人在投标文件中品牌表述模糊不清，仅以“响应”、“符合要求”等方式进行响应的，视为投标人所投品牌为招标文件列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分。

（4）若投标人在投标文件中列明了一个或多个品牌，且含“或相当于”、“或同等档次”等模糊字眼的，视为投标人所投品牌为投标文件中列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分。

（5）若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩、市场占有情况或其他第三方证明文件等，佐证所投品牌与推荐品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，评标委员会按下述方式进行处理：

- 1) 按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价。
- 2) 按所投品牌技术水平最低的进行评审。

(6) 《主要部件品牌规格表》部件品牌规定如下：

/

### (五) 投标文件的综合评分

评标委员会在得出技术的量化结果、评标价格分、不平衡报价评分（若有）、报价质量评分（若有）后，按以下公式进行加权，分别得出各投标人的综合评分：

1. 投标人的评标价格分（ $K_p$ ）、技术评分（ $K_t$ ）的权重为：

$K_p=65\%$ ， $K_t=35\%$

2. 综合评分  $C_v(i)$ ：

综合评分： $C_v(i) = K_t * C_t(i) + K_p * C_p(i) + C_e(i) + C_q(i)$ ，其中：

$C_t(i)$  为第  $i$  个投标人的技术评分， $K_t$  为技术分权重；

$C_p(i)$  为第  $i$  个投标人的评标价格分， $K_p$  为价格分权重；

$C_e(i)$  为第  $i$  个投标人的不平衡报价评分；

$C_q(i)$  为第  $i$  个投标人的报价质量分。

3. 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

## 五、询标

(一) 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(二) 凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

(三) 询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(四) 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(五) 投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

## 六、推荐中标候选人

(一) 评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过记名投票表决方式确定排序。

(二) 评标委员会根据投标人须知前附表规定，确定中标人或推荐中标候选人。

## 七、完成评标报告

(一) 评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。

评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

**（二）评标报告应包括以下内容**

1. 开标一览表；
2. 评标内容、过程和结果；
3. 询标澄清文件；
4. 否决投标情况说明及依据；
5. 推荐中标候选人；
6. 其他建议。

## 第四章 合同条款及格式

买方合同编号：【】

卖方合同编号：【】

项目名称：【3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电  
源升级改造项目】

## 采购合同

浙江浙能北仑发电有限公司

与

【 】公司

【】年【】月【】

签订于【宁波北仑】

买方：浙江浙能北仑发电有限公司

卖方：【】公司

鉴于：

卖方同意向买方出售、买方同意向卖方购买合同设备，为此，双方在友好协商的基础上达成本合同如下条款：

## **第一条 合同标的、供货范围**

### **1.1 设备名称、规格(型号)、数量**

设备名称：【3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目】

设备规格(型号)：【详见附件 1《技术协议》】

数量：【3 台机组】

设备具体内容详见附件 1《技术协议》。

1.2 凡卖方供应的设备应是全新的、安全的、经济的、技术先进的并且是成熟可靠的、未侵犯任何第三方的知识产权，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

1.3 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训和技术服务，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训和技术服务等补上，发生的费用由卖方承担。

1.4 特别说明：由于目前浙江浙能北仑发电有限公司 3 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目未获得上级单位审批通过，3 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目采购为预采购，如若出现 3 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目未通过上级单位审批，则采购人有权取消 3 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造项目采购，并无需承担任何法律责任。

## 第二条 合同价格及支付

### 2.1 合同价格

2.1.1 本合同范围内的设备及服务的合同总价为：人民币【】元（大写【】），不含税价为人民币【】元（大写【】），税费为人民币【】元（大写【】）。具体分项价格详见附件2《价格表》。

2.1.2 本合同价格为增值税含税价，包括合同设备（含备品备件、专用工具）、试验、检验、技术资料、技术服务、技术协调、包装、运输、装卸、安装调试、保险、维护保养等卖方为履行本合同所应收取的全部费用。本合同价格在本合同期限内为固定不变价，若遇国家税收政策调整，合同不含税价格不变，按最新税率调整含税价格。

### 2.2 合同款的支付

2.2.1 卖方完成合同设备交货并经买方现场开箱验收合格后，卖方需提交以下单据：

（1）该批合同设备详细的装箱清单原件二份，复印件四份（与设备一起运抵现场）；

（2）按合同规定需提交的设备资料（单独密封并标记，与设备一起运抵现场）。

2.2.2 每台机组合同设备通过初步性能验收，买方向卖方签发该台机组合同设备初步性能验收合格证书后，卖方提供下列单据经买方审核无误后，买方在【30】天内支付该台机组合同设备总价的【90%】：

（1）金额为该台机组合同设备总价100%的【增值税专用发票】；

（2）由买方签署的合同设备初步性能验收证书正本一份。

2.2.3 每台机组合同设备总价的【10%】作为合同设备质量保证金，待该台机组合同设备质量保证期满并通过最终验收，买方向卖方签发该台机组合同设备最终性能验收合格证书后，卖方提供下列单据经买方审核无误后，买方在【30】天内无息支付该台机组质量保证金：

- (1) 金额为本次付款金额的收款收据正本一份；
- (2) 由买方签署的合同设备最终性能验收证书正本一份。

### 第三条 交货和开箱检验

3.1 卖方应将本合同项下的 4 号机组设备在本合同签订生效后【2】个月内交至交货地点并负责将货物卸至指定位置，3、5 号机组设备在接到买方通知【1】个月交货。如遇检修工期调整，具体供货时间以买方通知为准。运输及装卸费用由卖方承担。

本合同设备的交货地点为：【浙江浙能北仑发电有限公司现场或买方指定地点】。买方有权提前合理时间对交货地点信息进行变更，卖方应当同意。

3.2 设备所有权自货物在上述交货地点交付并经买方开箱验收合格后转移给买方，货物毁损、灭失的风险随所有权的转移而随之转移。

3.3 合同设备到达现场后，双方应尽快开箱检验。卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验。

3.4 在现场开箱检验时，如果卖方人员未按时赴现场，亦未出具委托开箱书，则买方有权开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

3.5 现场检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准 and 规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理和 / 或更换和 / 或索赔的依据；卖方应在现场检验后【7】天内修理、更换和补足该部分设备。

3.6 前述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为解除卖方按合同及技术协议的规定所应承担的质量保证责任。

### 第四条 包装与标记

4.1 卖方交付的所有合同设备要符合本合同关于包装、储运指示标志的规定、本

合同技术协议包装、保管要求规定的标准及合同设备承运部门的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。

卖方应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并采取防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震等保护措施，对设备进行妥善的油漆，以适应陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏，以保证合同设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

4.2 凡由于卖方包装不当、包装不充分或保管不善致使合同设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按合同规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生合同设备损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供合同设备以满足工期需要。

## **第五条 安装、调试、试运和验收**

5.1 本合同设备由【卖方】根据技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试。【买方有权】派工程师对上述安装和调试工作进行技术监督。

5.2 在合同设备安装完毕后，买卖双方代表将进一步核实、确认安装工作，并共同签署安装完毕证书一式二份，买卖双方各执一份。但此证书不能解除卖方在试运行、初步性能验收试验和保证期内的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。

5.3 合同设备安装完毕后，【卖方】应派人进行调试，并应及时解决调试中出现的因卖方原因引起的设备问题，否则视为延误工期处理。对于非卖方原因引起的设备问题，卖方应尽快协助买方予以处理。

5.4 初步性能验收试验进行时间详见技术协议。

初步性能验收试验的目的是为验证该套合同设备是否能达到各项技术性能和保证指标。卖方应参加配合合同设备的初步性能验收试验。

初步性能验收试验完毕，合同设备达到本合同技术协议所规定的各项性能保证值指标后，买方应在【10】天内签署由卖方会签的本合同设备初步验收合格证书一式二份，双方各执一份。

5.5 如果第一次初步性能验收试验达不到本合同技术协议所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后【1】个月内进行第二次验收试验。

## **第六条 质量保证**

6.1 质量保证期为该台机组合同设备签发初步验收证书之日起【12】个月。

6.2 卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量是优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方保证根据本合同技术协议所交付的技术资料完整统一和内容正确、并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

6.3 本合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程或合同设备的返工或报废，卖方应立即在【7】天内无偿予以更换和修理。卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用。

6.4 由于买方原因造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

6.5 合同规定的保证期满后，由买方在【45】天内出具合同设备保证期满最终验收合格证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前和保证期满后【1】个月内提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

## **第七条 违约责任**

7.1 任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

7.2 如果因卖方原因未能按本合同约定时间交货或未按期完成安装、调试、性能验收等工作，每迟延一日，应按照迟延交货部分对应价格的【3%】支付违约金，

迟延超过【20】日，买方有权解除合同，由此产生的损失由卖方承担。

7.3 由于卖方原因不能交付符合合同约定的设备，买方有权解除全部或部分合同，卖方应返还合同解除部分已收取的全部费用并支付相当于解除部分对应价格

【20%】的违约金。违约金不足以弥补买方实际损失的，卖方应继续予以补足。

7.4 若卖方未履行合同约定的各种服务或所提供的服务质量与约定不符，买方有权拒绝支付相应款项。且该等事项每发生一次，卖方应支付相当于合同总价【3%】的违约金，违约次数超过【3】次，委托方有权单方解除合同，由此产生的损失由卖方承担。

7.5 买方未按合同约定及时付款的，应按银行同期贷款利率支付违约金。

## **第八条 不可抗力**

8.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。

合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的履行时，则迟延履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

8.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在3天内将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

8.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到30天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

## **第九条 争议的解决**

9.1 在履行本合同过程中发生争议时，由双方协商解决。协商不成，双方同意按下列第【1】种方式解决：

- （1）向宁波仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向买方所在地人民法院起诉。

9.2 在进行诉讼或仲裁期间，除争议事项外，合同仍应继续履行。

## **第十条 保险与侵权责任**

10.1 在合同设备发运前，卖方须根据水运、陆运和空运等运输方式为发运合同设备投保金额为该部分设备价值 110% 的运输保险，该类保险应向国内商业保险公司投保，并应以卖方为受益人，保险责任期为从卖方仓库到合同设备至交货后【90】天止。

10.2 卖方保障买方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或其他工业产权的侵权指控。

如果发生任何第三方的侵权指控，买方于上述指控之日起 7 个工作日内尽快通知卖方，卖方负责与第三方交涉并使买方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

## **第十一条 廉政建设**

11.1 严禁卖方以任何方式向买方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

11.2 如果出现卖方在履约过程进行私下请吃、向买方人员提供私人便利、行贿等一切非正常活动，一经查实，买方有权单方解除本协议，因解除相关本合同给买方造成损失的，由卖方承担赔偿责任；同时，卖方如有违约，仍须承担违约责任。卖方的上述行为严重的，买方保留追究法律责任的权利。若合同损失难以确定的，则卖方需一次性向买方支付合同总金额 20% 的违约金。

11.3 卖方在合同履行过程中，对买方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可向买方监察部门进行举报。

## **第十二条 其他**

12.1 本合同经双方的法定代表人或双方授权代表签字，并加盖双方公章（或合同专用章）之后正式生效。

12.2 本合同正本一式【四】份，买卖双方各执【二】份，具有同等法律效力。

12.3 其他约定：【其他未尽事宜，详见技术协议】。

### 签 署 页

买方：	浙江浙能北仑发电有 限公司（盖章）	卖方：	【】公司（盖章）
法定代表人 (授权代表)：		法定代表人 (授权代表)：	
地址：		地址：	
邮编：		邮编：	
电话：		电话：	
传真：		传真：	
联系人：	商务： 技术：	联系人：	商务： 技术：
开户行：		开户行：	
帐号：		帐号：	
税号		税号	

合同订立时间：【】

合同订立地点：宁波北仑

附件 1 技术协议

附件 2 分项价格表

## 第五章 技术标准和要求

## 附件 1 技术规范

### 1 总则

#### 1.1 概述

1.1.1 本招标文件适用于浙江浙能北仑发电有限公司 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源改造项目工程，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 招标文件所涉及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本招标文件和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

1.1.3 如投标人没有对本招标文件提出书面偏差，招标人则可认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。无论多少偏差都必须清楚地表示在投标文件所附的差异表中。

1.1.4 投标人对电除尘器高频电源设备（含辅助设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。招标人有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，但技术上由投标人负责归口协调。对于投标人配套的控制装置、仪表设备，投标人应考虑和提供与 DCS 控制系统的接口并积极配合与 DCS 控制系统的对接，直至接口完备。

1.1.5 本工程采用统一标识系统，编码按照 GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行。投标人在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括投标人所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设备易损件和构筑物等。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。编码原则由招标人提出，具体标识由投标人编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标人提供，具体在设计联络会上确定。

1.1.6 投标人应执行本技术规范所列标准；有差异时，按较高标准执行。

1.1.7 在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料制造前，投标人应在设计上给予修改。具体项目由招投

标人共同商定。

## 1.2 工程概况

### 1.2.1 厂址概况

浙江浙能北仑发电有限公司位于浙江省东部宁波市北仑区，地处杭州湾外金塘水道之南岸，其北面隔海与舟山岛，金塘岛相望。西距算山约 1km，东距北仑港区约 5km，西南距宁波市市区约 26km。

### 1.2.2 气象资料

利用厂址附近乍浦气象站实测气象资料统计，得到各气象要素特征值如下：

累年平均气压	1014.1 hPa
累年平均气温	16.5℃
最热月（七月）平均气温	27.9℃
最冷月（一月）平均气温	5.2℃
极端最高气温	38.5℃（1988 年 7 月 20 日）
极端最低气温	-6.6℃（1977 年 1 月 31 日）
累年平均相对湿度	79%
最大月平均相对湿度	89%（1984 年 6 月）
最小月平均相对湿度	60%（1973 年 12 月、1980 年 12 月、1988 年 12 月）
极端最小相对湿度	10%（1974 年 3 月 19 日）
多年平均水汽压	16.7 hPa
多年平均降水量	1316.8mm
历年最大年降水量	1625.6mm（1997 年）
年最小降水量	797.3mm（1979 年）
最大日降水量	160.9mm（1981 年 9 月 23 日）
最大小时降水量	81.2mm（1981 年 7 月 30 日）
最大 30 分钟降水量	53.7mm（1981 年 9 月 23 日）
最长连续降水天数	18d（1990 年 8 月 30 日~9 月 16 日）
相应过程降水量	251.1mm
累年平均蒸发量	1499.5mm
累年平均雾日数	26.7d

累年平均雷暴日数	31.1d
累年平均霜日数	15.6d
最大积雪深度	14cm (1977 年 1 月 30 日)
土壤冻结最大深度	50mm
累年平均风速	5.1m/s
十分钟平均最大风速	34.3m/s (1988 年 08 月 08 日 E)
瞬时最大风速	>40m/s
全年主导风向	ESE、NW(10%)
夏季主导风向	ESE
冬季主导风向	NW
50 年一遇基本风压	0.7 kN/m <sup>2</sup> , 基本雪压: 0.4 kN/m <sup>2</sup>

### 1.2.2 本期工程简介

浙江浙能北仑发电有限公司 3、4、5 号机组目前每台机组配备 2 台双室五电场主电除尘器及 2 台湿式电除尘器，电源配置（单台机组）为：主电除尘器部分为 20 台 1.2A/72KV 高频电源，湿电除尘器部分为 8 台 1.8A/80KV 高频电源。

高频电源投运已十年有余、部分设备存在电器元件老化、性能下降、可靠性降低等安全隐患，设备使用寿命接近极限，影响机组环保设施的稳定排放，无法应对日益严峻的地区环保要求。

本项目拟对浙江浙能北仑发电有限公司 3、4、5 号机组电除尘器及湿式电除尘器配置的高频电源进行改造，在保留高频电源原有变压器铁芯的基础上，对整个内部电控系统全面更换，升级整流桥，更换变压器油、完善冷却系统、升级通讯方式等，满足现场运行要求。

## 2、技术路线

### 2.1 电除尘高频电源：

（1）保留原高频电源变压器铁芯，对其进行保养。变压器油进行更换及滤油处理。

（2）高频电源及隔离开关箱外壳更换成不锈钢外壳，更换顶部雨棚及高频电源底部集油槽。改造隔离开关箱，相邻设备实现“一拖二”功能。

（3）对原高频高压整流桥及配件，含铁芯底座、导线连接件等进行升级，要求

具有可独立做开路试验功能。

(4) 对原高频电源电控系统进行分体式改造，将高频电源控制部分换新并移至电除尘电气室，使控制部分电气元器件的使用环境得到充分改善，提高高频电源的稳定性，降低故障率及维护成本。

(5) 通讯卡件全面升级，现场新增两只通讯箱，与高频电源之间采用网线相连。通讯要求一路送至 DCS 控制系统，一路送至电除尘电气室内的控制面板。

(6) 电除尘电气室内的高压控制柜利旧，内部元器件根据需要换新。柜子底部槽钢进行更换，地沟底部电缆桥架进行换新。

(7) 改变高频电源的冷却方式，要求采用最新风冷技术，做到稳定可靠散热。

## **2.2 湿式电除尘高频电源：**

(1) 保留原高频电源变压器铁芯，对其进行保养。变压器油进行更换及滤油处理。

(2) 高频电源及隔离开关箱外壳更换成不锈钢外壳，保留现有“一拖二”功能。更换顶部雨棚及高频电源底部集油槽。根据现场实际使用条件，优化高频电源摆放方位。

(3) 升级 IGBT 驱动板，要求带三防功能，增加低电平抗干扰保护，增加同相互锁功能，保护 IGBT 模块，同时增加故障指示灯，能清晰辨别故障。

(4) 高频电源控制器换新，对程序进行升级，新增闪络超限及闪络跳闸等功能，消除火花引起的安全隐患。并对控制系统所需的其他卡件，均进行三防处理，提高控制回路的运行可靠性。

(5) 更换高频装置中的谐振电容及滤波电容，优化电容固定方式，避免安装应力的损伤。优化焊点位置，改善通流方向，减少通流路径总长度，降低 ESL，降低高频纹波电压。

(6) 通讯卡件全面升级，现场通讯箱及内部通讯元器件换新。通讯要求一路送至 DCS 控制系统，一路送至电除尘电气室内的控制面板。

(7) 优化高频电源的冷却方式，要求采用最新风冷技术，做到稳定可靠散热。

## **3 技术要求**

### **3.1、规范及标准**

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期，其最新

版本适用于本项目）：

GB156 《标准电压》；

GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》；

GB50171 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》；

GB50065 《交流电气装置的接地设计规范》；

GB3906 《3-35kV 交流金属封闭开关设备》；

GB/T11022 《高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求》；

GB/T16927 《高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 第二部分：测量系统》；

GBJ149 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》；

GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

GB42083 《外壳防护等级》；

GB191 《包装储运图示标志》；

DL5027 《电力设备典型消防规程》；

DL/T486 《交流高压隔离开关和接地开关订货条件》；

DL/T593 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；

DL/T5153 《火力发电厂厂用电设计技术规定》；

GB50171 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》；

DL/T5136 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》；

IEC-60298 《额定电压 1kV 以上 52kV 及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》；

JBT 11639-2013 《除尘用高频高压整流设备》；

GB/T11918 《工业用插头插座及耦合器》；

JB/T 1505 《半导体电力变流器型号编制办法》；

GB13539 《低压熔断器》；

IEC129 《交流断路器和接地保护》；

IEC439-1 《低压成套开关设备和控制设备》；

IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》；

IEC73 《指示灯和按钮的色标》；

IEC 408 《低压空气断路器》；

GB7251 《低压成套开关设备》;

### 3.2 高频电源技术要求

- (1) 高频电源、高压隔离开关柜布置在除尘器本体顶部, 属户外安装的设备, 应满足全天候运行条件, 防护等级 IP55。
  - (2) 高频电源开关频率: 20kHz 以上, 输出电压、电流调节范围 0-100%。
  - (3) 输入电压: 三相三线制 AC380V, 输入频率: 50Hz $\pm$ 5Hz。电源电压、频率在上述范围内变化时, 所有电气设备和控制系统能正常工作。
  - (4) 高频电源选用优质的元器件, IGBT 选用英飞凌、三菱、富士产品或相当于, 低压元器件选用 ABB、施耐德、西门子或相当于, 以提高高频电源的可靠性。
  - (5) 高频电源不应有漏、渗油现象, 散热方式采用强制风冷技术, 不允许采用循环油冷方式冷却。必须有效控制 IGBT 温升问题, 电源在额定电压额定负载下运行 2h, IGBT 模块和变压器油箱的温升不应超过 40K, 保证运行的稳定性。
  - (6) 高频电源选用#25 油, 应设有油温报警, 当油温达到 75℃时报警, 当油温达到 85℃时自动切断高压电源。
  - (7) 电源部分使用标准以太网通讯, 采用 MODBUS TCP/IP 协议, 通讯整合到上位机画面中, 使电源具备可操作、监控等所有功能。同时, 保留电除尘控制室内的高压控制柜上的操作屏通讯, 同样可使电源具备可操作、监控等功能。
  - (8) 根据现场需要使用需要, 配置相应的手操设备, 实现电源就地维修的操作需要。
  - (9) 整流变压器高压输出端在进入电场前应配置高压阻尼元件及穿墙套管。
  - (10) 高频电源转换效率: 在额定负载条件下大于 93%。
- 功率因数: 在额定输出电压、电流条件下大于 0.92。
- (11) 高频电源本体及电气设备需要接地的位置有明显的接地标志并配有接地端子。
  - (12) 高频电源工作时, 不会对无线电、电视、电话和其他厂内通讯设备产生干扰。
  - (13) 更好的火花控制, 通过软硬件双重控制使运行更平稳, 发生火花闪络后能快速恢复电压输出, 不影响除尘器粉尘排放水平。
  - (14) 高压电源微机控制设备具有以下功能:

控制功能:

自动控制方式。

充电比脉冲控制方式。

变频控制方式。

远方和就地复位报警信号

远方及就地启动和停止

通信控制功能：

向上位机传送所有的高压单元运行参数、状态、设备故障等信息。

上位机系统可对高压设备进行启动、停止、参数修改等操作。

通信距离不大于 1 公里。

保护功能：

负载开路、短路保护

过流限制保护

输出欠压保护

变压器温度超限

IGBT 故障

显示功能：

工作方式

一次电压、一次电流运行值

二次电压、二次电流运行值、整定值

高压整流器温度、IGBT 温度

闪络频率运行值、整定值

各种故障显示

### 3.3 电除尘高频电源分体式改造技术要求

干电电除尘高频电源需进行分体式改造，将高频电源控制部分移到地面的电气室，使控制部分电气元器件的使用环境得到充分改善，提高高频电源的稳定行，降低故障率及维护成本。湿式电除尘高频电源本次可不进行分体式改造。

(1) 对电除尘器顶部原有的高频电源控制箱安装板进行重新布局，主回路元件保持原状，拆除原有控制系统，并重新安装部分控制系统元件。

(2) 本次改造原变压器保持原状使用，变压器油进行更换。主回路散热系统采用风冷散热。

(3) IGBT 接口板采用三防工艺，以增强系统的稳定性和可靠性。

- (4) 对原高频电源内部箱门进行恢复性检修，损坏部分予以更换。
- (5) 在电气室内，每台高压柜后均配备一套高频电源控制系统。该系统采用工厂内预装配的方式，将安装板发往现场进行施工作业，并连接必要的外部电缆，以减少现场施工的工作量。
- (6) 高频电源控制系统具备输出开路测试功能。
- (7) 高频电源控制系统新增直流母线采样回路，实现数据的实时监控，并在出现异常时发出报警。
- (8) 电气室高频电源控制系统与顶部原高频电源之间新增预充电回路、主接触器反馈信号、一次电流取样、变压器取样、变压器油温取样、IGBT 温度取样、使能控制、风机控制、连锁信号等控制电缆。控制电缆必须采用屏蔽电缆，以减少线路干扰，电缆及桥架由投标方提供。
- (9) 电气室高频电源控制系统与顶部原高频电源之间新增一路 4 芯光纤，用于传输 IGBT 触发信号和接收故障信号，IGBT 驱动板采用光传输驱动，彻底消除 IGBT 驱动信号因电磁干扰而产生的异常。
- (10) 改造后的控制系统既可由上位机控制，亦可独立运行。即使上位机或通讯出现故障，也不会影响高频电源的正常运行，且不会改变高频电源的运行参数。控制器断电后，参数将自动保存。

### 3.4 配供的辅助设备要求

- (1) 低压配电、控制柜的设备中配有如下部件时，按下列要求执行：

接触器、热继电器、中间继电器、断路器：采用 ABB、Schneider、西门子或“相当于”；端子排：采用菲尼克斯、魏德米勒或“相当于”。

- (2) 接地

控制柜箱体和高频高压变压器箱体应单独接地，地线要求使用长度不超过 3m，截面积 $\geq 25\text{mm}^2$ ，接地要良好，接地电阻 $\leq 4\Omega$ 。

- (3) 上位机

上位机系统重新组态，恢复监控原电除尘低压系统和改造后的电除尘高压系统。

- (4) DCS 及 SIS 系统

电除尘程控制系统与招标人 DCS 系统通过光缆联网，投标人应提供高压电源

设备的点位表，并配合招标人完成 DCS 通讯系统的调试工作，直至接口完备。

#### (5) 雨棚和集油槽

高频电源现有防雨棚利旧，进行除锈油漆处理。若破损严重，需要换新。拆除高频电源集油槽，根据现场实际情况利旧或更换底部槽钢。

#### (6) 电缆地沟

干电配电室电缆通道为夹层，桥架腐蚀严重，需将电缆通道内部桥架全部更换，桥架长度 270 米，材料：不锈钢，尺寸 450\*150mm，电缆重新规整恢复敷设。高压开关柜底部槽钢同样腐蚀严重，需将槽钢整体更换，槽钢长度 110 米，尺寸：10 号槽钢。

#### (7) 文明卫生

干电及湿电高频电源区域升级改造完成后，现场做好文明生产工作，做到工完场清。

### 3.5 技术参数表

(1) 电除尘高频电源技术表（可不仅限于此，投标人尽可能多地填写）

序号	名 称	单位	要 求 值	投标人提供 值	备注
1	交流输入电源电压	V	380		
2	交流输入电源频率	Hz	50		
3	功率因数		0.92		
4	额定直流输出电压	kV	72		
5	直流额定输出电流	A	1.2		
6	冷却方式		风冷		
7	整机效率	%	93		
8	噪声	dB			
9	工作环境温度	℃	-10℃~+65℃		
10	绝缘强度	V			
11	温升	K	40		

(2) 湿式电除尘高频电源技术表（可不仅限于此，投标人尽可能多地填写）

序号	名 称	单 位	要 求 值	投标人提供 值	备注
1	交流输入电源电压	V	380		
2	交流输入电源频率	Hz	50		
3	功率因数		0.92		
4	额定直流输出电压	kV	72		
5	直流额定输出电流	A	1.8		
6	冷却方式		风冷		
7	整机效率	%	93		
8	噪声	dB			
9	工作环境温度	℃	-10℃~+65℃		
10	绝缘强度	V			
11	温升	K	40		

## 4 工程内容及供货范围

### 4.1 一般要求

4.1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人应保证提供的高频电源装置设备及附件（利旧的除外）为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本卷的要求。

4.1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规范书列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

4.1.3 投标人应提供所有安装和调试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

4.1.4 投标人应提供随机备品备件并在投标书中给出具体清单。

4.1.5 提供所供设备中的主要部件清单及其它需要的清单。任何进口设备在交货时均应提供原产地证明、进口报关等文件。

4.1.6 对于本规范书及图纸要求的设备、元器件，附件的数量、参数及功

能必须满足要求，未列出的部分或数量不足、参数及功能不能满足要求的，投标人必须无条件免费提供或更换。

#### 4.2. 供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

投标人提供的高频电源设备应包括以下供货范围（除有特别注明外），其所列数量均为单台机组的合同设备所需，共需提供 3 台机组所需的设备及工作量。单台机组的供货及工作量如下：

#### 电除尘高频电源改造供货范围及工作内容

3、4、5 号机组电除尘高频电源改造范围（单台机组量）					
序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	高频电源分体式改造		台	20	
1.1	控制系统		套	20	新增、电气室利旧 配电柜体
1.2	控制电缆		套	20	新增、供电电缆利 旧
1.3	逆变系统		套	20	换新
2	阻尼电阻		只	20	换新
3	高压隔离开关箱	三点式、碳钢、厚度 $\geq$ 3mm	台	20	换新
3.1	隔离开关箱“一拖二” 连接件		套	20	新增
4	通讯箱、通讯电缆及附 件		套	1	换新
5	就地手操器		台	1	新增
6	安装辅材	导轨（槽钢）及支撑 等	套	1	新增
7	安装施工（含旧设备拆 除）		套	1	
8	配电室整体底部电缆 沟更换桥架、开关柜底 部更换槽钢施工	电缆必须保护好	套	1	换新

9	上位机系统	电源部分组态整合、调试。	套	1	接入 DCS 系统
10	技术服务	勘察、设计、指导安装、调试及培训等	套	1	DCS 及 SIS 部分配合调试
11	备品备件		套	3	控制系统卡件及相关辅件
整体提供三年质保					

**工程内容（单台机组）：**

- 1) 保护性拆除顶部 20 台高频电源控制部分，拆除雨棚。
- 2) 拆除隔离开关、集油盘、电源底座、通讯箱等。
- 3) 安装电源导轨（槽钢）及支撑等。
- 4) 安装 20 台高频电源控制部分。
- 5) 安装 20 台高压隔离开关及附件。
- 6) 恢复性安装高频电源雨棚。
- 7) 电气室利旧配电柜改造、安装控制系统。
- 8) 20 台分体式高频电源控制电缆放线、接线。
- 9) 安装通讯箱、通讯电缆及附件。
- 10) 配电室整体底部电缆沟更换桥架、开关柜底部更换槽钢施工。
- 11) 上位机组态调试及 DCS、SIS 系统配合。
- 12) 培训。

## 湿式电除尘高频电源改造供货范围及工作内容

3、4、5 号机组湿式电除尘高频电源改造供货范围（单台机组量）					
序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	高频电源改造		台	8	改造/换新
2	阻尼电阻		只	8	换新
3	高压隔离开关箱	不锈钢，厚度 $\geq 3\text{mm}$	台	8	利旧/换新
4	通讯箱、通讯电缆及附件		套	1	利旧/换新
5	就地手操器		台	1	新增
6	安装辅材	支撑、导轨等	套	1	
7	安装施工（含旧设备拆除）		套	1	
8	上位机系统	电源部分组态整合、调试。	套	1	
9	技术服务	勘察、设计、指导安装、调试及培训等	套	1	DCS 及 SIS 部分配合调试
10	备品备件		套	1	控制系统卡件及相关辅件
整体提供三年质保					

### 工程内容（单台机组）：

- 1) 保护性拆除顶部 8 台高频电源及高频电源雨棚。
- 2) 8 台高频电源改造 a) 外壳全部更换为不锈钢外壳、b) 主排风机叶轮换为不锈钢叶轮、c) 软件升级、d) 元器件检测及按需更换、e) 出厂测试、f) 整体质保 1 年。
- 3) 拆除高压隔离开关、电源底座、通讯箱等（利旧/换新、按实际考虑）。
- 4) 安装 8 台高频电源及导轨支撑等。
- 5) 恢复性安装高频电源雨棚。
- 6) 安装高压隔离开关、电源底座、通讯箱等（利旧/换新、按实际考虑）。
- 7) 上位机组态调试及 DCS、SIS 系统配合。
- 8) 培训。

## 附件 2 技术资料及交付进度

### 1. 一般要求

#### (1) 资料提交的基本要求

所有资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等方面。根据计划和工程的进展实时更新所有资料，并根据总的合同条件提交所有最终资料。注：必须在技术协议签订的同时提供正式版的的外形尺寸图。

(2) 对于其它没有列入的技术资料清单，确是工程所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，也及时免费提供新的技术资料。

(3) 及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

(4) 在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，不进行设备的装运。超出合同范围的图纸和设计资料的修改不作为调整合同价格变动的依据。

(5) 所提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)，进口部件的外文图纸及文件由免费翻译成中文。图纸采用 AutoCAD2000 版本，文字资料采用 Word2000 版本。

(6) 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，能满足工程要求。

(7) 所有资料和图纸的改变做明确的标记，以便清楚地找到改变之处。

(8) 资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。技术协议签订后，在10 个工作日内向招标方给出全部技术资料 2 份和交付进度清单，并经招标方确认。

(9) 凡设计、制造、检验和调试中涉及到的国外标准或规范，提供该标准或规范，中英文版本各一套。

(10) 提供的技术资料为每台设备 10 套，电子版本 5 套。

### 2. 技术资料内容和交付进度

#### (1) 合同签订后的资料和电源系统施工图

a. 在技术协议（合同附件）签订时，提供以下设计资料：

b. 提供设备安装维护所用的设计图纸。

- c. 提供电气原理图、通讯组态图、控制信号接线端子图及用电负荷、设备重量等要求。
- d. 设计、制造、交货、安装和试运的总的时间进度表，分解到主要组件、开始日期、准备工作。
- e. 质量控制计划、质量检查计划。
- f. 提供电源系统的描述及操作手册。
- g. 测量、控制、联锁要求及框图。
- h. 联锁保护要求及运行中各项参数、报警、连锁和保护动作整定值。
- i. 供货清单(含仪表、控制设备及其附件的供应清单)。

(2) 设备发运同时，向客户提供：

- a. 各项质量文件和技术文件的最终版。
- b. 装箱清单及产品质量合格证书。
- c. 交货清单及装箱单。
- d. 产品合格证书及质保证书。

(3) 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于：

- a. 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
- b. 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件、总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。
- c. 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。
- d. 在机组故障和设备故障情况下，装置性能及保护的描述。
- e. 提供备品备件清单和易损件清单。

(4) 提供的其它技术资料，包括但不限于：

- a. 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
- b. 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。
- c. 设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细

表和外形图)。

- d. 详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验/试验等)的证明。
- e. 特殊运行和维护说明。
- f. 运行手册及说明。

附件 3 设备交货进度

1 设备交货进度应按满足工程安装进度的要求，招标人要求的交货时间：

交货进度表(包括设备、备品备件、进口件及专用工具)

序号	设备/部件名称、型号	交货地点	交货时间
1	设备本体	现场工地	4 号机组于合同签订后 2 个月内到货，3、5 号机组在接到甲方通知 1 个月内到货。
2	备品备件	现场工地	
3	专用工具	现场工地	
4	其它	现场工地	

上述交货时间为货物到达电厂工地的时间。本交货时间为暂定计划，如有工程进度计划变更，提前 1 个月通知投标人，投标人承诺满足工程进度的要求。

2. 现场安装工期为 30 天内，具体开工时间招标人以书面形式通知投标人。4 号机预计 2025 年 10 月开工，5 号机预计 2026 年 3 月开工，3 号机预计 2026 年 10 月开工。

## 附件 4 设备监造、验收

### 1 概述

1.1 本附件用于对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验,确保投标人所提供的设备符合附件 1 规定的要求。

### 2 工厂检查

2.1 投标人需严格进行厂内各生产环节的检查 and 试验。投标人提供的设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足**附件 1**的要求,如有不符之处或达不到标准要求,投标人要采取措施处理直至满足要求,同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在投标总价中。

### 3 设备监造

#### 3.1 监造依据

根据本招标文件和电力部机械工业部文件电办 37 号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》,以及国家有关部门规定。

#### 3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检,即 R 点、W 点、H 点。每次监造内容完成后,投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印 3 份,交监造代表 1 份。

R 点:投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目,即文件见证。

W 点:招标人监造代表参加的检验或试验的项目,即现场见证。

H 点:投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目,即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

序号	零部件及工序名称	监造内容	监造方式			
			H	W	R	数量
1	高频电源	1. 材料性能 2. 元器件性能 3. 表面质量 4. 出厂模拟电场试验 5. 包装质量		※	※ ※ ※ ※	
2	空载升压试验（安装现场）	1. 冷态伏安特性		※		
3	上位机系统	程序测试		※		
注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量						

#### 3.4 投标人配合监造的要求

3.4.1 投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 投标人应给招标人监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3 投标人应在现场见证或停工待检前 10 天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

3.4.4 招标人监造代表有权查(借)阅与监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

3.4.5 投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

### 4 验收

4.1 验收的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.3 验收的时间：一般在机组启机正常运行 14 日内进行，具体试验时间由招投标人双方协商确定。

## 附件 5 技术服务和联络

### 1 投标人现场技术服务

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员并按现场服务计划表（见下表）派遣现场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（由投标人填写，按二台机组开列）

序号	技术服务内容	人月数	派出人员构成		备注
			职称	人数	

1.2 投标人现场服务人员应满足下列要求：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5 投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3 投标人现场服务人员的职责

1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标

人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

#### 投标人提供的安装、调试监督的工序表

序号	工序名称	工序主要内容	备注

1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4 投标人应承诺在接到招标人通知后 24h 内到达招标人现场提供技术服务。

1.5 投标人应承诺在设备第一次大修中免费提供现场技术指导。

#### 1.6 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并提供方便。

## 2. 培训

2.1 为使设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容见下表（由投标人填写）：

序号	技术服务内容	计划人天数	人员构成		备注
			职称	人数	

--	--	--	--	--	--

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标人商定。

投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

### 3. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

次数	内 容	人日数	地 点
第一次			投标人所在地
第二次			招标人所在地

附件 6 外购

投标人要按下列表格填写国内外购情况表

序号	设备名称	分包商名称	型号	产地	备注
1					
2					
3					

## 附件 7 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

**\*\*\*\*工程（项目名称）**

**\*\*\*\*\***

**运 行 维 护**

**手**

**册**

要求：一式 10 套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5 倍

页边距（mm）：左-30 右-25 上-30 下-40

页眉：XX 设备运行维护手册

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，以便查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）

下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使操作和维护人员能够理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为 50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

## 附件 8 附图

无

## 附件 9 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

## 附件 10 性能考核条款

1、高频电源温升或散热容量达不到设计要求，在夏季高温季节油温、IGBT 温度超标，每超标一项则按该设备价的 2%支付违约金并处理至合格范围。

2、高频电源控制板卡、主控板、驱动板等电子元器件未做防腐、防尘处理，每超标一项则按该设备价的 2%支付违约金并处理至合格范围。

3、供货商提供的设备未达到技术规范书的具体条款，或降低技术规范书所要求的技术标准，每项按照设备价的 1%支付违约金并处理至合格。

4、维护后的油浸式变压器，油管路、本体、冷却器等每处渗油点按照备价的 1%支付违约金并处理至合格。

## 第六章 投标文件格式



招标编号：ZJTY-2025-06-13-007

浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及  
湿式电除尘高频电源升级改造

投 标 文 件

第一卷 商务文件

投标人：（盖单位章）

## 一、法定代表人资格证明或授权委托书

### 法定代表人资格证明

投标人名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：      系      的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

或法定代表人签字：（签字）

日期：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

## 授权委托书

本人（ ）系（ ）的法定代表人（单位负责人），现委托（ ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位章）：

或法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日期：

附：委托代理人身份证复印件

## 二、联合体协议书（若需，联合体各方签字盖章后扫描上传）

### 联合体协议书

\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（标段名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_（某成员单位名称）为 \_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

**注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。**

联合体牵头人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联合体成员（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联合体成员（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、廉政承诺书

#### 廉政承诺书

致：浙江浙能北仑发电有限公司

为配合招标人招标采购活动中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，本单位参与采购过程中，保证在项目业务的获取（包括但不限于招标投标等其他采购形式）、合同签订及合同履行等全过程中严格遵守以下规定：

一、严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。严格遵守招标人在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合招标人遵守执行。

二、对本单位相关人员进行经常性的廉洁自律教育，并督促其在工作中自觉遵守以下规定：

1. 不得以任何形式向招标人相关人员赠送礼金、礼品、有价证券或其他代币券、贵重物品、好处费、感谢费等。

2. 不得邀请招标人相关人员参加可能对上述招标采购活动公正性、廉洁性产生影响的各种宴请、旅游和消费娱乐等活动。

3. 不得变相采用借款、报销发票、提供交通工具等作为私用或其他手段向招标人相关人员提供不正当利益。

4. 不得在上述招标采购活动中向招标人相关人员许诺提供或为其谋求各类不正当利益，或施加任何形式影响和干扰决策。

5. 本单位及工作人员在招标采购过程中，不得以任何形式向招标人或招标代理机构的相关人员行贿、提供回扣或其他好处费等。

三、如果一旦发现本单位工作人员有违反以上规定行为，本单位将视其情节轻重，按照相关法律法规、国家有关廉政建设的规定及企业内部规章制度予以处理。且一经查实，招标人有权取消我方的候选（或中选）资格，并配合落实进一步的处罚措施。

四、本单位在此承诺，如果招标人相关人员主动索取或故意刁难以变相索取上述任何形式的不正当利益，利用职权要求本单位采购其亲友经营的有关物资，要求代为其亲友安排工作，或推荐采购单位和要求我方购买采购合同规定以外的，本单位将及时向招标人主管部门或纪检监察部门举报，并视招标人需要，积极配合相关的调查取证工作。

五、本承诺书签署后，即对本单位及全体相关人员产生不可撤销的约束力。

投标人（盖单位章）：

日期：

#### 四、商务偏差表

序号	条目 (招标文件)	简要内容 (招标文件)	条目 (投标文件)	简要内容 (投标文件)	备注

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。

## 五、 报价保证金

投标人应在此提供“保证金递交回执”。

## 六、招标代理服务费承诺函（适用于中标人支付招标代理服务费的）

### 招标代理服务费承诺函

致：浙江天音管理咨询有限公司

我公司在本标段报价总价中已含招标代理服务费。本单位在此承诺，如在本次招标项目中获中标，本单位将按照招标文件规定的比例计算的金额，向贵方支付招标代理服务费（收费标准详见附表 1，若计算金额不足壹万元人民币的情况按壹万元人民币收取），并在签定合同后，向贵方支付招标代理服务费。

投标单位：

日期：

附表 1：本标段招标代理服务收费标准按“货物”类型收费标准收取，收费基数以中标金额为准，并按差额定率累进法计算。若计算金额不足壹万元人民币的情况按壹万元人民币收取。服务费收取账户以付款通知书为准。

类型 中标金额	货物	服务	工程
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

例如：若中标金额为 2000 万元，所属标段属于“货物”类型（仅为举例所用，与本标段无关），则招标代理服务费为： $(100 \times 1.5\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (1000 - 500) \times 0.8\% + (2000 - 1000) \times 0.5\%) = 14.90$ （万元）

### 七、近三年财务状况表

公司状况	20__年	20__年	20__年	说明
总资产				
资产负债率				负债合计/总资产
净资产收益率				净利润/所有者权益合计
现金净流入				
流动比				流动资产合计/流动负债合计
负债合计				
净利润				
所有者权益合计				
流动资产合计				
流动负债合计				

注：提供近三年财务状况表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

## 八、资格审查及评审打分资料

### （一）基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书	类型：      等级：      证书号：			
近三年营业额（万元）	202_年	202_年	202_年	
投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
投标设备/材料制造商名称				
投标人须知要求投标设备/材料制造商需具有的资质证书	类型：      等级：      证书号：			
备注				

注：1. 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备/材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

3. 若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。

4. 如投标人无法定代表人的，法定代表人填写单位负责人。

(二) 业绩汇总表

序号	业绩证明对象	业绩项目名称	建设单位 (项目业主)	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求					是否资格 评审业绩	是否技术 评分业绩
				签约 时间	竣工时间/ 投运时间	规模/数 量/金额	规格型号、 主要技术 指标	.....		
	投标人									
	投标产品 制造商									
	投标产品									
	.....									

**附表：业绩情况明细表**

业绩汇总表对应业绩序号：\_\_\_\_\_

业绩证明对象名称				
业绩项目名称				
证明材料清单	证明材料	材料涉及主体		材料签署/生效时间
	____合同	甲方：_____	乙方：_____	
	竣工/验收报告	.....	.....	
	.....			
合同设备/材料名称				
主要规模、数量指标				
合同价格				
规格和型号				
主要性能指标				
项目概况及投标人履约情况				
履约情况证明方： 联系人及电话：				
备注				

注：1. 每个业绩需提供一份《业绩情况明细表》。

2. 投标人应根据招标公告要求提供相应业绩证明材料。

3. 若提供的业绩证明材料的出具方、证明对象与投标人所列业绩证明对象不一致，投标人应附完整的可证明业绩证明对象和该业绩之间的关联关系的证明材料(包括不限于组织更名材料、分包、外购、委托运营协议等)

### （三）检测、试验报告（若需）

#### （四）制造商授权书（投标人为代理商时提供）

（投标文件委托代理人签字的须提供，按以下格式签字盖章后，以图片形式上传、替换）

##### 制造商授权书

致：\_\_\_\_\_

我单位\_\_\_\_\_（制造商名称）是按\_\_\_\_\_（国家 / 地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在\_\_\_\_\_（制造商地址。兹授权按\_\_\_\_\_（国家 / 地区名称的法律正式成立的主要营业地点设在\_\_\_\_\_（投标人的单位地址的\_\_\_\_\_（投标人名称）以我单位制造的\_\_\_\_\_（设备/材料名称）进行\_\_\_\_\_（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。 授权期限：\_\_\_\_\_。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

制造商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

签字人职务：\_\_\_\_\_签字人职务：\_\_\_\_\_

签字人姓名：\_\_\_\_\_签字人姓名：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_签字人签名：\_\_\_\_\_

#### **（五）连带责任书及技术支撑承诺函（若需）**

该连带责任书及技术支撑承诺函须由设备制造商的法定代表人或授权代表签署，如设备制造商为国内法人的，还须加盖公章。

该连带责任书及技术支撑承诺函须载明：设备制造商同意就卖方在本合同（包括不时进行的修改和补充）项下的责任和义务向买方承担连带责任。

格式由投标人自行设计

#### （六）关于设备原厂商授权函的承诺函（若需）

致：\_\_\_\_\_

我公司承诺，在收到中标通知书后 10 天内向贵公司提供招标文件所要求的设备原厂商针对\_\_\_\_\_项目的授权函和设备原厂商出具的三年售后服务承诺函。若无法在规定的时间内提供，视为我公司放弃中标，同意投标保证金不予退还，给招标人的损失超过投标保证金数额的，同意对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，同意对招标人的损失承担赔偿责任。

投标人（盖单位章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

招标编号：ZJTY-2025-06-13-007

浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及  
湿式电除尘高频电源升级改造

投 标 文 件

第二卷 技术文件

投标人：（盖单位章）

## 一、技术规范

（以招标文件技术规范为准）

制造商主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状

产品设计、制造、安装、验收标准

质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍

## 二、技术偏差表

技术偏差表

序号	条目(招标文件)	简要内容(招标文件)	条目(投标文件)	简要内容(投标文件)

注：本单位承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。

### 三、佐证所投品牌的第三方证明文件

《关键部件品牌规格表》和《主要部件品牌规格表》中的部件品牌，投标人在招标文件列明品牌以外选择其他品牌进行报价的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权判定投标人投标品牌为“不相当于”。

品牌 1. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供）

1	部件名称	
2	投标品牌	
3	证明文件清单	
3.1	与该品牌有关的性能指标参数 第三方证明文件	
3.2	该品牌有关的同类型业绩证明 文件	
3.3	其它第三方证明文件	

附：第三方证明文件

品牌 2. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供）

1	部件名称	
2	投标品牌	
3	证明文件清单	
3.1	与该品牌有关的性能指标参数 第三方证明文件	
3.2	该品牌有关的同类型业绩证明 文件	
3.3	其它第三方证明文件	

附：第三方证明文件

四、附表附图-部件品牌响应表

部件品牌响应表

部件品牌响应表

序号	部件名称	招标文件规定品牌规格范围或相当 于	部件名称	投标人所报品牌规 格
----	------	----------------------	------	---------------

## 五、品牌部件知悉函

### 知 悉 函

**我公司已知悉并理解招标文件第三章评标办法中的下述条款（若与第三章评标办法描述不一致的，以招标文件第三章评标办法的描述为准）：**

1. 《关键部件品牌规格表》中的部件（若有）评审说明

（1）若投标人在投标文件中未明确唯一品牌的，作否决投标处理。

（2）投标人所投关键部件品牌在招标文件列明品牌以外的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或相当于”，经评标委员会判定是否属于“相当于”。如判定为“相当于”，则进行后续评标；如判定为“不相当于”，则作否决投标处理。若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。

2. 《主要部件品牌规格表》中的部件（若有）评审说明

（1）若投标人在投标文件中明确主选品牌的，按主选品牌进行评标。

（2）若投标人在投标文件中列明两个及以上品牌但未明确主选品牌的，按其所投品牌中最低技术水平的品牌进行技术评审，同时扣除相应的报价质量分；

（3）若投标人在投标文件中品牌表述模糊不清，仅以“响应”、“符合要求”等方式进行响应的，视为投标人所投品牌为招标文件列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分；

（4）若投标人在投标文件中列明了一个或多个品牌，且含“或相当于”、“或同等档次”等模糊字眼的，视为投标人所投品牌为投标文件中列明的品牌，同时扣除相应的报价质量分；

（5）若投标人在《主要部件品牌规格表》列明品牌以外选择其他品牌的，投标人在投标时须提供与该品牌有关的性能指标参数、同类型业绩等第三方证明文件佐证所投品牌与列明品牌为“或相当于”；若投标人未提供证明文件的，评标委员会有权直接判定投标人所投品牌为“不相当于”。若评标委员会判定投标人所投品牌与列明品牌“不相当于”的，评标委员会按下述方式进行处理：

1) 按所有投标人对符合招标文件列明品牌的最高报价计入其评标价；

2) 按所投品牌技术水平最低的进行评审。

投标人：（盖章）

投标日期：

招标编号：ZJTY-2025-06-13-007

浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿  
式电除尘高频电源升级改造

投 标 文 件

第三卷 报价文件

投标人：（盖单位章）

## 一、投标函

### 投标函

致：浙江浙能北仑发电有限公司

1. 我方已仔细研究了浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_（¥ 元）的投标总报价，并按合同约定履行义务。

2. 投标文件前后如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. 我方理解，你方并非接受最低价格或可能收到的任何投标函的约束，亦无须负担我们的任何报价费用。

投标人(盖单位章)：

日期：

### 开标一览表

项目名称：浙能北电 3、4、5 号机组电除尘及湿式电除尘高频电源升级改造

单位：万元（人民币）

投标报价	小写： 大写：
税率	
备注	

投标单位（盖章）：

日期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改技术规范中要求。

### 三、价格表

#### 1. 一般要求

1.1 分项价格表中设备分项须与技术规范供货范围中的分项内容相一致。

1.2 当分项价之和与总价不符时，以总价为准并对单价进行修正，但总价金额小数点有明显错误的除外。

1.3 报价币种为人民币，进口部分也应人民币报价。

1.4 价格表中报价为报价有效期内不变价格。报价有效期内为 90 天

#### 2. 报价表

投 标 价 格 总 表

单位：人民币万元

序号	名 称	合 计	增值税率	备 注
1	设 备 价 格		____%	
	设备本体			详见附表 1
	备品备件			详见附表 2
	专用工具			详见附表 4
2	技术服务费		____%	详见附表5
3	运保费		____%	详见附表6
	总计			

附表1：本体价格分项表

单位：万元

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	单价	合价	备注
	小计								

附表 2：随机备品备件分项价格表（计入总价，不限于以下项目）

单位：万元

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	单价	合价	备注
	小计								

附表 3：三年生产运行用备品备件、主要耗材（含一个大修期，不计入总价）

单位：万元

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	单价	合价	更换周期	备注
	小计									

报价有效期：合同设备质量保证期满后三年内

附表 4：专用工具分项价格表（计入总价）

单位：万元

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	单价	合价	备注
	小计								

附表5：技术服务费分项价格表（计入总价）

单位：万元

序号	内 容	人日数	单 价	合 价	备注
1	卖方现场技术人员服务费				
2	培训费				
3	设计联络会费用				
4	其它				
	合计				

附表 6：运保费分项价格表（计入总价）

单位：万元

序号	内 容	价 格	备注
1	大件运输费（包括大件措施费）		若有
2	普通件运输费		
3	保险费		
4	其它		
	合计		

附表 7：进口设备与部件分项价格表

单位：万元

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	单价	合价	备注

附表 8：国内分包与外购部件分项价格表

单位：万元

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	生产厂家	单价	合价	备注
	小计								