

说明:

- 1、排气孔由吸收器安装单位现场开, 必须开在钢梁底部位置, 每根伸出吸收器外的钢梁均开, 不得遗漏。
- 2、DN250 抱箍对应板长度为250mm, DN200 及DN150 对应板长度为则为200mm。