

设备

	调节阀
	闸板阀
	闸阀（常开）
	闸阀（常闭）
	球阀（常开）
	球阀（常闭）
	截止阀（常开）
	截止阀（常闭）
	逆止阀
	蝶阀（常开）
	蝶阀（常闭）
	针型阀（常开）
	针型阀（常闭）
	安全阀
	自持式减压阀
	释压阀
	电磁阀
	真空释压阀
	疏水阀
	减压阀
	三通阀
	调压阀
	Y型过滤器

阀门执行机构

	声波吹灰器
	软管圈
	蒸汽伴热管道
	泵
	风机
	往复式压缩机

管线符号

	主工艺管路
	烟道
	电信号
	蒸汽伴热管道
	保温管道

检测仪表的安装与设备的控制地点说明

	就地指示仪表
	信号至控制室的仪表
	信号至就地控制箱或就地控制箱柜至控制室设备的仪表

承包商供货分界线

	承包商
	业主或分包商

测量设备码及功能缩写

CD	密度	A	报警
CE	电气变量(如电流、电压、功率、电气频率)	C	控制
CF	流量、流速	D	密度、差
CG	距离、长度、位置、旋转位置	F	流量
CH	人工输入信号(如人工操作的传感器)	G	开度
CK	时间	H	高
CL	物位(及界面)	I	指示
CM	水分、湿度	L	物位、低
CP	压力	M	水分、速度
CQ	品质变量(分析,除CD,CM,CV外的材料特性)	P	压力
CS	速度、加速度、频率(机械的)	Q	品质
CT	温度	R	记录
CU	复合的及其它变量	S	开关
CV	粘度	T	温度
CW	重量、质量	W	重量
CY	振动、膨胀	Y	空余
		Z	紧急、安全

说明：1.标注“*”的仪控设备随设备分包商供货。

2.本工程设备编码采用采用GB/T50549《电厂标识系统编码标准》。

工程设计资质证书号(大气)	A133000251
工程设计资质证书号(水)	A233000258

图框
A2

浙江浙能科技环保集团股份有限公司				项目	设计阶段
				通海嘉兴电厂二期建设工程0号机组脱硫脱硝脱硫工程设计、设备供货	施工图
批准		校核		附图 图例符号	
审核		设计			
日期		比例	/		
				图号	版本号
					0