

<div></div> <div>中国轻工业广州工程有限公司 China GDE Engineering CO.,LTD.</div>			伊犁新天煤化工有限责任公司一般固废填埋场二期项目 一般固废填埋场二期			注册师 REGISTERED DESIGNER					
						审定 APPROVED					
						审核 VERIFIER	袁德强	图号 DRAWING NO.	04S20230157-SD1-B1-1		
						校核 CHECKER	淮平昭	专业 SPECIALITY	电气	阶段 PHASE	施工图
						编制 DESIGNER	魏一灵	版别 REV.	0	日期 DATE	2025.11
工程设计证书 CERTIFICATE NO. A144006887 A244064796			电气设备汇总表 ELECTRICAL EQUIPMENT LIST								
序号 NO.	图 例 LEGEND	名 称 DESCRIPTION	型 号 及 规 格 TYPE & SPECIFICATION	单 位 UNIT	数 量 QTY.	其他要求 ADDITIONAL REMARKS		备 注 REMARKS			
						安装高度(m) HEIGHT	安装方式 INSTALLATION				
1	<div>AP</div>	动力配电箱	IP55,WF2,带防雨罩	台	1	箱中心标高1.5	支架挂装	按系统图供货			
2	<div>JX</div>	检修电源箱	JXF,IP55,WF2,带防雨罩	台	4	箱中心标高1.5	支架挂装	插座由厂家配套供货			
3	<div>AC</div>	排水泵设备配套电控箱	排水泵自带控制箱, 厂家配套, IP55,WF2,带防雨罩	台	1	箱中心标高1.5	支架挂装	由厂家配套供货			
4		阻燃交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆	ZC-YJY32-0.6/1kV 3x25+1x16	米	10			长度仅供参考			
5		阻燃交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆	ZC-YJY32-0.6/1kV 4x25+1x16	米	500			长度仅供参考			
6		阻燃交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆	ZC-YJY32-0.6/1kV 3x70+1x35	米	300			长度仅供参考			
7		热镀锌焊接钢管 (SC)	DN50, 壁厚4.0mm, GB/T 3091-2015	米	20			长度仅供参考			
8		热镀锌焊接钢管 (SC)	DN80, 壁厚4.0mm, GB/T 3091-2015	米	20			长度仅供参考			
9		柔性有机防火堵料	DFD-III (A)	Kg	5			估列			
10		水性电缆防火涂料	WCP-60	Kg	2			估列			
11											
12		注:1、钢管直通接头、弯头、护圈帽、锁紧螺母、U型螺丝管卡、管卡子、塑料胀塞、热镀锌自攻螺丝、接地卡、可抗金属腐蚀。									
13		2、以上材料数量仅供参考,具体数量由承包商确定。									
14		3、表中不包含紧固件、焊条、油漆等施工耗材,应该由施工单位根据工程需要,统一开列采购。									
15											
16											
17											
18											
19											
20											

广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称:中国轻工业广州工程有限公司  
业务范围:轻纺行业(纺织工程)甲级;轻纺行业(轻工工程)甲级;市政行业环境卫生工程甲级;化工石化医药行业化工工程甲级;建筑行业建筑工程甲级;环境工程专项(水污染防治工程)甲级;大气污染防治工程甲级;固体废物处理处置工程甲级  
资质证书编号:A144006887  
有效期至:2030年5月12日

广东省建设工程勘察设计行业协会  
单位名称:中国轻工业广州工程有限公司  
业务范围:轻纺行业(纺织工程)甲级;轻纺行业(轻工工程)甲级;市政行业环境卫生工程甲级;化工石化医药行业化工工程甲级;建筑行业建筑工程甲级;环境工程专项(水污染防治工程)甲级;大气污染防治工程甲级;固体废物处理处置工程甲级  
资质证书编号: A144006887  
有效期至:2030年5月12日